

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 06/7/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 06/7/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Sáu Tàu	7:30	11:30	Thay 3TI trạm bơm Sáu Tàu	Trạm chuyên dùng	10	40
2	Cắt điện trạm Mỹ Hiệp	7:30	11:30	Thay 03 TI hạ thế thuộc trạm Mỹ Hiệp	Áp Mỹ Hiệp – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	20	80
3	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Mỹ Đông	13:00	16:00	Thay 03 TI hạ thế trạm bơm Mỹ Đông	Trạm chuyên dùng	10	30
4	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Năm Cà Dước	7:30	11:30	Thay 03 TI hạ thế thuộc trạm bơm Năm Cà Dước	Trạm chuyên dùng	10	40

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt điện phân đoạn Sông Cái 12	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 12 và chỉnh 05 trụ hạ thế bị nghiêng mất an toàn	Xã Tham Đôn - huyện Mỹ Xuyên	50	400
6	Cắt điện trạm An Hòa 2A	8:00	12:30	Vệ sinh bảo dưỡng, sơn MBA, sang tải cân pha trạm An Hòa 2	Ấp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	20	90
7	Cắt điện phân đoạn trạm Tiếp Nhựt 2	8:00	13:00	Thay trụ hạ thế bị gãy, sang dây hạ thế mất an toàn	Ấp Tiếp Nhựt - xã Viên An, huyện Trần Đề	20	100
8	Cắt điện trạm Lâm Dò 2	8:00	15:00	Thay 01 trụ hạ thế bị mục, thay dây chằng bị đứt, thay dây dẫn và xử lý các vị trí có nhiều mối nối không đảm bảo an toàn vận hành	Ấp Lâm Dò - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	20	140
9	Cắt điện trạm Trường An Lạc 1	8:00	16:00	Kéo dây ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 624m, thu hồi dây AV50mm <sup>2</sup> + 2xAV35mm <sup>2</sup> dài 624m, sang khách hàng 55 hộ	Ấp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	15	120
10	Cắt điện phân đoạn An Quới	8:00	13:00	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/176/50	Ấp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	100	500
11	Cắt điện phân đoạn Rạch Chốt 1A	8:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Chốt 1A từ 1x50 thành 1x75kVA	Ấp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	75
12	Cắt điện trạm Trà Niên 3	8:00	17:00	Kéo căng cáp ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 1202m, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới, thu hồi dây AV hiện hữu 3500m	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	30	270

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
13	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Đại Hải	8:00	12:00	Lắp đà đỡ FCO phân đoạn, đà dừng dây, kéo dây đầu nối trạm biến áp công suất 160kVA cấp điện cho khách hàng Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc	Trạm chuyên dùng	10	40

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### *Nơi nhận:*

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**