

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 37 (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 37 (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 32.882.382 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.697.483 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.823.663 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.475.425 (kWh);
- Công suất ngày max: 227,8 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 37

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 233,5 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 18/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Tài Văn – Vĩnh Châu nhận điện tuyến 479ST.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện phân đoạn Đông Hải 5	14:00 13/09/2021	16:00 13/09/2021	Thay biến dòng trạm Đông Hải 5	Áp Cống Đồi - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	
2	Cắt điện trạm Kênh Nổi Mới	8:00 13/09/2021	10:00 13/09/2021	Thay biến dòng định kỳ trạm Kênh Nổi Mới	Áp An Thành - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	
3	Cắt điện trạm An Ninh 5	10:00 13/09/2021	13:00 13/09/2021	Thay biến dòng định kỳ trạm An Ninh 5	Áp An Ninh 2 - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	
4	Cắt điện phân đoạn Công Điền 1	8:00 13/09/2021	14:00 13/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Công Điền 2 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA	Áp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
5	Cắt điện trạm Vĩnh Mỹ A3	7:30 13/09/2021	14:00 13/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Vĩnh Mỹ A3, thay chằng hạ thế mục, căng lại dây hạ thế võng thấp, phát quang	Khóm Vĩnh Sứ - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt điện trạm Trường Lộc 2	8:00 13/09/2021	16:00 13/09/2021	Khắc phục khuyết tật hạ áp trạm Trường Lộc 2, đóng bổ sung tiếp đất hạ áp 08 bộ, khắc phục dây nhánh quá tải, tái bố trí lại tụ bù hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Trường Lộc - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt điện phân đoạn Hòa Khanh	8:00 13/09/2021	16:00 13/09/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay sứ đứng bị bể tại trụ 475ST/197/75/43, thay LBFCO phân đoạn Thanh Hòa - Thanh An bị cháy cách bươm và bảo dưỡng phân đoạn, kiểm tra thay LBFCO phân đoạn Huỳnh Phẩm 1 có tiếng kêu bất thường	Áp Thanh Hòa - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt điện phân đoạn Thanh Hòa - Thanh An	8:00 13/09/2021	16:00 13/09/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay giáp núu 05 vị trí dừng, dưỡng trạm Huỳnh Phẩm 6, Huỳnh Phẩm 3A	Áp Thanh An - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt điện trạm Nàng Rền 2	8:00 13/09/2021	16:00 13/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Nàng Rền 2 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA	Áp Nàng Rền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
10	Cắt điện trạm Chi Cúc Thuế	11:00 13/09/2021	12:00 13/09/2021	Thay điện kế định kỳ trạm Chi Cúc Thuế	Tài sản khách hàng	
11	Cắt điện trạm Trạm bơm Áp 16/2	14:00 13/09/2021	15:00 13/09/2021	Thay điện kế định kỳ Trạm bơm Áp 16/2	Tài sản khách hàng	
12	Cắt điện trạm Nguyễn Văn Mười	15:30 13/09/2021	16:30 13/09/2021	Thay điện kế định kỳ trạm Nguyễn Văn Mười	Tài sản khách hàng	
13	Cắt điện phân đoạn Rạch Ông Sáu	8:00 13/09/2021	14:00 13/09/2021	Căng dây đầu nối nhánh trung thế xây dựng mới.	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt điện phân đoạn Vùng 7	8:00 13/09/2021	16:00 13/09/2021	Lắp trạm, căng dây đấu nối cấp điện trạm Vùng 7E	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
15	Khoá chức năng tự đóng lại của RCS Hòa Phước	8:00 13/09/2021	11:30 13/09/2021	Đấu tắt không qua dao cắt tụ bộ tụ bù tại trụ 472MX/189/2 trên nhánh Hòa Phước (chuyển thành tụ cố định do dao cắt tụ bị hỏng)	Không	
16	Khoá chức năng tự đóng lại của RCS Ngọc Đông	13:00 13/09/2021	17:00 13/09/2021	Đấu tắt không qua dao cắt tụ bộ tụ bù tại trụ 472MX/172 nhánh Hòa Tú 1 (chuyển thành tụ cố định do dao cắt tụ bị hỏng)	Không	
17	Cắt RCS Ngọc Đông, LBS Tam Hòa, RCS Phú Thuận, LBS Định Hòa - Hòa Tú	16:00 13/09/2021	16:30 13/09/2021	Đóng vận hành tụ bù (5x100kVAr) tại trụ 472MX/172, đóng vận hành tụ bù (3x200kVAr) tại trụ 472MX/189/2	Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
18	Cắt điện phân đoạn Hòa Thành 3	8:00 14/09/2021	14:00 14/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Thành 11 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
19	Cắt điện phân đoạn Trạm Bơm Đại Hải	8:00 14/09/2021	12:00 14/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Kênh Lâu từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Mang Cá - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
20	Cắt điện phân đoạn Tập Rèn 1	13:00 14/09/2021	16:30 14/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Tập Rèn 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp An Nhơn - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
21	Cắt điện phân đoạn Kênh Lam Trà 1, 2	7:30 14/09/2021	12:00 14/09/2021	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang dọc tuyến lưới điện phục vụ nông thôn mới, kết hợp bảo dưỡng các trạm Lam Trà 1, 2, tháp đà nâng cao đường dây trung thế	Khóm Tân Chánh – Phường 2, thị xã Ngã Năm	
22	Cắt điện phân đoạn T2 An Hưng	8:00 14/09/2021	13:00 14/09/2021	Tăng cường công suất trạm T2 An Hưng từ 1x15kVA lên 1x25 kVA.	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	
23	Cắt điện phân đoạn Mương Tra 1	8:00 14/09/2021	16:00 14/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Mương Tra 1 từ 1x25kVA lên 1x37,5 kVA; đóng tiếp đất lập lại, tháp đà nâng cao đường dây trung thế võng tháp xử lý mất an toàn, lắp mới 02 bộ chằng xuống, phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Mương Tra - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
24	Cắt điện trạm Gia Hòa 12	8:00 14/09/2021	16:00 14/09/2021	Chỉnh 04 trụ hạ áp nghiêng, ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lèo tại trạm, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng	Áp Định Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
25	Cắt điện phân đoạn Kinh Thạnh Mỹ 3	8:00 14/09/2021	16:00 14/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Thạnh Mỹ 3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Hoà Tân - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cắt điện trạm Sa Di	9:00 14/09/2021	17:00 14/09/2021	Tháp đà nâng cao đường dây trung áp, lắp mới trạm Sa Di 1 (1x 25kVA) tại trụ 475ST/118/4/40/8, ép lèo, xử lý khuyết tật, cắt lưới hạ áp tại trụ 475ST/118/4/40/12, phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Áp Kiệt Thắng - xã Lâm Kiệt, huyện Thanh Trì	
27	Cắt điện trạm Vàm Hồ 3	8:00 14/09/2021	16:00 14/09/2021	Dựng trụ 12m, sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
28	Cắt điện phân đoạn Rạch Miễu	9:00 14/09/2021	12:00 14/09/2021	Tháp sắt đảm bảo khoảng cách hotline, lắp mới trạm Rạch Miễu 1-1 1x15kVA tại trụ 471CLD/118/109/08, tách lưới hạ thế trạm Rạch Miễu 1 tại khoảng trụ 471CLD/118/108/05 - 471CLD/118/108/06	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
29	Cắt điện trạm Rạch Miễu 1	12:00 14/09/2021	15:00 14/09/2021	Tách lưới hạ thế trạm Rạch Miễu 1 tại khoảng trụ 471CLD/118/108/05 - 471CLD/118/108/06	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
30	Cắt điện phân đoạn An Trung - Cồn Cát	9:00 14/09/2021	12:00 14/09/2021	Tháp sắt đảm bảo khoảng cách hotline, lắp trạm Cồn Cát 1-1 1x15KVA tại trụ 471CLD/118/72/29. Tách lưới hạ thế trạm Cồn Cát 1 tại trụ 471CLD/118/72/33	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
31	Cắt điện trạm Cồn Cát 1	12:00 14/09/2021	15:00 14/09/2021	Tách lưới hạ thế trạm Cồn Cát 1 tại trụ 471CLD/118/72/33	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
32	Cắt điện các phân đoạn Khu 3, Sông Cái - Phú Hưng	8:00 15/09/2021	16:00 15/09/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay giáp núu 09 vị trí dừng, kết hợp bảo dưỡng và phát quang dọc đường dây trung thế	Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
33	Cắt điện phân đoạn Cầu Cái Trung	8:00 15/09/2021	15:00 15/09/2021	Tháp sắt đà đơn 02 vị trí trụ 6/1, 7/1, thay thùng CB và điện kế nâng thùng lên cao, thay giá đỡ FCO, LA thành đà composite công tác phòng chống sự cố lưới điện trạm Cầu Cái Trung	Áp An Thạnh - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	
34	Cắt điện phân đoạn Rạch Cả Bá	8:00 15/09/2021	12:00 15/09/2021	Tháp sắt đơn nâng cao đường dây trung thế khoảng trụ 21/1 - 22/1 nhánh Rạch Cả Bá, phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Trường Lộc - xã An Mỹ, huyện Kế Sách	
35	Cắt điện phân đoạn Trường Lộc - An Mỹ	12:30 15/09/2021	16:00 15/09/2021	Tháp sắt đơn nâng cao đường dây trung thế khoảng trụ 478ĐN/125/6/18 - 478ĐN/125/6/19 nhánh Trường Lộc - An Mỹ, phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Trường Lộc - xã An Mỹ, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
36	Cắt điện phân đoạn Áp 3 Châu Khánh	8:00 15/09/2021	16:00 15/09/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng, làm mới 03 bộ chằng, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế võng thấp, ép lèo mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp 3 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
37	Cắt điện phân đoạn Tràm Kiến	8:00 15/09/2021	16:00 15/09/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây trung, hạ áp tại trụ 471TT/64/64/21/43/7, 471TT/64/64/21/43/23, 471TT/64/64/21/43/24, thay kẹp dừng dây cáp ABC tại trụ 22 trạm Tràm Kiến 5, phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Áp Tràm Kiến - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
38	Cắt điện phân đoạn Ruột Ngựa	8:00 15/09/2021	16:00 15/09/2021	Dựng trụ 12m, kéo 1373m dây ACXH 50mm ² thu hồi trụ	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
39	Cắt điện trạm Vàm Hồ 4	8:00 15/09/2021	16:00 15/09/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
40	Cắt điện phân đoạn Kênh Cái Trầu	7:30 16/09/2021	15:00 16/09/2021	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang dọc tuyến lưới điện phục vụ nông thôn mới kết hợp vệ sinh sù, xử lý khuyết tật, tháp đà nâng cao đường dây nhánh Kênh Cái Trầu	Áp Long Thạnh – xã Tân Long, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
41	Cắt điện trạm BTS Trường Khánh	8:00 16/09/2021	15:00 16/09/2021	Khắc phục đường dây hạ võng thấp nằm trên máy nhà, tháp sắt nâng đường dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp, chỉnh trụ hạ thế nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
42	Cắt điện trạm Kinh Ông Cò	8:00 16/09/2021	16:00 16/09/2021	Di dời đường dây hạ áp, xử lý khuyết tật, thí nghiệm trạm phát quang đường dây hạ áp, phát quang, khắc phục dây nhánh mất an toàn	Áp 22 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
43	Cắt điện trạm Vĩnh Thành 1	8:00 16/09/2021	16:00 16/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Vĩnh Thành 1 từ 1x 25kVA thành 2x 25kVA, lắp bổ sung tiếp địa 02 bộ, ép lèo, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang, thí nghiệm trạm	Áp 22 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
44	Cắt điện trạm Vàm Tráng 3	8:00 16/09/2021	16:00 16/09/2021	Kéo cáp ACKP 50mm ² (4 sợi) và lắp phụ kiện đường dây	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
45	Cắt điện trạm Vùng 7B	8:00 16/09/2021	16:00 16/09/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
46	Cắt điện phân đoạn Văn Tổ A	8:00 16/09/2021	11:00 16/09/2021	Tháp sắt, căng dây đấu nối cấp điện cho khách hàng Lý Thị Kiều	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
47	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Tăng	8:00 16/09/2021	13:00 16/09/2021	Tháp sắt nâng dây trung thế khắc phục pha đất	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
48	Cắt điện phân đoạn Hòa Tú 2	8:00 16/09/2021	11:00 16/09/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay tụ bù tại trụ 475ST/197/58/257A nhánh Hòa Tú 2 từ 3x100kVAr thành 3x200kVAr	Xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
49	Cắt điện phân đoạn Hòa Hưng - Hòa Bình	8:00 16/09/2021	16:00 16/09/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Lắp mới bộ tụ bù 3x100kVAr tại trụ 475ST/197/58/236/27	Xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
50	Cắt điện phân đoạn Đầy Hương 4-5	8:00 16/09/2021	12:00 16/09/2021	Lắp giàn giáo, lắp tấm che cách điện trung áp, kéo dây vượt lộ khoảng trụ 35-36 đường dây xây dựng mới 220kV Vĩnh Châu - Sóc Trăng, giao chéo với khoảng trụ 476ST/260/41 - trụ 476ST/260/42, nhánh rẽ Đầy Hương 4-5	Ấp Đầy Hương 2 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
51	Cắt điện phân đoạn Tân Hội 6	8:00 17/09/2021	16:00 17/09/2021	Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng quay đo cách điện máy biến áp trạm Tân Hội 6. Đóng tiếp địa lắp lại, tháp đà nâng cao đường dây võng thấp, ép lèo mới nối hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn. Xử lý quá tải dây dẫn lưới hạ thế	Ấp Tân Hội - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
52	Cắt điện trạm Chùa Ông	8:00 17/09/2021	16:00 17/09/2021	Thay dây trung tính nhiều mối nối, tiết điện nhỏ bằng dây AV35mm dài 450m, đóng mới 4 bộ hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Chùa Ông - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	
53	Cắt điện phân đoạn Cây Mết	8:00 17/09/2021	16:00 17/09/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay giáp nú, tháp sắt 02 vị trí khắc phục pha đất, kết hợp bảo dưỡng trạm trên nhánh	Áp Phú Thành - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
54	Cắt điện phân đoạn Chợ Cũ 6	8:00 17/09/2021	16:00 17/09/2021	Khắc phục khuyết tật trạm Chợ Cũ 6 để đảm bảo vận hành (điều hòa dung lượng từ 1x25kVA thành 2x25kVA), ép lại mối nối hạ áp	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
55	Cắt điện trạm Hội Trung	13:00 17/09/2021	17:00 17/09/2021	Thi công công trình cầu phụ: Kéo mới 130m cáp ABC 3x50 mm2 vào đầu nối vào đường dây hạ áp hiện hữu	Áp Hội Trung - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
56	Cắt điện trạm Phú Tân	8:00 17/09/2021	16:00 17/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Phú Tân từ 3x15kVA thành 3x25kVA, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp trạm Phú Tân	Áp Phú Tân - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
57	Cắt điện trạm Vùng 2A	8:00 17/09/2021	16:00 17/09/2021	Kéo căng dây 654m ABC 3x50mm2, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
58	Cắt điện phân đoạn Xóm Rẫy	8:00 18/09/2021	16:00 18/09/2021	Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng quay đo cách điện máy biến áp trạm Xóm Rẫy. Đóng tiếp địa lắp lại, ép lèo mối nối hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn. Xử lý quá tải dây dẫn lưới hạ thế. Phát quang lưới hạ thế	Áp Sóc Mới - xã Long Phú, huyện Long Phú	
59	Cắt điện phân đoạn Tà Điếp	8:00 18/09/2021	16:00 18/09/2021	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm Tà Điếp, Tà Lọt A, Mây Dốc 1, 2; tháp đà sắt, thay chằng, chỉnh trụ nghiêng tại trụ 475TT/47/65 phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Áp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
60	Cắt điện trạm Tà Điếp	8:00 18/09/2021	16:00 18/09/2021	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang dọc đường dây	Áp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
61	Cắt điện phân đoạn Trung Tâm Huyện	8:00 18/09/2021	14:00 18/09/2021	Lắp đà Line X phòng chống sự cố sau phân đoạn Trung Tâm Huyện	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
62	Cắt điện các phân đoạn AVR-9, Tài Văn - Vĩnh Châu, Thạnh Thới Thuận	7:00 18/09/2021	14:00 18/09/2021	Lắp giàn giáo, lắp tấm che cách điện trung áp, kéo dây vượt lộ khoảng trụ 52-53 đường dây xây dựng mới 220kV Vĩnh Châu - Sóc Trăng, giao chéo với khoảng trụ 476ST/197 - trụ 476ST/198	Các xã Thạnh Thới An, Viên An - huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
63	Cắt điện phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00 19/09/2021	14:00 19/09/2021	Dựng 04 trụ 12m	Xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
64	Cắt điện phân đoạn Kinh 731	8:00 19/09/2021	16:00 19/09/2021	Dựng 02 trụ 12m, lắp trạm Vùng 1B 100kVA, đấu nối trung thế	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn