

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 38 (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 38 (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 32.399.709 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.628.530 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.793.663 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.529.561(kWh);
- Công suất ngày max: 227,8 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 38

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 232,0 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 22/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 1 nhận điện tuyến 474VC, sau phân đoạn Khánh Hòa nhận điện tuyến 474TD.

- Ngày 25/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Kênh Bến Long nhận điện tuyến 475MT.

- Ngày 26/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Giồng Chát 1 nhận điện qua phân đoạn Tổng Cánh 6.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện phân đoạn Hoà Đại 2	8:00 20/09/2021	16:00 20/09/2021	Tái bố trí lại lưới điện trạm Hoà Đại 8 sang nhận điện trạm Hoà Đại 8A 2x25 kVA tách lưới theo VB số 4563	Áp Hoà Đại - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt điện phân đoạn trạm UB Gia Hòa 1	8:00 20/09/2021	16:00 20/09/2021	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp trạm UB Gia Hòa 1, chỉnh 2 trụ hạ áp nghiêng, lắp bổ sung chằng, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện phân đoạn Toà Ấn Mỹ Xuyên	8:00 20/09/2021	15:00 20/09/2021	Khắc phục tồn tại căng lại dây trung thế (khoảng trụ 472MX/220A/3-472MX/220A/4), thay 1 sứ đứng bị mẻ (trụ 472MX/220A/7); khắc phục dây trung tính bị xoắn dây, chỉnh trụ nghiêng (472MX/220A/9)	Áp Hoà Phương - xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện phân đoạn Trương Văn Tuấn	8:00 20/09/2021	12:00 20/09/2021	Thay thế TI hạ thế trạm Trương Văn Tuấn	Tài sản khách hàng	
5	Cắt điện phân đoạn Trương Phát Đạt Toàn	13:00 20/09/2021	16:00 20/09/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Trương Phát Đạt Toàn	Tài sản khách hàng	
6	Cắt điện phân đoạn Cái Trâm - Lầu Bà	8:00 20/09/2021	16:00 20/09/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang cây xanh. Bảo trì bảo dưỡng các trạm trên nhánh Cái Trâm - Lầu Bà, phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú, phân đoạn Hòa Bá	Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
7	Cắt điện phân đoạn Vĩnh Tiên 1	7:30 20/09/2021	14:30 20/09/2021	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang dọc tuyến lưới điện, phục vụ nông thôn mới kết hợp xử lý khuyết tật trạm Vĩnh Tiên, Vĩnh Tiên 5, phân đoạn Kênh Năm Kiệu	Khóm Vĩnh Tiên - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
8	Cắt điện trạm Phố Dưới 1	8:00 20/09/2021	16:30 20/09/2021	Thi công công trình cầu phụ: Kéo mới 245m cáp ABC 3x50 mm ² , thu hồi 140m cáp 2AV16 mm ² , thu hồi 01 trụ BTV 7m ³ , sang nhánh dây khách hàng	Áp Phố Dưới - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
9	Cắt CB trạm Trương Công Định tấp hường về Kho Bạc, Cắt CB điện kế 3 pha khách hàng Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng	8:00 20/09/2021	16:00 20/09/2021	Thay dây hạ thế từ 3xAV95mm ² thành 3xCV 95mm dài 516m/pha; Lắp 21 hộp phân phối, sang 61 khách hàng; Thu hồi 1578m cáp AV 95mm ²	Đường Trương Công Định - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt điện trạm Gia Hòa 5	8:00 21/09/2021	16:00 21/09/2021	Chỉnh 04 trụ hạ áp nghiêng, ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lèo tại trạm, kéo dây cặp đôi lưới hạ áp hiện hữu khắc phục quá tải chày cách điện đường dây hạ áp. Khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng, kết hợp di dời điện kế ra trụ, phát quang lưới điện	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt điện trạm Công Đê 1	8:00 21/09/2021	16:00 21/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Huỳnh Công Đê 1 từ 160kVA thành 250kVA	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt điện trạm Hòa Phú 3	8:00 21/09/2021	14:00 21/09/2021	Di dời 1 trụ hạ thế, làm chằng, sang dây nhánh trạm Hòa Phú 3	Áp Hòa Phú - xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
13	Khóa chức năng tự đóng lại của RCS Ngọc Đông	8:00 21/09/2021	16:00 21/09/2021	Tháo, lắp hotline đấu nối trung thế từ lưới xuống 3FCO trạm Huỳnh Công Đê 1, phục vụ công tác điều hòa dung lượng trạm Huỳnh Công Đê 1	Không	
14	Cắt điện phân đoạn Hòa Nam 2	8:00 21/09/2021	16:00 21/09/2021	Thay sứ 24kV thành cách điện đứng polymer 36kV nhánh Hòa Nam 2 từ trụ 477VC/175/28 đến 477VC/175/28/7; thu hồi đường dây hạ thế trạm Hòa Nam 2	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt điện trạm Đập Bo Bo	8:00 21/09/2021	15:00 21/09/2021	Xử lý trạm tổn thất cao, kết hợp phát quang lưới hạ thế toàn tuyến	Áp An Ninh - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
16	Cắt điện trạm Vĩnh Phong A2	7:30 21/09/2021	15:00 21/09/2021	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Vĩnh Phong A2, thực hiện dựng mới 01 trụ 6,5m, chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng gia cố móng	Áp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
17	Cắt điện phân đoạn Khóm 9 Phường 5	7:30 21/09/2021	15:30 21/09/2021	Tháp sắt 02 trụ trung thế 35/3, 36/3 nhánh rẽ Khóm 9 Phường 5 khắc phục dây võng thấp; bảo trì trạm Khóm 5 Phường 5, Khóm 9 Phường 5; lắp nắp chụp sứ đứng tại trụ trạm Khóm 5 Phường 5; phát quang cây trong hành lang lưới điện từ trụ 2/3 – 42/3	Đường Chông Chát - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	
18	Cắt điện trạm Mậu Thân 4	8:00 21/09/2021	16:00 21/09/2021	Kéo thay dây ABC 4x50mm ² thành dây 3CV 50mm ² + 01AV 50mm ² dài 124m đoạn EF và thu hồi dây hiện hữu. Kéo thay dây 3AV 70mm ² thành dây 3CV 70mm ² dài 314,7m đoạn GM và thu hồi dây hiện hữu. Lắp 11 hộp phân phối tải sang đầu nối 53 dây nhánh khách hàng	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
19	Cắt điện trạm Phụng Hiệp 4, trạm Phước Hòa 1	8:00 21/09/2021	11:00 21/09/2021	Đầu nối lưới hạ thế mới kéo cáp ABC 3x50mm ² vào lưới hạ thế hiện hữu trạm Phụng Hiệp 4, Phước Hòa 1 và sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới kéo công trình ĐTXD lô 2 Quốc lộ 60	Xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
20	Cắt điện trạm Vùng 7A	8:00 21/09/2021	16:00 21/09/2021	Dựng trụ 12m, kéo căng dây ACX50mm ² +ACKP50mm ² , sang dây nhánh khách hàng	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
21	Cắt điện trạm Vàm Tráng 3	8:00 21/09/2021	16:00 21/09/2021	Dựng trụ 14m, thu hồi trụ hạ thế 7,5m, kéo 459m cáp ABC4x50mm ² , kéo 846m dây ABC4x70mm ²	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
22	Cắt điện các phân đoạn Giồng Cỏ - Sô La, Sông Cái 2	8:00 22/09/2021	16:00 22/09/2021	Thay giáp níu ACX tại 05 trụ, thay sứ đứng polymer trên nhánh; Tháp đà U160 -3m nâng cao độ tĩnh không tại trụ 475ST/15/50/91; Bảo dưỡng trạm Vũng Đùng, tụ bù trung thế Giồng Cỏ - Sô La; Thay đà composite và bảo dưỡng phân đoạn Tắc Gòg	Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt điện các phân đoạn Tà Bết, Sông Cái 2	9:30 22/09/2021	11:00 22/09/2021	Cân pha trung thế nhánh Tà Bết 1 (chuyển từ pha A sang pha C)	Áp Tắc Gòg - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
24	Cắt điện phân đoạn Là Bư	8:00 22/09/2021	12:00 22/09/2021	Thay 01 tụ bù trung thế Là Bư bị hỏng	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
25	Cắt điện phân đoạn trạm Lý Văn Tải	8:00 22/09/2021	11:00 22/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
26	Cắt điện phân đoạn trạm Huỳnh Ngọc Đạm	13:00 22/09/2021	15:00 22/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
27	Cắt đoạn phân đoạn trạm Công ty TNHH Phúc Thịnh	8:00 22/09/2021	11:00 22/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
28	Cắt điện phân đoạn trạm Nguyễn Văn Nhịn	13:00 22/09/2021	15:00 22/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
29	Cắt điện trạm Hòa Thành 8	8:00 22/09/2021	16:00 22/09/2021	Xử lý trạm tổn thất cao Hòa Thành 8, căng dây hạ thế võng thấp, phát quang lưới hạ thế, xử lý bịt kín mối nối bảo dưỡng lèo hạ thế toàn trạm	Ấp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
30	Cắt điện trạm Vành Đai Lộ Mới	7:30 22/09/2021	15:30 22/09/2021	Lắp đà trạm ngòi trạm, lắp tiếp đất chuẩn bị tăng cường công suất trạm Vành Đai Lộ mới từ 1x75 kVA thành 160 kVA; Kéo 400m cáp AV 50mm ² thu hồi tăng cường lưới hạ thế hiện hữu trạm Vành Đai Lộ mới từ 1 pha 3 dây thành 3 pha 4 dây	Đường Vành Đai 2, Dương Minh Quang - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
31	Cắt điện phân đoạn Bệnh Viện Đa Khoa, phân đoạn Rẫy Mới - Thị Trấn, CB trạm Trương Hiền 4, CB trạm Nhà Kho, CB trạm Bệnh Viện Đa Khoa	8:00 22/09/2021	11:00 22/09/2021	Tháp đà U-3m nâng cao đường dây trung áp, xử lý vị trí đỡ góc bằng chân sứ đỉnh, lắp nắp chụp sứ đứng, thay sứ thủy tinh bằng sứ polymer, ép lèo tại trụ 473TT/4/5/3	Áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
32	Cắt điện trạm Trương Hiền 4, tháo hotline trạm Trương Hiền 4	11:00 22/09/2021	16:30 22/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Trương Hiền 4 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp trạm Trương Hiền 4	Áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
33	Khóa R79 MC 473TT	16:00 22/09/2021	16:30 22/09/2021	Lắp hotline trạm Trương Hiền 4	Không	
34	Cắt điện trạm Cống Đôi 3	8:00 22/09/2021	15:00 22/09/2021	Khắc phục tồn tại trạm Cống Đôi 3 để đảm bảo vận hành (chập dây hạ thế dài 165m, theo BCT số: 87/BCT-ĐLCT)	Áp Cống Đôi - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	
35	Cắt MC 479VC, cắt điện các phân đoạn 479-7, 477-9, Soài Côn - Đại Rụng, Khánh Hòa - Vĩnh Châu	8:00 22/09/2021	12:30 22/09/2021	Thay 03 LA, làm mới một bộ tiếp đất chống sét, bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Giồng Dú - Khánh Hòa	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
36	Cắt điện các phân đoạn Khánh Hòa - Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Mỹ Thanh 1, Thạnh Thới Thuận	8:00 22/09/2021	12:30 22/09/2021	Tháo tụ bù trung thế Mỹ Thanh - Khánh Hòa	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
37	Cắt điện phân đoạn Hoà Đê 1	8:00 23/09/2021	16:00 23/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hoà Đê 6 từ 2x15kVA thành 2x25kVA, phát quang lưới điện	Áp Hoà Đê - xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
38	Cắt điện phân đoạn Giồng Có - Tham Đôn	8:00 23/09/2021	10:00 23/09/2021	Cân pha trung thế nhánh Áp Giồng Có (chuyển từ pha A sang pha C), xử lý sứ đứng pha C tuột khỏi ty sứ tại trụ 475ST/27/55/50/19	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
39	Cắt điện các phân đoạn Máy Kéo 1, Máy Kéo 2	13:30 23/09/2021	15:00 23/09/2021	Cân pha trung thế nhánh Phước Kiện (chuyển từ pha C sang pha A)	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
40	Cắt điện phân đoạn Vĩnh Thuận – Vĩnh Trung	7:30 23/09/2021	13:00 23/09/2021	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang dọc tuyến lưới điện phục vụ nông thôn mới, kết hợp khắc phục khuyết tật đường dây trung thế, khắc phục pha đất không đạt khoảng trụ 472LM/275/18/28/46/17/08 - 472LM/275/18/28/46/17/09	Áp Vĩnh Thuận – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
41	Cắt điện trạm Hẻm 73	7:30 23/09/2021	8:30 23/09/2021	Thay điện kế tổng trạm Hẻm 73 bị hư hỏng	Đường Phú Lợi - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
42	Cắt điện trạm Khóm 1 Phường 10	8:30 23/09/2021	9:30 23/09/2021	Thay điện kế 3 pha trực tiếp đầu sau CB tổng khách hàng DNTN Bửu Đăng	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 10, thành phố Sóc Trăng	
43	Cắt điện trạm Minh Thiện 1	9:30 23/09/2021	10:30 23/09/2021	Thay điện kế 3 pha trực tiếp khách hàng Cty TNHH thiết kế xây dựng Gia Phát Hưng	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	
44	Cắt điện phân đoạn trạm Cầu Xéo 5	10:30 23/09/2021	11:30 23/09/2021	Thay điện kế 3 pha trực tiếp khách hàng CN Công ty TNHH MTV Tây Nam Bộ - CN Xăng dầu Sóc Trăng đầu từ sứ hạ máy biến áp	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	
45	Cắt điện phân đoạn Phước Quới -Phước Phong	8:00 23/09/2021	15:00 23/09/2021	Sửa chữa tồn tại lưới hạ thế và nhỏ thu hồi 01 trụ hạ thế 7,3m trạm Phú Thành A1, ép liên lèo hạ thế trạm Phú Thành A1 tại trụ 471ST/46/49T (Khắc phục tồn tại công trình nâng cấp và cải tạo lưới điện khu vực huyện Châu Thành năm 2020)	Xã Phú Tân, huyện Châu Thành	
46	Cắt điện trạm Kinh Xây Cáp Nhỏ	8:00 23/09/2021	16:00 23/09/2021	Khắc phục tồn tại trạm Kinh Xây Cáp Nhỏ để đảm bảo vận hành	Áp Trà Quýt A - thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
47	Cắt điện trạm Chợ Vùng 5	8:00 23/09/2021	16:00 23/09/2021	Dựng trụ 7,5m, 12m, 14m, kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây trụ hiện hữu	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
48	Cắt điện trạm Ngọn Ruột Ngựa	8:00 23/09/2021	16:00 23/09/2021	Dựng trụ 12m, thu hồi trụ 6,5m, kéo 305m dây ACKP50+3ACXH50, lắp trạm Rạch Ruột Ngựa 3 100kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
49	Cắt điện phân đoạn Hòa Nhạn 3	8:00 24/09/2021	16:00 24/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hoà Nhạn 3 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA, phát quang lưới điện	Áp Hoà Nhạn - xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
50	Cắt điện trạm Thạnh Quới 19	8:00 24/09/2021	16:00 24/09/2021	Dựng lại 01 trụ hạ áp ngã, chỉnh 02 trụ hạ áp nghiêng, làm mới 2 bộ chằng xuống hạ áp, khắc phục dây hạ áp đứt, ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lèo tại trạm	Áp Thạnh Hòa - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
51	Cắt điện phân đoạn trạm Quách Văn Út	8:00 24/09/2021	10:00 24/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
52	Cắt điện phân đoạn trạm Hứa Quốc Nguyên	11:00 24/09/2021	13:00 24/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
53	Cắt điện phân đoạn trạm Đỗ Thị Đào	14:00 24/09/2021	16:00 24/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
54	Cắt điện phân đoạn trạm Trung tâm Viễn thông 2	8:00 24/09/2021	10:00 24/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
55	Cắt điện phân đoạn trạm Trần Thị Ngọc Trâm	11:00 24/09/2021	13:00 24/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
56	Cắt điện phân đoạn trạm Đường Hòa Bình	14:00 24/09/2021	16:00 24/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
57	Cắt điện phân đoạn Kế An - Gòong Cát	8:00 24/09/2021	16:00 24/09/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, nâng cao FCO xử lý vị trí nguy hiểm, thí nghiệm các trạm Hậu Bồi A, Vườn Cò, Giồng Cát 6, Nam Hải A, Hậu Bồi 2, Hậu Bồi 4. Xử lý cháy lèo hạ thế trạm Hậu Bồi A, Vườn Cò, thí nghiệm thiết bị phân đoạn Nam Hải A, Hậu Bồi A, Giồng Cát - Lung Đen, Nam Hải A, 19/5, thay thùng CB thùng điện kế bị hỏng trạm Giồng cát 3	Xã Kế An, huyện Kế Sách	
58	Cắt điện phân đoạn Giồng Cát - Lung Đen	8:00 24/09/2021	12:00 24/09/2021	Bổ sung 2 bộ tiếp địa lắp lại trụ 472ĐN/327/114/33/14A, 472ĐN/327/114/33/40 nhánh Giồng Cát - Lung Đen, phát quang theo yêu cầu địa phương	Ấp Lung Đen - xã Kế An, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
59	Cắt điện phân đoạn Cái Trâm A, phân đoạn Áp 10 - Trinh Phú 1, trạm Áp 10 - Trinh Phú	8:00 24/09/2021	16:00 24/09/2021	Phát quang theo yêu cầu địa phương, kết hợp công tác tháp sắt nâng cao đường dây trung thế	Xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
60	Không cắt điện, lắp 06 tấm che cách điện trung áp tại trụ 475TĐ/197/35	8:00 24/09/2021	15:00 24/09/2021	Thi công công trình cầu phụ: Lắp trạm Sóc Đơm 2 1x25 kVA, kéo mới 38m cáp ABC từ trụ trạm 475TĐ/197/35 đến trụ hạ thế số 8	Không	
61	Khóa chức năng tự đóng lại RCS phân đoạn Chợ Trung Bình	8:00 24/09/2021	9:00 24/09/2021	Lắp 06 tấm che cách điện trung áp tại trụ số 475TĐ/197/35 để phục vụ cho công tác lắp trạm Sóc Đơm 2	Không	
62	Khóa chức năng tự đóng lại RCS phân đoạn Chợ Trung Bình	15:30 24/09/2021	16:30 24/09/2021	Tháo 06 tấm che cách điện trung áp tại trụ số 475TĐ/197/35 xong công tác lắp trạm Sóc Đơm 2	Không	
63	Cắt điện trạm Rạch Đôi 1	9:00 24/09/2021	15:00 24/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Đôi 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
64	Cắt điện trạm Văn Tổ B3, khóa chế độ tự đóng lại RCS Xóm Rẫy Đại Ân	9:00 24/09/2021	15:00 24/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Văn Tổ B3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Đoàn Văn Tổ - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
65	Cắt điện trạm Nông Trường 416-2	8:00 24/09/2021	16:00 24/09/2021	Dựng trụ 7,5m, kéo căng dây ABC 4x50mm ² , thu hồi dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
66	Cắt điện phân đoạn trạm Trần Cuối Tỷ	8:00 25/09/2021	11:00 25/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
67	Cắt điện các phân đoạn Kênh Bến Long, Kênh Ba Bọng, trạm Long Hòa 3	7:00 25/09/2021	16:30 25/09/2021	Phát quang dọc tuyến lưới điện theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp xử lý khuyết tật, thay sứ, ty sứ đứng 24kV, nạp chụp sứ nhánh Kênh Ba Bọng	Xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
68	Cắt điện trạm Vùng 7C	8:00 25/09/2021	16:00 25/09/2021	Dựng trụ 7,5m, kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
69	Cắt điện phân đoạn Tú Điền 1	8:30 26/09/2021	12:30 26/09/2021	Lắp bộ đà sứ, kéo mới đường dây trung áp 3x3ACX 50mm ² + ACKP 50mm ² dài 8,5m thuộc công trình cấp điện cho khách hàng Dương Thị Dung	Áp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
70	Cắt điện các phân đoạn Sóc Đơm, Giồng Chát 1, Giồng Chát, Đập Đá, Công ty Thủy sản sạch Việt Nam 3456	14:00 26/09/2021	16:30 26/09/2021	Thay 01 DS bị hỏng phân đoạn Giồng Chát 2, kết hợp thay giáp buộc cổ sứ bị đứt (lèo cáp bọc đầu nối nhánh Công ty Thủy sản sạch Việt Nam 3456)	Xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
71	Cắt điện trạm Vùng 1B	8:00 26/09/2021	16:00 26/09/2021	Dựng trụ 7,5m, 8,5m, kéo cáp ABC 4x50mm ² dài 2177m, thu hồi dây cũ, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
72	Cắt điện phân đoạn Hoà Đại 2	8:00 20/09/2021	16:00 20/09/2021	Tái bố trí lại lưới điện trạm Hoà Đại 8 sang nhận điện trạm Hoà Đại 8A 2x25 kVA tách lưới theo VB số 4563	Áp Hoà Đại - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0kWh.
- Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn