

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 33.017.577 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.715.797 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.890.449 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.520.743 (kWh);
- Công suất ngày max: 233,0 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 39

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 34.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 237,5 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 28/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Cảng Trần Đề 1, Đầu Giồng 10 nhận điện tuyến 475TĐ; sau phân đoạn Trần Đề, Đập Đá nhận điện tuyến 479ST.

- Ngày 29/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Đông nhận điện tuyến 474TĐ; sau phân đoạn Trinh Phú – Thới An Hội nhận điện tuyến 472ĐN.

- Ngày 30/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Ấp 2 nhận điện tuyến 471TĐ.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện các phân đoạn Tài Văn- Trần Đề, Viên Bình	8:00 27/09/2021	13:00 27/09/2021	Di dời 01 trụ 12m, tháp đà nâng cao đường dây trung thế. Tháo gỡ FCO phân đoạn trạm Viên An 13 bị gãy gối đỡ tại trụ 475TĐ/215/88	Ấp Đào Viên - xã Viên Bình và ấp Tiếp Nhựt - xã Viên An, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm An Hưng (ĐN)	8:00 27/09/2021	16:00 27/09/2021	Thay dây lưới hạ áp bị hỏng vỏ cách điện bằng cáp ABC 3x50mm dài 300m, ép lèo hạ áp, đóng mới 4 bộ tiếp đất lắp lại, phát quang lưới điện hạ áp, chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng	Ấp An Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện phân đoạn Sóc Mới - Bung Thum	8:00 27/09/2021	16:00 27/09/2021	Vệ sinh, bảo dưỡng quay đo cách điện, thí nghiệm MBA các trạm: Tà Lồi, Bung Thum 1A, Bung Thum 1, Bung Thum 2, Bung Thum 3, Bung Thum 4; Vệ sinh bảo dưỡng các phân đoạn: Xóm Rẫy, Bung Thum 8, Bung Long - Bung Tròn, Bung thum 7; Khắc phục khuyết tật lưới điện, thay giáp núu tại các vị trí trụ 473ST/129/2, 473ST/129/22, 473ST/129/44. Chỉnh trụ nghiêng, phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Bung Thum - xã Long Phú, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Trường Bản	7:30 27/09/2021	13:30 27/09/2021	Dựng 01 trụ 7,5m, tháo hạ dây lưới dây nhánh, sang dây qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh, dây lưới, nhổ trụ thu hồi	Đường Quốc Lộ 1 – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
5	Cắt điện phân đoạn Bồ Đề 1	8:00 27/09/2021	15:00 27/09/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế khoảng trụ 472ĐN/327/27A/3 - 472ĐN/327/27A/4; 472ĐN/327/27A/50 - 472ĐN/327/27A/51; 472ĐN/327/27A/53 - 472ĐN/327/27A/54, phát	Áp Bồ Đề - xã Kế Thành, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				quang theo yêu cầu địa phương		
6	Cắt điện trạm Xóm Đồng	8:00 27/09/2021	14:00 27/09/2021	Bảo dưỡng lều hạ thế trạm Xóm Đồng, thay thùng CB, điện kế, thay ống PVC luôn cấp xuất trạm làm gọn các điện kế trạm	Áp Xóm Đồng - xã Thới An Hội, huyện Kê Sách	
7	Cắt điện phân đoạn Rạch Ông Sáu	8:00 27/09/2021	16:00 27/09/2021	Căng dây đấu nối nhánh trung thế xây dựng mới	Áp An Hưng – xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
8	Cắt điện phân đoạn Vùng 7	8:00 27/09/2021	16:00 27/09/2021	Lắp trạm, căng dây đấu nối cấp điện trạm Vùng 7E	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
9	Cắt điện phân đoạn Phú Lợi	8:00 27/09/2021	13:00 27/09/2021	Thực hiện giải pháp PCSC nhánh Phú Lợi, kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hoà Trung - xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt điện phân đoạn Phú Lợi 1	14:00 27/09/2021	17:00 27/09/2021	Thực hiện giải pháp PCSC nhánh Phú Lợi 1, kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hoà Trung - xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt điện trạm Kênh Xáng Chìm	7:30 27/09/2021	16:00 27/09/2021	Lắp bộ Ulevis đỡ dây trung tính lưới hạ thế, lắp bộ đỡ thẳng và kẹp dừng cáp ABC 50, kéo cáp ABC 4x50mm ² dài 936m	Khóm Tân Phú – Phường 2, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt MC 474TĐ và kéo ra khỏi vận hành; Cắt MC 472TĐ và kéo ra khỏi vận hành; Đóng DTĐ 474-76, DTĐ 472-76 và cắt các phân đoạn 477-7, Đầu Giồng 10, Nhà Thờ, Cảng Trần Đề 1	9:00 28/09/2021	15:30 28/09/2021	Thay DS liên động 3 pha 474-7 bị hỏng bằng bộ DS liên động 3 pha mới	Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
13	Cắt điện các phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao, Rạch Sâu, Rạch Sâu 1, Cầu Sáu Quế, Đập Đá	9:00 28/09/2021	15:30 28/09/2021	Thay LBS thành Recloser phân đoạn Mỹ Thanh 2.	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
14	Cắt điện các phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao, Rạch Sâu, Rạch Sâu 1, Mỹ Thanh 2 và trạm Hòa Giang 2	7:00 28/09/2021	17:00 28/09/2021	Sang dây trung thế qua trụ mới dựng (Đề án điện gió Hòa Đông)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
15	Cắt điện các phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang - Thạch Sao, Giày Lăng	7:00 28/09/2021	17:00 28/09/2021	Sang lưới trung thế qua trụ mới (Đề án điện gió Hòa Đông)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
16	Cắt điện các phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang, Thạch Sao, Kinh Trà Niên	8:00 28/09/2021	16:00 28/09/2021	Dựng 01 trụ 14m cặp đôi, lắp phân đoạn, căng dây, đấu nối, lắp mới trạm 250kVA Huỳnh Lộc Thoại (Nhà máy điện gió số 19); Dựng 01 trụ 18m tháo, lắp trạm Hòa Giang 8 sang trụ mới dựng, lắp mới trạm 250kVA "Tự dùng Điện gió 20"	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt điện phân đoạn TĐC Hồ Bể	8:00 28/09/2021	14:00 28/09/2021	Lắp đà căng dây đầu nối trạm 1x37,5 kVA cấp điện khách hàng "Triệu Minh Dũng".	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
18	Cắt điện phân đoạn Mường Tra 1	8:00 28/09/2021	16:00 28/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Mường Tra 1 từ 1x25kVA lên 1x37,5 kVA, đóng tiếp đất lập lại; tháp đà nâng cao đường dây trung thế võng tháp xử lý mất an toàn. Lắp mới 02 bộ chằng xuống, phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Ấp Mường Tra - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
19	Cắt điện trạm Thạnh Lợi	8:00 28/09/2021	16:00 28/09/2021	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, đóng bổ sung tiếp đất hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp, tái bố trí tụ bù hạ áp	Ấp Thạnh Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	
20	Cắt điện trạm Trà Ếch	8:00 28/09/2021	16:00 28/09/2021	Tách lưới sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm biến áp Trà Ếch nâng cấp lên 03 pha	Ấp An Thạnh - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	
21	Cắt điện trạm Gia Hòa 2-20	8:00 28/09/2021	12:00 28/09/2021	Dựng lại 01 trụ hạ áp ngã, khắc phục dây nhánh khách hàng, khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng. Phát quang hành lang lưới điện	Ấp Hiệp Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
22	Cắt điện phân đoạn Lê Văn Xe	8:00 28/09/2021	16:00 28/09/2021	Dựng trụ độn 14m, lắp đà, lắp phân đoạn, căng dây, đấu nối nhánh trung thế cấp điện nhánh Kinh Sáu Sơn	Áp Hòa Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt điện phân đoạn Kênh Trà Thê 1	8:00 28/09/2021	12:00 28/09/2021	Thực hiện giải pháp PCSC nhánh Kênh Trà Thê 1, kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hòa Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt điện phân đoạn Kênh Trà Thê 2	13:00 28/09/2021	16:30 28/09/2021	Thực hiện giải pháp PCSC nhánh Kênh Trà Thê 2, kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hòa Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
25	Cắt điện trạm Vàm Hồ 3	8:00 28/09/2021	16:00 28/09/2021	Dựng trụ 12m, sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
26	Cắt điện phân đoạn Rạch Vượt	9:00 28/09/2021	13:00 28/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Vượt từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
27	Cắt điện phân đoạn Vàm Hồ A	8:00 28/09/2021	14:00 28/09/2021	Thay chằng, ty chằng trung thế mục đứt, mất	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
28	Cắt điện phân đoạn Tha La Nông Trường	8:00 28/09/2021	14:00 28/09/2021	Thay chằng, ty chằng trung thế mục đứt, mất	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
29	Cắt điện phân đoạn Áp 1 TTLP	8:00 29/09/2021	16:00 29/09/2021	Lắp nắp chụp sứ đứng thực hiện giải pháp phòng chống sự cố lưới điện. Vệ sinh bảo dưỡng quay đo cách điện, thí nghiệm thiết bị định kỳ các	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				trạm Áp 1, Áp 1A, Chợ Đập, Chợ Đập 1, Áp 1B, 1E, 1C, 1D		
30	Cắt điện các phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Trinh Phú - Thới An Hội	8:00 29/09/2021	14:00 29/09/2021	Thu hồi trụ 10,5m, di dời trạm Ủy ban Ba Trinh 2x37,5kVA từ trụ 473PH/11/47/90/1A/1 về trụ 473PH/11/47/86 và tách lưới hạ thế (Công trình cấp điện 3 pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)	Áp 6, 7 - xã Ba Trinh , huyện Kế Sách	
31	Cắt điện các phân đoạn Khánh Hòa, Hòa Đông	8:00 29/09/2021	15:00 29/09/2021	Dựng trụ 14m cặp đôi độn lưới bằng xe cầu, lắp xà và căng dây đầu nối, cấp điện trạm biên áp 3 pha 250kVA “Tự dùng Điện gió Hòa Đông 2”. Dựng 01 trụ BTLT 12m, nhỏ 01 trụ BTLT 10,5m bị mục gốc bằng thủ công	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
32	Cắt điện phân đoạn Ruột Ngựa	8:00 29/09/2021	16:00 29/09/2021	Dựng trụ BTLT 12m, tháp sắt U140-3m, kéo 1373m dây ACXH 50mm2	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
33	Cắt điện trạm Vàm Hồ 4	8:00 29/09/2021	16:00 29/09/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
34	Cắt điện trạm Cống Cô Thắm 1	7:30 29/09/2021	8:30 29/09/2021	Tháo 03 lèo hạ thế vượt đường Quốc Lộ 1 (hường về hẻm 930 Quốc Lộ), tháo đầu	Đường Quốc Lộ 1 – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				nối dây nhánh điện kế DNTN Hoàng Thềm tại trụ 475ST/30/4		
35	Tháo 03 lều hạ thế vượt đường Quốc Lộ 1 (hường về hẻm 930 Quốc Lộ) thuộc trạm Cống Cô Thắm 1	7:30 29/09/2021	15:30 29/09/2021	Kéo thay dây 3AV 50mm ² thành dây 3CV 50mm ² dài 496m; Lắp 02 bộ tiếp đất; Lắp 8 hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng. Thu hồi dây cũ	Đường Quốc Lộ 1 – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
36	Cắt điện trạm Cống Cô Thắm 1	15:30 29/09/2021	16:30 29/09/2021	Đấu 03 lều hạ thế vượt đường Quốc Lộ 1 (hường về hẻm 930 Quốc Lộ), đấu nối dây nhánh điện kế DNTN Hoàng Thềm tại trụ 475ST/30/4	Đường Quốc Lộ 1 – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
37	Cắt điện phân đoạn Kênh 14/9	8:00 29/09/2021	16:00 29/09/2021	Khắc phục khuyết tật trạm Kênh 14/9A 1x25kVA di dời từ trụ 475TT/115/13 đến trụ 475TT/115/7, cạy trạm Kênh 14/9G 1x25kVA tại trụ 475TT/115/18	Áp Tân Thắng - xã Thanh Tân, huyện Thạnh Trị	
38	Cắt điện trạm Trường Hưng 1	8:00 30/09/2021	16:00 30/09/2021	Khắc phục khuyết đường dây hạ trạm Trường Hưng 1, thay kẹp ngừng dây cáp ABC mục đứt, đóng mới 6 bộ tiếp đất lặp lại, ép lều hạ áp phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, thay CT trạm trường Hưng	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt điện phân đoạn Cầu Ngan Rô, Ấp 2	8:00 30/09/2021	16:00 30/09/2021	Lắp nắp chụp sứ đứng pha B, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện. Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên nhánh. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Ấp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
40	Cắt điện phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú	8:00 30/09/2021	16:00 30/09/2021	Tháo thu hồi trạm biến áp Lầu Bà 4 (2x25kVA), tách lưới hạ thế sang qua đường dây hạ thế trạm biến áp Lầu Bà 4, vận hành trạm biến áp 03 pha 160kVA	Ấp 1 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
41	Cắt điện các phân đoạn Trà Ếch, An Lạc Tây, Cái Trâm, An Bình 1	8:00 30/09/2021	10:00 30/09/2021	Lắp đà, lắp phân đoạn Cấp nước Trinh Phú đầu nối hoàn thiện công trình (Công trình cấp điện 03 pha cho các trạm Cấp Nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)	Ấp An Bình - thị trấn An lạc Thôn, huyện Kế Sách	
42	Cắt điện trạm Vùng 7B	8:00 30/09/2021	16:00 30/09/2021	Dựng trụ BTLT 12m, Tháp sắt U140-3m; kéo 1373m dây ACXH 50mm ²	Ấp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
43	Cắt điện phân đoạn Rạch Chốt	8:00 30/09/2021	14:00 30/09/2021	Thay chằng, ty chằng trung thế mục đứt, mất	Ấp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
44	Cắt điện phân đoạn Khém Lớn	8:00 30/09/2021	16:00 30/09/2021	Dựng trụ BTLT 12m, căng dây 01ACXH50mm ² + ACKP dài 519m, đấu nối đường dây trung thế Trại Vượt	Áp Văn Sáu - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
45	Cắt điện phân đoạn T2 An Hưng	8:00 01/10/2021	13:00 01/10/2021	Tăng cường công suất trạm T2 An Hưng từ 1x15kVA lên 1x25kVA	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	
46	Cắt điện phân đoạn Lộ Tè Bình Du	8:00 01/10/2021	16:00 01/10/2021	Dựng 10 trụ BTLT 12m	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
47	Cắt điện trạm Lộ Tè An Nghiệp	8:00 01/10/2021	9:00 01/10/2021	Căng dây, đấu nối đường dây hạ thế xây dựng mới	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
48	Cắt điện trạm Cù Lao Nai 4	8:00 01/10/2021	9:00 01/10/2021	Lắp giá U bắt rack, căng dây cáp ABC 3x70mm ² dài 285m	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
49	Cắt điện trạm Chín Liên 2	9:00 01/10/2021	12:00 01/10/2021	Sang dây hiện hữu từ trụ cũ sang trụ mới, đấu nối đường dây hạ áp, thu hồi trụ hiện hữu	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
50	Cắt điện phân đoạn Chính Trạng	8:00 01/10/2021	16:00 01/10/2021	Điều hòa dung lượng trạm Chính Trạng 2 từ 3x37,5kVA thành 160kVA	Áp Hoà Hưng - xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
51	Cắt điện phân đoạn Chính Trạng	9:00 01/10/2021	11:00 01/10/2021	Thực hiện giải pháp PCSC thay 1 giá đỡ tại phân đoạn Chính Trạng 4	Áp Hoà Hưng - xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
52	Cắt điện trạm Sông Cái 4	14:00 01/10/2021	16:30 01/10/2021	Ép lại lều hạ thế có dấu hiệu phát nhiệt không đảm bảo vận hành	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
53	Cắt điện phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00 02/10/2021	11:00 02/10/2021	Căng dây 01ACXH50mm ² + ACKP 50mm ² dài 450m, lắp phân đoạn 1 pha đường dây xây dựng mới Đầu Cồn Cọc 2	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
54	Cắt điện trạm Mút Mỡm	8:00 02/10/2021	9:00 02/10/2021	Căng dây cáp ABC 3x70mm ² dài 450m, đấu nối đường dây hạ áp dây dựng mới	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
55	Cắt điện phân đoạn Hai Đực	11:00 02/10/2021	13:00 02/10/2021	Căng dây 01ACXH50mm ² + ACKP 50mm ² dài 450m, lắp phân đoạn 1 pha đường dây xây dựng mới nhánh Hai Đực 2	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
56	Cắt điện trạm Vùng 2A	8:00 02/10/2021	16:00 02/10/2021	Kéo căng dây 654m ABC 3x50mm ² , sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
57	Cắt điện trạm Khu Hành Chánh	11:30 02/10/2021	13:00 02/10/2021	Căng dây đấu nối đường dây hạ áp kéo mới cáp ABC 4x50mm ² dài 730m	Áp Phước Hòa B - thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn