

**KẾ HOẠCH**  
**Vận hành hệ thống điện tuần 04 (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 04 (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022) như sau:

**I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

**1. Thực hiện (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022):**

- Tổng sản lượng tuần: 28.294.278 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.042.040 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.227.185 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 3.900.534 (kWh);
- Công suất ngày max: 216,2 (MW).

**2. Dự kiến: Tuần 04**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 28.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 218 (MW).

## II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

ST T	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện đường dây 110kV 171 Sóc Trăng – 172 Phụng Hiệp	7:00 11/01/2022	17:00 11/01/2022	Đo thông số đường dây 171 Sóc Trăng – 171 KCN An Nghiep – 172 Phụng Hiệp; Đầu nối đóng điện vận hành trạm biến áp 110kV KCN An Nghiep	Không mất điện phụ tải 22 kV	Đóng điện vận hành trạm biến áp mới

## III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 25/01/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhà Thờ Ovent nhận điện T472LM; chuyển nguồn sau phân đoạn Cống Xanh nhận điện T475TĐ; sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện T479CX; sau DS 474-7 nhận điện T473MX qua phân đoạn Ngọc Tố; sau DS 476-7VC nhận điện T477VC qua pđ Trần Hưng Đạo 1; sau DS 472-7 nhận điện T477VC qua phân đoạn Vĩnh Châu-Vĩnh Phước;

- Ngày 26/01/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Cống Đồi nhận điện T477MT qua phân đoạn Thiện Mỹ - Mỹ Phú; sau phân đoạn Khánh Hòa nhận điện T477TĐ qua phân đoạn Hòa Giang; sau phân đoạn Giồng Dú-Khánh Hòa nhận điện T474VC

qua phân đoạn Mỹ Thanh-Ngọc Tố; sau DS 477-7VC nhận điện T476VC qua phân đoạn Trần Hưng Đạo 1; sau phân đoạn Sài Côn-Đại Rụng nhận điện T477VC qua pđ Ca Lạc;

- Ngày 28/01/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Lý nhận điện T473MX qua phân đoạn Ngọc Tố.

#### IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Khóa tự đóng lại RCS Phú Lộc - Thạnh Quới	8:00 24/01/2022	15:00 24/01/2022	Vệ sinh cách điện hotline nhánh Phú Giao (từ trụ 475ST/197/75 đến 475ST/197/38)	Không mất điện khách hàng	
2	Cắt phân đoạn Minh Đăng	7:00 24/01/2022	10:00 24/01/2022	Vệ sinh công nghiệp "tri ân khách hàng" trạm Minh Đăng 2 (1250kVA)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
3	Cắt điện trạm Chợ Ngã Năm	7:30 25/01/2022	11:30 25/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng kiểm tra môi nổi lều trạm, siết lại các đầu cosse hạ thế trạm Chợ Ngã Năm	Khóm 1 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt điện trạm Chợ Ngã Năm 2	12:00 25/01/2022	15:00 25/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra môi nổi lều trạm, siết lại các đầu cosse hạ thế trạm Chợ Ngã Năm 2	Khóm 1 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt điện trạm Kênh Tám Giai	13:00 25/01/2022	16:30 25/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng, xử lý khuyết tật, thay cáp xuất trạm Kênh Tám Giai từ CV 25mm2 lên CV 50mm2	Khóm 1 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Hòa Thành 2	8:00 25/01/2022	15:00 25/01/2022	Điều hòa dung lượng trạm Hòa thành 12 từ 1x25KVA thành 2x25kVA	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
7	Cắt các phân đoạn Phước Thọ, phân đoạn OWent; Lèo trung thế tại trụ 186 nhánh Phước Thuận 1 (hở lèo)	8:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố nhánh Phước Thọ T475MT (Thay ty sứ; Chân sứ đỉnh; Sứ đứng và lắp nắp chụp....)	Áp Phước Thọ A; B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt phân đoạn Bào Còng	8:00 25/01/2022	12:00 25/01/2022	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế theo cầu của khách hàng đã đóng tiền (BCT số 10/BCT-MT)	Áp Phước Bình xã Mỹ Thuận	
9	Cắt phân đoạn An Lạc Thôn, Cái Trâm	11:00 25/01/2022	14:00 25/01/2022	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ vào nhà người dân. Kết hợp công tác: Kéo dây trung thế 3ACX50mm2 và ACKP50mm2 dài 50m; Lắp đà đỡ 3FCO phân đoạn, lắp phụ kiện và đấu nối công trình cấp điện Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông	Áp An Ninh - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
10	Cắt phân đoạn Cẩng Buồi	8:00 25/01/2022	15:00 25/01/2022	Lắp 02 bộ đà dừng, 01 đà đỡ phân đoạn, rã, kéo cáp căng dây 02 pha, lắp bộ phân đoạn và đấu nối nhánh rẽ 3 pha khách hàng Trang Hoàng Thành	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt phân đoạn Là Bư	7:00 25/01/2022	17:00 25/01/2022	Dựng 01 trụ 12m, lắp trạm giàn 160 kVA Giồng Me 6	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt phân đoạn Là Bư 2	7:00 25/01/2022	17:00 25/01/2022	Điều hòa dung lượng trạm Là Bư 7 từ 3 x 25 kVA thành 3 x 50 kVA	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt phân đoạn Là Bư 3	7:00 25/01/2022	17:00 25/01/2022	Đầu nối trung thế nhánh Là Bư 3-1 ( dài 11 khoảng trụ )	Phường 2	
14	Cắt điện trạm Tân Hưng 1	7:00 25/01/2022	17:00 25/01/2022	Rãi dây, căng dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng trạm Tân Hưng 1 dài 900m, từ trụ HT số 1 đến trụ HT số 24	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
15	Cắt phân đoạn và trạm KD4	7:00 25/01/2022	17:00 25/01/2022	Đầu nối trung thế xây dựng mới nhánh KD4 dài 540m tại vị trí 19/6, lắp mới trạm biến áp KD4 1 x 50 kVA tại trụ 11/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
16	Cắt các phân đoạn 474-7, 477-7, Đầu Giồng 10, Mỏ Ó, Kinh Tầm Vu 2, Kinh Ông Khinh 2, Kinh Ông Phứt 2	7:00 25/01/2022	10:00 25/01/2022	Ép 03 ống ép và đầu cos ép đầu vào LBS phân đoạn Nhà Thờ (khắc phục tồn tại công trình sửa chữa lớn năm 2020).	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt các phân đoạn Nhà Thờ, Đầu Giồng 10, Mỏ Ó, Kinh Tầm Vu 2, Kinh Ông Khinh 2, Kinh Ông Phứt 2	7:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Bảo dưỡng phân đoạn Nhà Thờ 1; Bảo trì các trạm Nhà Thờ 3, Nhà Thờ, Nhà Thờ 1, Nhà Thờ 2, T1 Nhà Thờ; xử lý khuyết tật & phát quang hành lang an toàn lưới điện nhánh Nhà Thờ 1	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.	
18	Cắt các phân đoạn Nhà Thờ, Đầu Giồng 10, Mỏ Ó, Kinh Tầm Vu 2, Kinh Ông Khinh 2, Kinh Ông Phứt 2	7:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Khắc phục tồn tại công trình sửa chữa lớn năm 2020; Nhổ thu hồi trụ 12m tại các vị trí trụ: trụ 477TĐ/95, trụ 477TĐ/101, trụ 477TĐ/108, trụ 477TĐ/109; Sang dây cáp ACKP 240mm <sup>2</sup> từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới, căng lại dây ACKP 240mm	Phối hợp mất điện	
19	Cắt phân đoạn Cầu Sáu Quế, Mỹ Thanh 2, Giồng Chát 2	7:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Thay LBS thành recloser phân đoạn Đập Đá; thu hồi bộ cảnh báo sự cố “Đập Đá”	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng; Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
20	Cắt phân đoạn Cầu Sáu Quế, Mỹ Thanh 2, Giồng Chát 2	7:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Thay 03 FCO thành 03 LBFCO phân đoạn Giồng Chát 9 và phân đoạn Giồng Chát 10 thành LBFCO	Phối hợp mất điện	
21	Cắt điện trạm Sông Cái 1	7:30 25/01/2022	10:30 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 1 kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
22	Cắt điện trạm Sông Cái 4	11:00 25/01/2022	13:30 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 4 kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt điện trạm Sông Cái 3	14:00 25/01/2022	17:30 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 3 kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt điện trạm Sông Cái 5	7:30 25/01/2022	10:00 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
25	Cắt điện trạm Sông Cái 2	10:30 25/01/2022	13:30 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
26	Cắt điện trạm Sông Cái 6	14:00 25/01/2022	17:00 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 6 kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
27	Cắt điện trạm Tà Bết	7:30 25/01/2022	9:30 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm Tà Bết kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Trà Bết - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
28	Cắt điện trạm Tà Bết 1	10:00 25/01/2022	13:00 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm Tà Bết 1 kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Trà Bết - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
29	Cắt phân đoạn Sông Cái 7	13:30 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm, kết hợp thay hệ thống đo đếm định kỳ	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
30	Cắt phân đoạn Thạnh Quới 20	8:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Quới 20 từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA	Áp Ngọn - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
31	Cắt điện trạm Hòa Đức 5, Hòa Đức 5A vị trí cắt (trạm xây dựng mới chưa vận hành)	8:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế, sang lưới hạ thế trạm Hòa Đức 5 qua trạm Hoà Đức 5A	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
32	Cắt phân đoạn Hòa Đức 1	8:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thu hồi trạm Hòa Đức 4 (2x50kVA), Hòa Đức 4A (2x50kVA), sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế.	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
33	Cắt điện trạm Hòa Đức 3	8:00 25/01/2022	11:00 25/01/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế, sang lưới hạ thế trạm Hòa Đức 3 qua trạm Hoà Đức 4	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
34	Cắt điện phân đoạn trạm T1 Song Phụng	13:00 25/01/2022	17:00 25/01/2022	Tháp sắt nâng đường dây hạ áp trạm T 1 Song Phụng cọ máy nhà, căng lại lưới hạ áp võng thấp, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phụng An - xã Song Phụng, huyện Long Phú.	
35	Cắt điện trạm Bung Tròn	8:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồn ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo mối nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Bung Long - xã Long Phú, huyện Long Phú	
36	Cắt MC 472, 474, 478, 480, 432, 421 trạm 110kV Vĩnh Châu; Cắt điện các phân đoạn: 472-7, 474-7, 476-7	8:30 25/01/2022	14:30 25/01/2022	Đấu đầu cáp ngầm vào máy cắt 478VC, 480VC	Tại trạm biến áp 110kV Vĩnh Châu	
37	Cắt điện trạm Toàn Tâm, tháo 03 kẹp hotline đấu nối tại trụ 478ST/26/52/38/35, trạm Mạc Đĩnh Chi 5	8:00 25/01/2022	13:30 25/01/2022	Thay đà đỡ FCO trạm Toàn Tâm bị phóng điện, sang dây hạ thế qua trụ mới dựng	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, 9, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
38	Cắt phân đoạn Trần Hưng Đạo 12	7:30 25/01/2022	16:30 25/01/2022	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới kéo; Xử lý buolon dư tại trụ trạm; Thu hồi cáp AV hiện hữu; Nhổ trụ 8,5m, 12m thu hồi	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
39	Cắt điện trạm Cống Cô Thắm 2	7:30 25/01/2022	16:30 25/01/2022	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới kéo (các hẻm 882, 825); Thu hồi cáp AV hiện hữu; Nhổ trụ 8,5m	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
40	Cắt điện trạm Cống Cô Thắm 1	9:00 25/01/2022	12:00 25/01/2022	Thay mới CB trạm Cống Cô Thắm 1, lấy CB hiện hữu lắp lại trạm Khóm 3 Phường 2B	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
41	Cắt điện trạm Khóm 3 Phường 2B	9:00 25/01/2022	12:00 25/01/2022	Thay mới CB trạm Khóm 3 Phường 2B	Đường Dương Kỳ Hiệp - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
42	Khóa tự đóng lại RCS phân đoạn Lê Hồng Phong 8	8:00 25/01/2022	9:00 25/01/2022	Tháo 03 kẹp hotline đấu nối trạm Toàn Tâm tại trụ 478ST/26/52/38/35 phục vụ thay đà đỡ FCO trạm bị phóng (trạm khách hàng)	Không mất điện khách hàng	
43	Khóa tự đóng lại RCS phân đoạn Lê Hồng Phong 8	11:00 25/01/2022	12:00 25/01/2022	Đấu lại 03 kẹp hotline đấu nối trạm Toàn Tâm tại trụ 478ST/26/52/38/35 công tác xong	Không mất điện khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
44	Cắt phân đoạn trạm nước đá Nguyễn Văn Giàu	8:00 25/01/2022	12:00 25/01/2022	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng rạm nước đá Nguyễn Văn Giàu (tri ân khách hàng)	Áp Mỹ Thành – xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
45	Cắt phân đoạn Thạnh Trị - Thạnh Tân, Thạnh Tân - Tân Long	8:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố tuyến 475TT từ trụ 475TT/59 đến trụ 475TT/128: Thay nắp chụp 246 cái + Ống HDPE loại cũ hiện hữu bằng nắp chụp sứ đứng loại dài 1m; Thay 03 giáp núu nhánh rẽ Thạnh Tân tại trụ 475TT/103	Áp B1, B2, A2 - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
46	Cắt điện phân đoạn và trạm Nguyễn Văn Hiệp	7:30 25/01/2022	11:00 25/01/2022	Gia cố móng trụ 01 vị trí (trụ trạm); Lắp mới 01 bộ đà dừng dây trung thế và lắp LA; điều hòa dung lượng trạm Nguyễn Văn Hiệp từ "2x37,5kVA" lên "3x37,5kVA"; lắp bổ sung cáp xuất hạ thế, hệ thống đo đếm tại trạm	Áp Xây Đá A - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	
47	Cắt các phân đoạn Hồ Đắc Kiện, Châu Thành - Đại Hải, Cống Đồi	11:00 25/01/2022	14:00 25/01/2022	Lắp mới 01 bộ đà dừng và 01 bộ đà đỡ FCO phân đoạn; Tăng cường 2 sợi cáp 2ACX 50mm2 để tăng cường cho đường dây trung thế hiện hữu ACX 50mm2 + ACKP 50 mm2 thành 3ACX 50mm2 + ACKP 50mm2 từ cực dưới FCO phân đoạn đến sứ cao	Áp Xây Đá A - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				MBA đài 17m; Gia cố móng trụ (02 trụ); TCCS trạm Nguyễn Văn Hiệp từ "2x37,5kVA" lên "3x37,5kVA"; lắp bổ sung cáp xuất hạ thế		
48	Cắt phân đoạn Ung Việt Châu	9:00 25/01/2022	10:30 25/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Ung Việt Châu	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
49	Cắt phân đoạn Trần Văn Khoái	15:00 25/01/2022	16:30 25/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Trần Văn Khoái	Áp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
50	Cắt phân đoạn Cảng Buổi; trạm Nguyễn Văn Đông	8:00 25/01/2022	14:00 25/01/2022	Dựng 01 trụ 14m độn lưới, lắp bộ đà phân đoạn, căng dây trung thế 8m đầu nối nhánh rẽ 1 pha Lý Trung Dương	Áp Cảng Buổi - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
51	Cắt phân đoạn Trà Niên 4	14:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Lắp đà đỡ phân đoạn, căng dây trung thế 20m, đầu nối nhánh rẽ 1 pha Võ Văn Tro	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
52	Cắt phân đoạn Hòa Khởi	8:00 25/01/2022	14:00 25/01/2022	Dựng 01 trụ 12m độn lưới, lắp đà đỡ phân đoạn, căng dây đầu nối nhánh rẽ 1 pha Lý Văn Xiêu	Áp Hòa Khởi - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
53	Cắt điện trạm Hòa Khởi 2	8:00 25/01/2022	12:00 25/01/2022	Lắp đà đỡ phân đoạn, căng dây trung thế 33m, đầu nối nhánh rẽ 1 pha Nguyễn Tấn Tài	Áp Hòa Khởi - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
54	Cắt phân đoạn Hòa Khởi; trạm Hòa Khởi 2	8:00 25/01/2022	14:00 25/01/2022	Dựng 02 trụ 14m bằng cơ giới, di dời đường dây trung thế nhánh Kinh Mới Đông, di dời đầu nối Cửa hàng Bách hóa Tự chọn Thanh Sang qua trụ mới dựng	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
55	Cắt phân đoạn Tân Thời, Long Thành - ĐăkLăk 1	8:00 25/01/2022	14:00 25/01/2022	Tháp đà U140x3m, chỉnh trụ nghiêng, căng cáp ABC đường dây hạ áp trạm biến áp Tân Thời 1, Tân Thời 5	Áp Tân Thời - xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
56	Cắt điện trạm Lý Văn Ân; Lý Văn Hùng; phân đoạn và trạm Tân Thời 2	8:00 25/01/2022	14:00 25/01/2022	Chỉnh trụ nghiêng 02 vị trí, lắp chân sứ đỉnh góc, thay cáp điện kế treo cao	Áp Tân Thời - xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
57	Cắt phân đoạn Mỏ Ó, Cầu Sáu Quế, Cống Xanh	7:00 25/01/2022	16:00 25/01/2022	Bảo trì các trạm: Mỏ Ó 3, Cống Xanh, Mỏ Ó 1, Thống Nhất 1, Thống Nhất 2, Thống Nhất 3; Bảo dưỡng các phân đoạn: Mỏ Ó (trụ 477TĐ/234/1); phân đoạn Mỏ Ó 2, Thống nhất 4. Thử nghiệm định kỳ các thiết bị và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị đo đếm, tụ bù. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Mỏ Ó - xã Trung Bình và áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
58	Cắt phân đoạn Đầu Giồng Chát 9	8:00 26/01/2022	16:00 26/01/2022	Dựng cặp trụ 12m độn lưới, lắp đà, lắp trạm 400kVA, đấu nối trung hạ thế (Công trình cấp điện Cty CPTS Sóc Trăng 4).	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.	
59	Cắt máy cắt 471, 473, 475, 477, 479, 431, 421; Cắt các phân đoạn: 477-7, Giồng Dú Khánh Hòa - Soài Côn Đại Rụng	8:30 26/01/2022	14:30 26/01/2022	Đấu đầu cáp ngầm các tuyến 471VC, 473VC, 475VC vào máy cắt; Đấu cáp ngầm vào phân đoạn 480-7	Tại trạm biến áp 110kV Vĩnh Châu	
60	Cắt phân đoạn Tân Lịch	7:30 26/01/2022	16:30 06/01/1900	Phối hợp địa phương thực hiện công tác: Kéo mới 370m dây ACX 50mm <sup>2</sup> , thu hồi dây ACKP 50mm <sup>2</sup> hiện hữu, tháp đà U120x3m nâng cao đường dây trung thế võng thấp, di dời 01 trụ BTV 7,5m sang dây lưới hạ thế qua trụ mới di dời. Ép lèo mới nối hạ thế. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Sóc Dong - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
61	Cắt phân đoạn Kinh Mới Đông	8:00 26/01/2022	15:00 26/01/2022	Vệ sinh cách điện hotline nhánh Phú Giao (từ trụ 475ST/197/37 đến 475ST/197/2)	Áp Phú Giao - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
62	Cắt điện trạm Cầu Trắng 2	7:40 26/01/2022	9:30 26/01/2022	Thay 03 TI định kỳ khách hàng Trần Thanh Hà thuộc trạm Cầu Trắng 2	Áp Châu Thành - xã An Ninh, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
63	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông A	10:30 26/01/2022	13:00 26/01/2022	Thay 03 TI định kỳ khách hàng Trần Anh Kiệt, Thái Khánh Quốc thuộc trạm Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hòa Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
64	Cắt điện trạm Trương Phú Quý	14:00 26/01/2022	16:00 26/01/2022	Thay 03 TI định kỳ khách hàng Trương Phú Quý thuộc trạm Trương Phú Quý	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
65	Cắt điện trạm Lý Pó Hên trụ 11B/6	8:00 26/01/2022	11:30 26/01/2022	Thay đổi kết cấu trạm từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
66	Cắt điện trạm Lý Pó Hên trụ 11A/6	13:00 26/01/2022	16:30 26/01/2022	Thay đổi kết cấu trạm từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
67	Cắt điện trạm Trà Tim 1, tháo 03 kẹp hotline đầu nối trạm trị trụ 475ST/51/16	11:30 27/01/2022	13:30 27/01/2022	Thay LA trạm bị gãy bass đỡ LA trạm Trà Tim 1; Bảo trì, vệ sinh trạm	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 10, thành phố Sóc Trăng	
68	Khóa tự đóng lại máy cắt 480 trạm 110kV Sóc Trăng	11:00 27/01/2022	12:00 27/01/2022	Tháo 03 kẹp hotline đầu nối trạm Trà Tim 1 tại trụ 475ST51/16 phục vụ thay LA trạm	Không mất điện khách hàng	
69	Khóa tự đóng lại máy cắt 480 trạm 110kV Sóc Trăng	13:00 27/01/2022	13:30 27/01/2022	Đấu lại 03 kẹp hotline đầu nối trạm Trà Tim 1 tại trụ 475ST51/16 công tác xong	Không mất điện khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
70	Cắt phân đoạn Trần Minh Quyền 1, trạm Huỳnh Công Đê 3	11:00 27/01/2022	16:00 27/01/2022	Kéo Căng cáp 04ACKP 50mm <sup>2</sup> , đầu nối trung thế nhánh Trần Minh Quyền 7; Tách lưới hạ thế trạm Huỳnh Công Đê 3 với trạm Trần Minh Quyền 7A	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tỏ, huyện Mỹ Xuyên	
71	Cắt phân đoạn Hiệp Hòa 2	11:00 27/01/2022	16:00 27/01/2022	Đầu nối trung thế nhánh Hiệp Hòa 2A, thu hồi trụ 10,5m (05 vị trí), sang dây nhánh khách hàng, tách lưới hạ thế trạm Hiệp Hòa 2 qua trạm Hiệp 2A	Áp Hiệp Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
72	Cắt phân đoạn Nhơn Hòa 3; trạm Nhơn Hòa 2	11:00 27/01/2022	16:00 27/01/2022	Căng cáp 04ACKP 50mm <sup>2</sup> , đầu nối trung thế, di dời Phân đoạn Nhơn Hòa 2A; Tách lưới hạ thế trạm Nhơn Hòa 2 qua trạm qua Trạm Nhơn Hòa 2A	Áp Nhơn Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
73	Cắt điện trạm UBX Ngọc Đông	11:00 27/01/2022	17:00 27/01/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Hòa Đặng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
74	Cắt phân đoạn trạm Tôn Hoa Sen	7:30 27/01/2022	9:30 27/01/2022	Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp Tôn Hoa Sen (Tri ân khách hàng)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
75	Cắt phân đoạn NMNĐ Phước Thanh	10:00 27/01/2022	12:00 27/01/2022	Kiểm tra bảo trì bao dưỡng trạm biến áp MNNĐ Phước Thanh (Tri ân khách hàng)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
76	Cắt phân đoạn Thịnh Hưng Phát	8:00 27/01/2022	11:00 27/01/2022	Vệ sinh bảo dưỡng trạm biến áp Thịnh Hưng Phát 250kVA (Tri ân khách hàng)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
77	Cắt phân đoạn Thiên Vạn Tường 2	8:00 27/01/2022	11:00 27/01/2022	Vệ sinh bảo dưỡng trạm biến áp Thiên Vạn Tường 2 160kVA (Tri ân khách hàng)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
78	Cắt điện trạm Tiến Thành và khách hàng Trần Trung Cường	13:00 27/01/2022	15:00 27/01/2022	Bảo dưỡng trạm Tiến Thành 100kVA (Tri ân khách hàng)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
79	Cắt điện trạm Xây Xát Nghiệp Hưng	7:00 27/01/2022	9:00 27/01/2022	Bảo dưỡng trạm Xây Xát Nghiệp Hưng 3x50kVA (Tri ân khách hàng)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
80	Cắt điện trạm Công Lập Thành	9:30 27/01/2022	11:30 27/01/2022	Bảo dưỡng trạm Công Lập Thành 400kVA (Tri ân khách hàng)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
81	Cắt phân đoạn DNTN Nghĩa Hiệp	8:00 27/01/2022	11:00 27/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm DNTN Nghĩa Hiệp	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
82	Cắt điện trạm Lý Văn Hùng	8:00 27/01/2022	11:30 27/01/2022	Thay đổi kết cấu trạm từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
83	Cắt điện trạm Tân Long 1	13:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra mỗi nối lèo trạm, siết lại các đầu cosse hạ thế trạm Tân Long 1	Áp Long Thạnh - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
84	Cắt điện trạm Bờ Kè	13:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra mỗi nối lèo trạm, siết lại các đầu cosse hạ thế trạm Bờ Kè	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
85	Cắt điện trạm Vĩnh Phong 1	13:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng kiểm tra mỗi nối lèo trạm, siết lại các đầu cosse hạ thế trạm Vĩnh Phong 1	Áp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quố, thị xã Ngã Năm	
86	Cắt phân đoạn Nghĩa Trang	11:00 28/01/2022	17:00 28/01/2022	Tháp sắt đà đơn U 140mm <sup>2</sup> - 3m (01 vị trí) nhánh Nghĩa Trang xử lý vị trí pha đất không đạt khoảng cách, kết hợp bảo dưỡng trạm Nghĩa Trang chỉnh trụ hạ thế nghiêng 5 vị trí	An Bình - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
87	Cắt phân đoạn Bung Cà Pốt	11:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Tháp đà U 120x3 m trụ vượt lộ đường 934B nhánh rẽ Bung Cà Bột tuyến 476ST	Áp Bung Cà Pốt - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
88	Cắt điện trạm Chợ Thạnh Phú 4	13:00 28/01/2022	17:00 28/01/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay TI, thay công tơ, ép mỗi nối cáp suất và đường dây hạ áp trạm Chợ Thạnh Phú 4	Áp Khu 1 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
89	Cắt phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 2, KDC 5A-2, Mạc Đĩnh Chi - Bạch Đằng	7:30 28/01/2022	12:30 28/01/2022	Tháp trụ trung thế, kéo 3x32m cáp ACX 50mm <sup>2</sup> , ACKP 50mm <sup>2</sup> ; Lắp đà dùng dây, đà phân đoạn, lắp phân đoạn (cáp điện trạm Thúy Đào 100 kVA); Lắp lại dây Amor rod nhánh rẽ Kinh 8 mét K6P9 bị tuột; Bảo trì trạm Kinh 8 mét K6P9	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, 9, thành phố Sóc Trăng	
90	Cắt máy cắt 473, 473-7, 473-9, Hòa Lý	13:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Căng cáp 04 ACKP 50mm <sup>2</sup> , đầu nổi trung thế, di dời phân đoạn Hòa Thượng 3, thu hồi trụ 12m (01 vị trí)	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
91	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 3	8:00 28/01/2022	17:00 28/01/2022	Nâng cấp 03 pha kéo cáp 04 ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 699m, dựng trụ 12m (01 vị trí), lắp máy biến áp 160kVA trạm Hòa Thượng 3; Kéo cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup> dài 912m, sang dây nhánh hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Hòa Đặng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
92	Cắt điện trạm Phú Thuận 8	8:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Kéo ABC 4x95mm <sup>2</sup> , lắp hộp phân phối sang dây nhánh Khách hàng thu hồi cáp hạ thế	Áp Phú Hòa - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
93	Cắt phân đoạn Tầm Loan	11:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Dựng trụ đơn lưới hạ thế 7,5m (01 vị trí), tháp sắt đà U140x3m (01 vị trí)	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
94	Cắt điện trạm Vĩnh Thạnh Phát, Vĩnh Thạnh Phát	7:30 28/01/2022	10:00 28/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Vĩnh Thạnh Phát	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
95	Cắt điện trạm NĐ Lê Văn Cồn	10:30 28/01/2022	13:30 28/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm NĐ Lê Văn Cồn	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
96	Cắt điện trạm NMXX Châu Hưng	14:00 28/01/2022	16:30 28/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm NMXX Châu Hưng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
97	Cắt phân đoạn Trần văn Cường	8:00 28/01/2022	10:00 28/01/2022	Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng rạm khách hàng Trần Văn Cường (Tri ân khách hàng)	ấp Tam Sóc B xã Mỹ Thuận	
98	Cắt phân đoạn Giồng Chát 15	9:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Điều hòa dung lượng trạm Giồng Chát 15 từ (3x37,5kVA) thành 160KVA để chống quá tải.	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.	
99	Cắt phân đoạn Thanh Nhàn	11:30 28/01/2022	17:30 28/01/2022	Điều hòa dung lượng trạm Thanh Nhàn 2 (1x25kVA) thành (1x37,5kVA)	Áp Thanh Nhàn 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
100	Cắt điện trạm Khu 6 NM	11:00 28/01/2022	17:00 28/01/2022	Thay ống cáp xuất trạm biến áp Khu 6 NM, sang dây hạ thế qua trụ mới	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
101	Cắt phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao, Hòa Giang, Giày Lãng, Thạch Sao; cắt điện trạm Thạch Sao 3	11:00 28/01/2022	17:00 28/01/2022	Dựng 01 trụ 12m đôn lưới, lắp bộ đà đỡ dây, lắp đà phân đoạn và phân đoạn, rải kéo căng dây 1 pha và đầu nối nhánh rẽ 1 pha Ong Văn Bưởi	Áp Thạch Sao - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
102	Cắt điện phân đoạn Mỹ Thanh 1, Mỹ Thanh – Ngọc Tố, Giày Lãng; cắt điện trạm Nguyễn Út 5	11:00 28/01/2022	17:00 28/01/2022	Lắp 02 bộ đà dừng dây, lắp 01 đà đỡ phân đoạn, rải, kéo căng thêm 02 dây pha; Điều hòa dung lượng trạm từ 1x37,5kVA thành 3x37,5kVA	Khóm Nguyễn Út - phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
103	Cắt phân đoạn T20	8:00 28/01/2022	14:00 28/01/2022	Dựng 01 trụ 12m đôn lưới, lắp đà đỡ phân đoạn, căng dây đầu nối cấp điện khách hàng Cty TNHH Lam Lâm	Áp Mỹ Thanh - xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
104	Cắt phân đoạn và tranh Xóm Mới 1, trạm Xóm Mới 8	11:00 28/01/2022	17:00 28/01/2022	Lắp bộ đà dừng, kéo căng dây trung thế 3 pha nhánh Xóm Mới 8 từ trụ 479VC/133/27/5 đến trụ 6/6 (70m); Căng lại dây hạ thế bị võng (khắc phục tồn tại công trình từ trụ hạ thế số 7 đến trụ số 14 trạm biến áp Xóm mới 1	Áp Xóm Mới - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
105	Cắt điện trạm Kinh Ven	11:00 28/01/2022	16:00 28/01/2022	Di dời trụ hạ thế 7,5m trạm biến áp Kinh Ven theo đề nghị khách hàng Trần Hoàng Chương	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu+A123A67:F129	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY  $\leq 30$  MW:** Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**