

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 14 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 14 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/3/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 36.825.995 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.260.856 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.419.760 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.142.118 (kWh);
- Công suất ngày max: 265,2 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 14

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.600.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 263 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	- Cô lập đường dây 110kV 177 Sóc Trăng 2 - 172 Mỹ Tú - Cô lập ngăn 172, C12, 171, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Mỹ Tú	7:00 04/4/2022	16:00 04/4/2022	- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị đường dây - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo CBM; - Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm.	Không	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

* Ngày 04/4/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Lò Đường nhận điện T472LM qua RG Long Hưng;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Vườn Cò nhận điện T472LM qua phân đoạn Ngã Năm 2;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Tú 2 nhận điện T475TT qua phân đoạn Kênh Ba Bọng;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Lương Thực, Trà Liên nhận điện T475ST qua phân đoạn Bung Khoai;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Quýt nhận điện T472ST qua phân đoạn An Trạch 2;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Thiện Mỹ - Thuận Hòa nhận điện T473PH qua phân đoạn Hồ Đắc Kiên;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn 471-7, 473-7, 475-7, 477-7 nhận điện T471ST qua phân đoạn An Ninh;

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 04/4/2022					
1	Cô lập trạm Phụng Hiệp 2, An Trạch 1E	8:00	16:00	Kéo dây tách lưới nhánh Phụng Hiệp 2 (hoàn thiện công trình)	Các áp An Trạch, Phụng Hiệp - xã An Hiệp - huyện Châu Thành	
2	Cô lập trạm Vĩnh Thành 2	7:30	13:00	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật đường dây hạ thế nhánh Vĩnh Thành 2: Căng dây hạ thế võng, ép mối nối 02 vị trí, kiểm tra và vệ sinh lại các mối nối tiếp đất lắp lại	Áp Vĩnh Thành - xã Vĩnh Quới - thị xã Ngã Năm	
3	Cô lập trạm Giồng Chát 14	9:30	12:00	Thay TI định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Huy Long An - Sóc Trăng	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	
4	Cô lập trạm Cầu Sắt 1A	13:30	15:00	Thay TI định kỳ khách hàng: Hiệp hội tôm Mỹ Thanh.	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	
5	Cô lập phân đoạn Công Điền	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Công Điền	Áp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	
II	Ngày 05/4/2022					
6	Cô lập trạm Thọ Hòa Đông A	8:00	16:00	Dựng trụ công trình ĐTXD: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Các áp Phú Hữu, Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cô lập phân đoạn Kênh Lam Trà 3, Kênh Lam Trà 4	7:30	13:30	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật trạm Kênh Lam Trà 3, Kênh Lam Trà 4, chỉnh 01 trụ trung thế nghiêng, 01 trụ hạ thế nghiêng	Khóm Tân Quới - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	
8	Cô lập trạm Dầu Giồng 4	8:00	10:30	Thay TI định kỳ khách hàng: Dương Văn Bé.	Áp Dầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề	
9	Cô lập trạm Kinh Máy Bay	12:30	15:00	Thay TI định kỳ, sửa chữa hệ thống đo đếm điện năng: Thay thùng Công tơ khách hàng Triệu Văn Hải.	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề	
10	Cô lập trạm Chợ Liêu Tú	15:30	17:00	Thay TI định kỳ khách hàng: Lê Hồng Hải.	Áp Đại Nôn - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	
11	Cô lập trạm Cầu Sắt 3	8:00	10:00	Thay TI định kỳ khách hàng Chiêm Ngọc Khôi.	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề	
12	Cô lập trạm Tắc Bướm	8:00	10:30	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Áp Tắc Bướm - xã Thanh Thới An - huyện Trần Đề	
13	Cô lập trạm Pređôn	13:00	16:30	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Áp Pređôn - xã Tài Văn - huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cô lập phân đoạn Sóc Tổng	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Sóc Tổng, bảo dưỡng trạm Sóc Tổng, Sóc Tổng 1, phát quang hành lang lưới điện	Áp 9 - xã Trinh Phú - huyện Kế Sách	
15	Cô lập phân đoạn An Phú 1	8:00	13:00	Bảo dưỡng phân đoạn trạm biến áp trên nhánh, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 2 vị trí nhánh An Phú 1	Áp An Phú - thị trấn Kế Sách - huyện Kế Sách	
III	Ngày 06/4/2022					
16	Cô lập Phú Tâm 1, phân đoạn Phú Tâm 1	8:00	16:00	Kéo dây công trình ĐTXD: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hòa Đông B - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	
17	Cô lập phân đoạn Tân Lập A2	7:30	11:30	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật, căng dây hạ thế võng tháp 02 vị trí. Thay 01 dây chằng mục tại trụ 475MT/40/10/11/17, kết hợp phát quang	Khóm 2 - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	
18	Cô lập phân đoạn Nhà Thờ 18	7:30	15:30	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật nhánh Nhà Thờ 18: Bảo dưỡng các trạm: Cosxamen 1, 2, 5, các phân đoạn Ba Hoạch – Năm Bền, Kênh Nhỏ, Kênh 26/3. Xử lý sứ đứng bị nghiêng, căng dây hạ thế võng tháp các trạm Cosxamen 1, Cossamen 2, Cosxamen 5.	Áp 18 - xã Tân Long - thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
19	Cô lập trạm Xóm Đáy 1, Xóm Đáy 2	8:00	15:00	Xử lý vị trí rủi ro, xử lý khuyết tật lưới điện hạ áp: Tháp trụ nâng dây hạ áp cấp ABC lên cao, căng lại dây dẫn võng thấp, làm gọn nhánh rẽ khách hàng, cấp viễn thông, căng lại dây võng thấp, xử lý các mối nối hở, ép lại các mối nối không đảm bảo an toàn.	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề	
20	Cô lập phân đoạn Thông Cư	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Thông Cư bảo dưỡng trạm Thông Cư, Thông Cư 1, phát quang hành lang lưới điện	Áp 8 - xã Trinh Phú - huyện Kế Sách	
21	Cô lập phân đoạn XX Hồng Phát	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thu hồi lưới trung thế khoảng trụ 475ST/110/14/57 - 475ST/110/14/8 nhánh XX Hồng Phát và làm chằng khoảng theo đề nghị khách hàng Trương rô Sa. Căng lại đường dây trung thế nhánh XX Hồng Phát	Áp Khu 2 - xã Thạnh Phú - huyện Mỹ Xuyên	
IV	Ngày 07/4/2022					
22	Cô lập trạm Kha Na	8:00	16:00	Xử lý dây nhánh cầu chuyển mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp chính 2 trụ hạ thế nghiêng ép mối nối lều hạ áp lắp mới 2 bộ chằng	Áp Trường Lộc - xã Trường Khánh - huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
23	Cô lập phân đoạn Rạch Ngay 2	8:00	16:00	Dựng trụ, thay dây trung thế 1 pha lên 3 pha và đấu nối đường dây trung thế. Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ; Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; thu hồi trụ, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	23
24	Cô lập trạm Lộ Tẻ An Bình 2	8:00	14:00	Tách lưới đường dây hạ thế tuyến Lộ tẻ An Bình 2, sang dây nhánh khách hàng, đóng điện trạm mới tuyến Rạch Chòi	Áp An Bình - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	24
25	Cô lập trạm Ngọn Ruột Ngựa	11:00	16:00	Nâng nhánh dây vượt lộ	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	25
26	Cô lập trạm An Hưng	8:00	10:00	Dựng trụ BTLT 10,5m sang dây	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	26
27	Cô lập trạm Hòa Quới 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Quới 1; Thay 4 trụ hạ thế mọt bể; Tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế vượt nhà khu vực chợ	Áp Lương Văn Hoàng - xã Ngọc Tỏ - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
28	Cô lập phân đoạn Thanh Thới	8:00	16:00	Thay 02 bộ chằng xuống trụ 475ST/197/22A/45/3. Gia cố móng trụ, thay 01 bộ chằng xuống 475ST/197/22A/45/13, thay 01 trụ hạ áp tại khoảng trụ 475ST/197/22A/45/13 - 475ST/197/22A/45/14. Chinh 02 trụ trung thế nghiêng, 03 trụ hạ áp nghiêng	Áp Thanh Thới - xã Thanh Quới - huyện Mỹ Xuyên	
29	Cô lập các phân đoạn Bưng Khoai, Bưng Khoai - Phú Mỹ	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Căng lại ĐDTT nhánh Bưng Khoai 4 và đấu nối vào tuyến trục; Bảo trì bảo dưỡng các trạm Bưng Khoai 1, Bưng Khoai 3, Bưng Khoai 2	Áp Tâm Lộc - xã Đại Tâm - huyện Mỹ Xuyên	
30	Cô lập trạm Tiếp Nhựt 2A	8:00	10:30	Di dời 01 trụ BTV	Áp Tiếp Nhựt - xã Viên An - huyện Trần Đề	
31	Cô lập phân đoạn Rạch Miễu	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Rạch Miễu	Các áp Hòa Phú, Hòa Quới - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	
V	Ngày 08/4/2022					
32	Cô lập phân đoạn Ruột Ngựa	8:00	16:00	Dựng thêm trụ vào trụ trạm hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
33	Cô lập phân đoạn Khu 5A	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng kết hợp, đo cách điện MBA, chỉnh trụ nghiêng, ép lều mối nối, tăng lại dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp KoKo - xã Tân Hưng - huyện Long Phú	
34	Cô lập trạm Kênh Tư	7:30	11:30	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật trạm Kênh Tư, căng dây hạ thế võng 01 vị trí, kết hợp chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng.	Áp Tân Chánh C - xã Tân Long - thị xã Ngã Năm	
35	Cô lập trạm Hòa Thọ 3	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Thọ 3: Chỉnh lại 2 trụ hạ thế nghiêng; Ép lại dây hạ thế nối tạm; Phát quang	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	
36	Cô lập trạm Hòa Thọ	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Thọ: Chỉnh lại 2 trụ hạ thế nghiêng; Khắc phục khuyết tật HTĐĐDN; Phát quang	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	
37	Cô lập phân đoạn Thạnh Quới 18	9:00	16:30	Thay MBA bị sự cố nhánh Thạnh Quới 18, dựng lại 01 trụ BTLT 6,5m, chỉnh 04 trụ hạ áp nghiêng. Kết hợp phát quang	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới - huyện Mỹ Xuyên	
38	Cô lập trạm Trà Tim D	8:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Bảo trì bảo dưỡng và xử lý MBA rỉ dầu thuộc trạm Trà Tim D 160kVA	Áp Tâm Phước - xã Đại Tâm - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cô lập phân đoạn Na Tung - Trường Thọ	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Bảo dưỡng phân đoạn, trạm biến áp trên nhánh, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 17 vị trí nhánh nhánh Na Tung - Trường Thọ	Áp Trường Thọ - xã An Mỹ - huyện Kế Sách	
40	Cô lập phân đoạn Lung Sen	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Lung Sen	Áp Cự Mạnh - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	
VI	Ngày 09/4/2022					
41	Cô lập trạm Cầu Rạch Lớn AT2	08:00	14:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Cầu Rạch Lớn AT2	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	
42	Cô lập trạm Nguyễn Thái Học	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật trạm Nguyễn Thái Học kết hợp thay 01 trụ hạ thế mục nút không đảm bảo vận hành và tháp sắt L63-2,5m xử lý đường dây hạ thế võng thấp mất an toàn	Áp Châu Thành - thị trấn Mỹ Xuyên - huyện Mỹ Xuyên	
43	Cô lập trạm Lung Sen	8:00	16:00	Thay 1 trụ hạ thế mục nút, chỉnh 3 trụ nghiêng, thay đoạn dây hạ thế từ trạm về đến cuối lưới hướng cấp điện Trường THPT Hòa Tú, làm mới 1 chằng hẹp, sang dây nhánh khách hàng	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 700.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn