

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 19 (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 19 (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 38.485.298 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.497.900 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.852.539 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.063.415 (kWh);
- Công suất ngày max: 281 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 19

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 38.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 275 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV: Không.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 09/5/2022					
1	Cắt điện trạm Phú Đa 7	8:00	15:00	Ép lèo hạ áp, chỉnh trụ hạ thế vượt lộ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh vượt lộ võng thấp	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
2	Cắt phân đoạn Áp Vũng Đùng	8:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương kết hợp công tác: Di dời trụ 475ST/15/50/65/25 (phân đoạn Chung Quốc Sáng) khắc phục vị trí xung yếu. Gia cường kẹp, quấn mối tua dây trung tính nhánh Áp Vũng Đùng 01 khoảng trụ. Lắp 02 Giá U bắt rack, tách lưới trạm Tham Đôn 6 chuyển sang trạm Dù Tho 2, xử lý lòn lưới hạ thế. Di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m thuộc trạm Tham Đôn 5, Tham Đôn 6 lên bờ	Áp Vũng Đùng - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện trạm 3 Áp 2	7:30	14:00	Chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng, ép mối nối đường dây hạ thế 2 vị trí, căng dây hạ áp võng 03 vị trí, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm 2 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt phân đoạn Áp Mới	8:00	16:00	Kéo dây thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú (đoạn giao chéo với nhánh Áp Mới)	Áp Phương Bình - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
II	Ngày 10/5/2022					
1	Cắt điện trạm Xóm Hậu 2	8:00	14:00	Di dời trụ hạ thế	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Cầu Rạch Lớn AT2	08:00	14:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Cầu Rạch Lớn AT2 (căng lại dây hạ thế võng thấp)	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt phân đoạn T2 Lợi Đức	8:00	15:00	Tháp sắt nâng đường dây trung áp nhánh T2 Lợi Đức tại các vị trí 47ĐN/104/2, 476ĐN/104/3, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp, thay mới FCO trạm (bị ó vàng), lắp nắp chụp LA, FCO sứ đứng, lắp vách ngăn CB, thay giá đỡ LA, FCO trạm bằng đà sơn line X, khắc phục dây trung tính bị đứt, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp, thay cáp xuất LA, FCO trạm	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Tân Qui B3	8:00	16:00	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo mối nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn, đóng tiếp địa lặp lại. Phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế	Áp Tân Qui A - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
5	Cắt phân đoạn Hòa Bạch	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 7 từ trụ 1 đến 7 vị trí nhánh Hòa Bạch, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Hòa Bạch 4	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chính 1 trụ trung thế nghiêng nhánh Hòa Bạch 4, kéo đường dây hạ thế đồng bộ lưới hạ áp dài 240m cáp ABC 4x50 kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt phân đoạn Thạnh Bình	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Khắc phục khuyết tật đường dây cao áp thấp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay chằng xuống bị đứt nhánh Thạnh Bình, kết hợp phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt phân đoạn trạm Công ty TNHH SX&XL Hòa Bình	7:30	11:30	Thay 3 TI hạ thế trạm Công ty TNHH SX&XL Hòa Bình	Mất điện trạm khách hàng	
9	Cắt phân đoạn trạm Tân Bình 6	13:00	16:30	Thay 3 TI hạ thế trạm Tân Bình 6	Áp Tân Bình - xã Long Bình, Phường 1, thị xã Ngã Năm	
10	Cắt phân đoạn Kinh Lung Sen 1	8:00	14:00	Lắp mới trạm Chợ Vĩnh Lợi 2 (1x25kVA) tại trụ 475TT/228/106/30/57 nhánh Kinh Lung Sen 1. Tách lưới hạ thế trạm Chợ Vĩnh Lợi 1 tại trụ 5.1 đầu sang trạm Chợ Vĩnh Lợi 2 (Khắc phục tải cao trạm Chợ Vĩnh Lợi 1)	Áp 15 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
11	Cắt phân đoạn An Ninh - Mỹ Phước, Mỹ Thuận - Mỹ Phước	8:00	14:00	Dựng 03 trụ trung thế, gia cố móng 01 trụ cặp đôi 12 mét, 01 trụ cặp đôi 14 mét, 01 trụ 12 mét (phục vụ thi công cầu Thuận Hưng theo kết quả làm việc của lãnh đạo Công ty với UBND huyện Mỹ Tú ngày 26/4/2022)	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
III	Ngày 11/5/2022					
1	Cắt điện trạm Kha Na	8:00	16:00	Xử lý dây nhánh câu chuyển mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp, chỉnh 2 trụ hạ thế nghiêng, ép mối nối lèo hạ áp, lắp mới 2 bộ chằng	Áp Trường Lộc - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
2	Cắt phân đoạn Hòa Thọ 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chỉnh trụ, gia cố móng 1 trụ dưới ao nhánh Hòa Thọ 1; Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Thọ 1: Chỉnh lại 2 trụ hạ thế nghiêng; Dựng lại 1 trụ hạ thế bị sập; Thay 2 bộ chằng xuống; Thay dây hạ thế bị tróc vỏ nhánh hạ thế độc lập; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt phân đoạn Sông Cái 1	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Sông Cái 3 để đảm bảo vận hành (Chỉnh trụ trạm nghiêng kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm) và chỉnh 01 trụ bê tông li tâm 8,5m nghiêng	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt điện phân đoạn và trạm Chợ Nổi	7:30	12:30	Ép lèo hạ thế trạm Chợ Nổi 2 vị trí kết hợp thay 3TI hạ thế trạm	Khóm 5, khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt phân đoạn Nhà Thờ 1	8:00	15:00	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
6	Cắt phân đoạn Bô Na	8:00	16:00	Kéo dây thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú (đoạn giao chéo với nhánh Phương Hòa - Bô Na)	Áp Phương Hòa 1 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt phân đoạn Dư Hoài	8:00	16:00	Kéo dây thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quán Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú (đoạn giao chéo với nhánh Dư Hoài)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
IV	Ngày 12/5/2022					
1	Cắt điện trạm Bà Sầm	8:00	16:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 7,5m tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế võng thấp. Ép lều mối nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lặp lại; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Khoan Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
2	Cắt phân đoạn Phước Kiện	8:00	11:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: tháp sắt L63x63 -2,5m xử lý dây hạ thế võng thấp đè mái nhà dân mất an toàn	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện trạm Đại Ân	13:00	17:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: bảo trì bảo dưỡng trạm Đại Ân, lắp mới 06 bộ tiếp đất lặp lại xử lý trôi điem trung tính, ép lại mối nối hạ áp phi kỹ thuật	Áp Đại Ân - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt phân đoạn Vĩnh B	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Vệ sinh sứ đứng, lắp nắp chụp sứ đứng, thay LBFCO phân đoạn Kinh Xáng Long Hòa 1, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp, LA, thay kẹp quai và hotline trạm Phước Hòa 2, Phước Hòa 6	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Hòa Nhạn 1	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Nhạn 1: Chỉnh lại 2 trụ hạ thế nghiêng; Khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm điện năng; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Nhạn - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm Thanh Nhân 2B	8:00	11:30	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thanh Nhân 1 - xã Thanh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
7	Cắt điện trạm Đa Sa	13:00	16:30	Xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thanh Nhân 1 - xã Thanh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
8	Cắt điện trạm Tam Sóc C2A	9:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Tam Sóc C2A từ 1x37,5 lên 2x25kVA	Áp Tam Sóc A - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
V	Ngày 13/5/2022					
1	Cắt điện trạm Vùng 4	8:00	11:00	Thay TI, Điện kế trạm Vùng 4	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Phú Đa 3A	8:00	15:00	Chỉnh 4 trụ hạ thế vượt lộ bị nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn trước và sau điện kế, phát quang lưới điện hạ áp Xử lý dây nhánh vượt lộ võng thấp	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
3	Cắt phân đoạn Áp 6	7:30	14:00	Căng dây trung thế võng thấp, tháp đà nâng cao đường dây trung thế nhánh Áp 6 tại trụ 472LM/45/14 kết hợp căng dây hạ thế trạm Áp 6 võng thấp 3 vị trí	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Tràm Kiến 4	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m, gia cố móng trụ (09 vị trí), kéo cáp ABC 3x50mm ² dài 400m (Công trình xóa cầu phụ)	Áp 13 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
5	Cắt phân đoạn Viên Bình	8:00	11:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
6	Cắt phân đoạn Viên Bình 4	13:30	16:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
7	Cắt phân đoạn Cầu Vượt Mỹ Khánh	8:00	16:00	Kéo dây thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quán Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú (đoạn song song với nhánh Cầu Vượt Mỹ Khánh)	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	
VI	Ngày 14/5/2022					
1	Cắt điện trạm Ủy Ban An Thạnh 3A	08:00	13:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Ủy Ban An Thạnh 3A (căng lại dây hạ thế võng thấp)	Áp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm biến áp Tác Bướm	8:00	11:30	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Tác Bướm, xã Thanh Thới An, huyện Trần Đề	
3	Cắt phân đoạn Đầu Giồng 10, Đầu Giồng 6	8:00	15:00	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn