

**KẾ HOẠCH**  
**Vận hành hệ thống điện tuần 23 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 23 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) như sau:

**I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

**1. Thực hiện (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022):**

- Tổng sản lượng tuần: 35.741.978 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.105.997 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.544.834 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.728.672 (kWh);
- Công suất ngày max: 273 (MW).

**2. Dự kiến: Tuần 23**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 265 (MW).

## II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cô lập MBA T1 trạm 110kV Đại Ngãi	6:00 10/6/2022	18:00 11/6/2022	Thi công thay máy biến áp T1 25MVA bằng máy 40MVA; Thí nghiệm các hạng mục công trình	Không	
2	Cô lập MC 171, 172, C11, C12, MBA T1, T2, C41, C42 trạm 110kV Đại Ngãi	6:00 12/6/2022	18:00 12/6/2022	Thi công thay máy biến áp T1 25MVA bằng máy 40MVA; Thay tủ AC, DC, lắp đặt role 87B, SCADA; Thí nghiệm các hạng mục công trình; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm. Đóng điện nghiệm thu công trình	Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1	

## III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

### 1. Ngày 06/6/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Châu Thành – Đại Hải nhận điện tuyến 473PH.

### 2. Ngày 07/6/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Lương Hoàng nhận điện tuyến 471MT;

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 1 nhận điện tuyến 471MX.

### 3. Ngày 08/6/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhơn Mỹ nhận điện tuyến 471ST;

### 4. Ngày 10/6/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ấp 2 nhận điện tuyến 471TĐ.

**5. Ngày 11/6/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mang Cá – Ba Trinh, Mang Cá – Xuân Hòa nhận điện tuyến 472ĐN;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mang Cá nhận điện tuyến 477MT

**6. Ngày 12/6/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhon Mỹ nhận điện tuyến 471ST;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn 478-7, 471-7 nhận điện tuyến 479KCN;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn T1 Hòa Hưng nhận điện tuyến 473ST;
- Chuyển nguồn sau phân 476-7 nhận điện tuyến 473TĐ.

**IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:**

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>I</b>	<b>Ngày 06/6/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Kênh Ô Môi	7:30	14:00	Xử lý khuyết tật bảo trì bảo dưỡng trạm Kênh Ô Môi 3 căng dây hạ thế vông 03 vị trí kết hợp chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng	Khóm Tân Quới - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 5	8:00	14:00	Chỉnh trụ nghiêng trạm Hòa Thượng 6A; Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện trạm Xóm Rẫy	8:00	11:30	Khắc phục khuyết tật trạm Xóm Rẫy để đảm bảo vận hành (ép lại vị trí mối nối lực sử dụng kẹp IPC)	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Thanh Hưng	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp trạm biến áp Thanh Hưng 2A (2x25KVA) tại trụ 475ST/197/58/53/23, tách lưới hạ áp đoạn OB tại trụ số 475ST/197/58/53/27 và tách lưới hạ áp độc lập đoạn O'D (bên nước ngọt) tại trụ hạ áp đối diện với trụ 475ST/197/58/53/27 ra khỏi vận hành trạm Thanh Hưng 2 hiện hữu	Áp Thanh Hưng - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
5	Cắt điện trạm Ủy Ban An Thạnh 3A	08:00	13:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Ủy Ban An Thạnh 3A (căng lại dây hạ thế võng thấp)	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
6	Cắt phân đoạn An Khương	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Kết hợp công tác: Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m, lắp trạm biến áp khách hàng Sơn Thị Ngọc Dung 1x25kVA	Áp An Khương - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	
7	Cắt điện trạm Chợ Lịch Hội Thượng	8:00	16:30	Tăng cường tiết diện dây dẫn cáp ABC 4x150mm <sup>2</sup> dài 257m để chống quá tải dây dẫn	Áp Châu Thành - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm biến áp Pređôn	8:00	12:00	Khắc phục khuyết tật xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Pređôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
9	Cắt phân đoạn trạm WatPich 1	8:00	16:00	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới, ép lại lèo hạ thế	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
10	Cắt điện phân đoạn Hồ Đắc Kiện, Cống Đôi, Châu Thành - Đại Hải	8:00	16:00	Sang dây trung, hạ thế, nhỏ trụ trung, hạ thế từ trụ 477MT/165/44 đến trụ 477MT/165/62 nhánh An Trạch - Điền Thành. Theo yêu cầu của địa phương mở rộng Quốc Lộ 1A	Ấp Xây Đá A, B - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	
<b>II</b>	<b>Ngày 07/6/2022</b>					
1	Cắt các phân đoạn Hòa Lý, Ngọc Tố, Ngọc Tố 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng mới 1 trụ bê tông li tâm 14m lắp đá đỡ nâng cao đường dây theo BCT dịch vụ khách hàng số 025/BCT-ĐLMX ngày 12/5/2022	Xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện các phân đoạn Mỹ Thanh Khánh Hòa, Mỹ Thanh 1, Thạnh Thới Thuận	8:00	11:00	Đập góc, tháo phụ kiện, nhỏ thu hồi 01 trụ bê tông li tâm 12m bằng thủ công, dựng 01 trụ 7,5m di dời đường dây hạ thế của Cty nuôi trồng Thủy sản Chiến Thắng	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt các phân đoạn Hòa Lý, Ngọc Tố, Lương Hoàng	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Di dời LBS Ngọc Tố 1 từ trụ 474MX/129 về trụ 474MX/129/3; Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố từ trụ 474MX/129/1-474MX/129/81 nhánh Ngọc Tố 1; Sang tải cân pha: Chuyển đầu nối nhánh rẽ Bùi Hoàng Anh, Đoàn Văn Quýt, Trương Văn Bộ từ pha B sang pha C; chuyển đầu nối nhánh rẽ Trịnh Thị Hồng, Trần Thị Dung từ pha A sang pha C	Xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt phân đoạn Hòa Tân	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Sang tải trung thế nhánh Nguyễn Văn Quân, Võ Văn Bé từ pha B sang pha A thuộc nhánh Hòa Tân	Ấp Hòa Tân - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
<b>III</b>	<b>Ngày 08/6/2022</b>					

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện trạm Tuân Túc 2	8:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế, phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Tuân Túc 2	Áp Tân Định - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
2	Cắt phân đoạn Tân Lập A	7:30	15:30	Tháp sắt nâng cao độ tỉnh không pha - đất nhánh Tân Lập A tại khoảng trụ 475MT/49 đến 475MT/50. Thay 18 uclevis đỡ dây trung tính bị mục, tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế trạm Tân Lập B, căng dây hạ thế võng tháp 03 vị trí	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt phân đoạn Mỹ Tây A	7:30	15:00	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật nhánh Mỹ Tây A, các trạm Mỹ Tây A, Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 4, các phân đoạn Mỹ Tây 5, Chòm Tre, Mỹ Tây. Xử lý khuyết tật nguy hiểm tại 01 khoảng trụ. Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 03 trụ thuộc trạm Mỹ Tây 1 đoạn hạ thế độc lập, căng dây hạ thế võng tháp 04 vị trí	Áp Mỹ Tây A, Mỹ Tây B - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt điện trạm Thạnh Đức 3	8:00	16:00	Căng lại lưới hạ áp võng tháp, ép mối nối lèo hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt phân đoạn Tân Lịch	8:00	16:00	Thực hiện xử lý khuyết tật nhánh Tân lịch, Vệ sinh bảo dưỡng quay đo cách điện máy biến áp, kết hợp xử lý rỉ dầu máy biến áp trạm Sóc Dong 2A, Sóc Dong 3A. Vệ sinh sứ trên nhánh, thực hiện hiện giải pháp phòng chống sự cố. Thắp đèn U140x3m nâng cao đường dây trung thế võng thấp mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Tân Lịch - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
6	Cắt phân đoạn Rạch Chốt 1A	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Chốt 1A từ 1x50 thành 1x75kVA	Áp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
7	Cắt phân đoạn Bò Đè 2	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác phát quang hành lang lưới điện, bảo trì bảo dưỡng, xử lý khuyết tật lưới điện nhánh Bò Đè 2	Áp An Thành - thị trấn Kế Sách và áp Cây Sộp - xã Kế Thành, huyện Kế Sách	
8	Cắt điện trạm Huyện Ủy	8:00	16:00	Nhỏ và di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m theo đề nghị của khách hàng Tài Thế Hiền	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt các phân đoạn 472 - 7, Nhơn Mỹ	8:00	11:30	Lắp mới phân đoạn, kéo cáp ACXH 50mm <sup>2</sup> dài 10m, dây nhôm trần ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 10m cáp điện trạm biến áp Phan Hồng Dương	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>IV</b>	<b>Ngày 09/6/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Mỹ Yên	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác phát quang hành lang lưới điện, bảo trì bảo dưỡng, xử lý khuyết tật lưới điện nhánh Mỹ Yên	Các ấp Mỹ Tân, Mỹ Yên - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	
2	Cắt phân đoạn Dương Kiểng	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Dương Kiểng từ tại 01 khoảng trụ. Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Hòa Nhò B - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện trạm Phụng Tường	8:00	16:30	Chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng, căng lại lưới hạ thế võng thấp, ép lại mối nối lèo hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp	Ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Kiết Bình 2	8:00	16:00	Thay cáp xuất trạm Kiết Bình 2, phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Kiết Bình 2	Ấp Kiết Bình - xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị	
<b>V</b>	<b>Ngày 10/6/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Long Đức 1	8:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Long Đức 1 từ 250kVA xuống 160kVA (máy biến áp 160kVA hoán chuyển từ trạm T6 Ấp 2) ép lèo hạ áp	Ấp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt phân đoạn Cồn Mỹ Phước	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Phát quang hành lang lưới điện, xử lý khuyết tật lưới điện nhánh Cồn Mỹ Phước; Điều hoà dung lượng trạm Mỹ Phước 8 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA	Áp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn Vĩnh B	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hoà dung lượng trạm Tân Hòa 1A “160kVA” tại trụ 475ST/197/58/123/5 (trạm ngòi hiện hữu). Thay cáp suất phù hợp công suất máy biến áp, khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt phân đoạn Ông Từ	08:00	14:00	Điều hoà dung lượng trạm Ông Từ 1A từ 1x15kVA thành 1x37,5kVA	Áp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện phân đoạn Kinh Trà Nỏ	8:00	14:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng khoảng trụ 472VC/134/20 - 472VC/134/21, kéo mới dây hạ thế bị mất, lắp nắp chụp máy biến áp, thay ống luồn cáp xuất trạm Vĩnh Tân 2	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
6	Cắt phân đoạn Chợ Cũ 1	8:00	16:00	Dựng trụ 10,5m lắp đà đỡ dây trung thế tại khoảng trụ 471TT/64/32-471TT/64/32 nhánh Chợ Cũ	Áp Chợ Cũ - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt phân đoạn Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm T9 Áp 2 từ (3x37,5kVA) lên 160kVA, kết cấu trạm ngòi. Di dời trạm từ trụ 472Đ/167/1 ra trụ 472TĐ/167. Điều hòa dung lượng trạm T6 Áp 2 từ 160kVA lên 250kVA, kết cấu trạm ngòi Di dời trạm từ trụ 472Đ/114/4 ra trụ 472TĐ/114. Phát quang hành lang an toàn lưới điện. Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú; áp Thanh Liêm - xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề	
8	Cắt phân đoạn Phương An 2	8:00	16:00	Kéo rã căng dây ACKP 50mm <sup>2</sup> nâng cấp đường dây hạ thế từ 01 pha lên 03 pha từ trụ 472LM/22/168/2 đến trụ hạ thế 11, từ trụ 472LM/22/168/2 đến hạ thế 2.6.17, từ trụ 472LM/22/168/2 đến trụ 472LM/22/168/18	Áp Phương An 2 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	
<b>VI</b>	<b>Ngày 11/6/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Tân Bình 2	7:30	13:00	Thay 01 chằng hạ thế mục sét trụ vượt sông căng dây võng thấp 02 vị trí đường dây hạ thế trạm Tân Bình 2	Áp Tân Bình - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	08:00	16:00	Sửa chữa tồn tại ngày 27/06/2021: Lắp thêm trụ vào trụ trạm biến áp hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm Cơ Khí	8:00	16:00	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồn ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo mới nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 4 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
3	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	08:00	16:00	Sửa chữa tồn tại ngày 27/06/2021: Lắp thêm trụ vào trụ trạm biến áp hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt phân đoạn Giồng Chát 13	8:30	15:00	Thu hồi máy biến áp trạm Giồng Chát 13 về sửa chữa bảo trì (Chạy dầu)	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐD (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**