

## **KẾ HOẠCH**

### **Vận hành hệ thống điện tuần 37 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 37 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022) như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

##### **1. Thực hiện (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022):**

- Tổng sản lượng tuần: 37.785.162 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.397.880 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.573.679 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.161.685 (kWh);
- Công suất ngày max: 264 (MW).

##### **2. Dự kiến: Tuần 37**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 35.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 245 MW).

## II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến	Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
1	Cô lập ngăn máy cắt 112 trạm 110kV Sóc Trăng	7:00 – 16:00 17/9/2022	Thay mới, đóng điện nghiệm thu: MC 112, TI 112	Không mất phụ tải	

## III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 13/9/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Sông Cái 2 nhận điện qua phân đoạn Sông Cái - Phú Hưng; sau phân đoạn Tham Chu 3 nhận điện tuyến 483.5BL.

2. Ngày 14/9/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Vĩnh Hiệp nhận điện tuyến 473MX; sau phân đoạn Gia Hòa - Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX.

3. Ngày 16/9/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Tạm 145 nhận điện tuyến 471MX.

4. Ngày 18/9/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn RG Lai Hòa nhận điện tuyến 472VC.

## IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 12/9/2022					
1	Cắt phân đoạn Rạch Miễu	08:30	15:30	UBND xã Xuân Hòa yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Rạch Miễu kết hợp kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 9/2022	Áp Hòa Phú - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt phân đoạn Giồng Chát 10	08:00	16:30	Xử lý khuyết tật: Chỉnh trụ nghiêng trung thế và kết hợp bảo trì trạm Giồng Chát 10	Áp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
3	Cắt điện trạm Phụng Tường	08:00	16:00	Xử lý 2 trụ BTLT 6,5m bị nghiêng gần mé mương, tháp sắt nâng đường dây hạ áp võng thấp ra khỏi cáp viễn thông, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang hành lang an toàn lưới điện, xử lý lưới hạ thế không đồng bộ 1 pha 2 dây bằng cáp AV 35mm dài 200m, đóng mới 4 bộ tiếp đất	Áp Phụng Tường - xã Song Phụng, huyện Long Phú	
4	Cắt phân đoạn và trạm Là Bư 3	08:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng trung thế 03 vị trí 479VC/84/18/23, 479VC/84/18/25, 479VC/84/18/29; Thay bộ xà đỡ góc 2m, chân sứ đỉnh góc, ty, sứ polymer tại vị trí 479VC/84/18/27; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
5	Cắt điện phân đoạn và trạm Kinh Ngay	08:00	16:00	Ép lại lèo trung thế đầu nối nhánh Kinh Ngay 1-1; Chỉnh trụ nghiêng trung thế 03 vị trí; Lắp 01 bộ chằng xuống trung thế; Lắp thanh sắt dẹt dờng hai nguồn điện cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> tại vị trí hạ thế 11 tách lưới hạ thế trạm Kinh Ngay 1, Kinh Ngay 1-1	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>II</b>	<b>Ngày 13/9/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Mỹ Yên	8:30	15:00	UBND xã Nhơn Mỹ yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Bảo dưỡng trạm, thiết bị trên nhánh, tháp sắt trung thế, xử lý hotline và phát quang hàng lang an toàn lưới điện	Áp Mỹ Yên - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	
2	Cắt phân đoạn Hòa Thành 4	08:00	14:00	UBND xã Xuân Hòa yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm Hòa Thành 9 từ 1x25kVA lên thành 1x37,5kVA	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn Ấp 6	07:30	14:00	Thực hiện công tác căng dây trung thế võng tháp nhánh Trà Kết tại trụ 472LM/45/16 - 472LM/45/14A/01, kết hợp phát quang hàng lang an toàn lưới điện	Khóm Tân Phú - Phường 2; Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt phân đoạn Vùng 3	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Vùng 1C-1 từ 3x15kVA thành 1x160kVA	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt phân đoạn Chợ Phú Tâm	08:00	16:00	Sang dây trung thế và di dời trạm Phước Lợi 2 qua trụ mới dựng, thu hồi trụ cũ nhánh Chợ Phú Tâm; Sang đường dây hạ thế qua trụ mới dựng và thu hồi trụ cũ thuộc trạm Phú Tâm B, Phú Hữu 3 phục vụ thi công mở rộng lộ ĐT 932	Các áp Phước Lợi, Phú Hữu - xã Phú Tân; xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Châu Khánh - Phú Trường	08:00	15:00	Tháp sắt nâng cao đường dây võng thấp, khắc phục vị trí nguy hiểm; Chinh trụ nghiêng; Xử lý khuyết tật lưới điện; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phú Trường - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
7	Cắt điện trạm Đập Hội	08:00	11:00	Siết lại nguội máy biến áp, ép lèo hạ áp thuộc trạm Đập Hội	Áp Phước Thới A - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt điện trạm Lâm Tân 5	08:00	16:00	Thực hiện chỉnh 03 trụ hạ thế bị nghiêng và thay 03 bộ dây chằng hạ thế tại trụ hạ thế số 9.2, 9.2.6, 9.2.16 (cuối lưới) và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Kiệt Nhất A - xã Lâm Tân, huyện Thanh Trị	
9	Cô lập trạm Saintard 2	07:30	15:30	Kéo thêm 351 m dây AV 50mm <sup>2</sup> làm dây pha đường dây hạ thế trạm Saintard 2, tăng cường đường dây hạ thế từ 2 pha 3 dây thành 3 pha 4 dây; sang dây nhánh khách hàng	Đường Lê Đại Hành - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	
10	Cắt phân đoạn Tà Bết, Sông Cái 2	08:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Sang lưới trung thế từ trụ 475ST/27/55/95/1A đến trụ 475ST/27/55/95/2, phục vụ công trình thi công nhà khu thể thao đa năng của huyện Mỹ Xuyên	Áp Tắc Gòong - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cô lập phân đoạn: NouPoul, NouPoul 1	08:00	12:00	Thay 01 tụ 200kVAr và 01 dao cắt tụ tụ bù trung thế NouPoul	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt điện phân đoạn: Vĩnh Phước, Tham Chu 3, Biển Trên	08:00	12:00	Chuyển tụ bù Vĩnh Phước từ cố định sang ứng động	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt điện trạm Chợ Trường Khánh 1	08:00	16:30	Di dời 10 trụ hạ thế BTLT 7,5m, lắp mới 4 bộ căng hẹp, gia cố một móng trụ, đóng bổ sung 2 bộ tiếp đất, kéo lại lưới hạ thế 500m, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi 2 bộ căng trạm Chợ Trường Khánh 1 phục vụ công tác thi công tuyến đường tỉnh lộ 932D (hương lộ 20)	Áp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
14	Cắt phân đoạn Vĩnh Thạnh B 2	08:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Vĩnh Thạnh B2, B4 từ 1x25 lên 2x25kVA	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
<b>III</b>	<b>Ngày 14/9/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Xóm Chòi	08:00	12:00	UBND xã Kế An yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân. Điện lực kết hợp công tác: Nhánh Xóm Chòi, Xóm Chòi 1: Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, tháp sắt đường dây trung thế, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Xóm Chòi - xã Kế An, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt phân đoạn Rạch Bần	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Bần từ 1x37,5kVA lên thành 2x37,5kVA	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn Phú Mỹ - Đại Úi	08:00	10:00	Thay LBFCO phân đoạn Trà Quýt bị phóng, phối hợp cho dân đốn cây cao hơn lưới nhánh Phú Mỹ - Đại Úi	Áp Bắc Dàn - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
4	Cắt điện trạm Phụng Tường 2	08:00	16:00	Xử lý trụ hạ thế bị mục gốc bằng 1 trụ BTLT 7,5m, tháp sắt nâng đường dây hạ áp cọ máy tôn, buộc lại dây lưới hạ thế bị tuột dây cổ sứ; xử lý dây nhánh mất an toàn và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phụng Tường 2 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	
5	Cắt phân đoạn Hòa Đê 7	08:00	16:00	Cấy trạm Hòa Đê 7A 3x25kVA tại trụ 472MX/155/32A/8/13 nhánh Hòa Đê 7; Tách lưới giảm tải cho trạm Hòa Đê 7 tại trụ hạ thế kế trạm Hòa Đê 7	Áp Hòa Trục, Hòa Đê; xã Hòa Tú 1	
6	Cắt điện trạm Sông Cái 2	08:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chỉnh trụ nghiêng (BTLT 8,5m 09 vị trí), kết hợp bảo dưỡng môi nổi, xử lý khuyết tật đường dây hạ thế, phát quang	Áp Sông Cái - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt phân đoạn Trường THPT Thanh Tân	08:00	16:00	Thay thùng CB, thùng điện kế bị mục bể, vệ sinh LA, sứ cao MBA bị bẩn, thay ống PVC bảo vệ cáp suất bị mục bể, thay bảng tên phân đoạn và bảng tên trạm bị mờ; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
8	Cắt điện trạm Lâm Tân 4	08:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế số 11 bị nghiêng; buộc cổ sứ (08 vị trí); Thay 03 bộ dây chằng hạ thế tại trụ trạm, trụ số 4 và trụ hạ thế cuối lưới độc lập (nhánh hướng về ruộng) và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Kiệt Nhất A - xã Lâm Tân, huyện Thanh Trì	
9	Tháo đấu nối 03 lèo đầu hẻm đối diện hẻm 612	07:30	16:30	Di dời trụ hạ thế, sang dây nhánh khách hàng hẻm đối diện 612 Mạc Đĩnh Chi	Không	
10	Cắt điện phân đoạn Ngã Tư, UB xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hiệp	08:00	11:00	Tháo tụ bù trung thế Kinh Mới	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt phân đoạn Phú Giao, Đay Số 1, 2; Tạm 52	07:30	13:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay dây từ trụ 475ST/197/58 đến trụ 475ST/197/58/1 = 65m (3ACKP 120mm <sup>2</sup> + 1ACKP 70mm <sup>2</sup> )	Xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt phân đoạn Thanh Quới - Hòa Tú, Gia Hòa - Hòa Tú	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay dây 927m (3ACKP 120mm <sup>2</sup> + 1ACKP 70mm <sup>2</sup> ); Sang trạm Gia Hòa 2 từ trụ 475ST/197/58/63 hiện hữu sang trụ xây dựng mới; Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới tại 02 vị trí trụ	Xã Thanh Quới - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt điện trạm 1 Áp 6-2	07:30	11:30	Thực hiện công tác dựng trụ hạ thế BTLT 8,5, lắp điện kế cột, tháp sắt V63-3 tại trụ hạ thế số 472LM/9/23 và tại trụ hạ thế BTLT 8,5m mới dựng theo yêu cầu của khách hàng Lê Văn Trứ nhóm 6 - Phường 1	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
<b>IV</b>	<b>Ngày 15/9/2022</b>					
1	Cắt pha B phân đoạn Cồn Mỹ Phước	8:30	15:00	UBND xã Nhon Mỹ yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Bảo dưỡng trạm, thiết bị trên nhánh, kết hợp tháp sắt trung thế, xử lý hotline và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Mỹ Phước - xã Nhon Mỹ, huyện Kế Sách	
2	Cắt phân đoạn Lâu Bà - Trinh Phú	08:30	15:00	UBND xã Xuân Hòa yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Lâu Bà - Trinh Phú	Áp 1,2 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện trạm Tân Quới B	07:30	12:00	Thực hiện công tác ép mối nối 02 vị trí, căng dây võng thấp 01 vị trí; Chinh trụ nghiêng 02 vị trí; Thay chằng sét mọt 01 vị trí trạm Tân Quới B	Khóm Tân Quới - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt điện trạm Tân Quới A	13:00	16:00	Thực hiện công tác ép mối nối 03 vị trí, căng dây võng thấp 01 vị trí, kết hợp phát quang lưới điện trạm Tân Quới A	Khóm Tân Quới - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt phân đoạn Tú Điền 1	08:00	15:30	Xử lý khuyết tật: Chinh trụ nghiêng trung thế 475TĐ/160A/9/3A, 475TĐ/160A/9/9A; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Giồng Giữa - thị trấn lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
6	Cắt phân đoạn Thạnh Bình	08:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Bình 5 từ 1x15 kVA thành 2x15 kVA; Thay cáp xuất và CB phù hợp công suất máy biến áp	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt điện trạm Thạnh Trị 7	08:00	16:00	Chinh trụ hạ thế nghiêng số 4, 8, 15, thay dây chằng xuống mục đứt, căng dây hạ thế võng thấp tại khoảng trụ 3-5, 7-9 dây hạ thế võng thấp gần mái nhà dân; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tà Điệp C1 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt phân đoạn Xóm Mới 1; cắt điện trạm Huỳnh Thị Ngân	08:00	16:00	Kéo, căng dây trung thế 04 sợi ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 3900m từ trụ 479VC/128A/133/43 đến trụ 479VC/128A/133/11/56; Dựng 01 trụ cặp đôi BTLT 14m vị trí 479VC/128A/133/20	Xã Hòa Đông - xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt điện trạm Hòa Thượng 2	08:00	16:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Cấy mới trạm Hòa Thượng 2A 100kVA tại trụ 474MX/49 nhánh 473MX (thực hiện treo trạm, lắp đà, lắp FCO, LA và hoàn tất trạm phần hạ thế, không thực hiện đấu nối trung thế); Tách lưới giảm tải cho trạm Hòa Thượng 2 tại trụ hạ thế 5	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt phân đoạn Kênh Chắc Túc; cắt điện trạm Lâm Tân 2	09:00	14:00	Dựng trụ BTLT 12m cặp đôi, gia cố móng, kéo dây ACXH 50mm <sup>2</sup> +dây ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 56m đấu nối trung thế (trạm bơm Ông Nhiễm)	Áp Kiết Nhất A - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	
11	Cắt điện phân đoạn trạm T18-VH	08:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm T18-VH tại trụ 477VC/221 từ 2x25 kVA thành 2x50kVA	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt điện phân đoạn Cống số 2	08:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Cống số 2 từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>V</b>	<b>Ngày 16/9/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Mỹ Quới 8	07:30	14:30	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Mỹ Quới 8, thay trụ bị nứt góc (do lóc xoáy); Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 02 vị trí, căng lại dây hạ thế võng thấp 02 vị trí, gia cường lèo tại trạm, kiểm tra vệ sinh siết lại các vị trí tiếp đất lặp lại	Áp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt phân đoạn Bờ Bao Lâm Trường	07:30	14:00	Thực hiện thay 01 chằng xuống trung thế sét mục đứt tại trụ số 15, căng dây trung thế võng thấp 01 vị trí	Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt điện trạm Rạch Ông Lâm	08:00	14:00	Dựng lại trụ mục ngã, căng lại dây hạ thế	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt phân đoạn TBA Tinh Lộ 11	08:00	14:00	Tháp đà sắt 2.5m, nâng dây nhánh vượt Tinh Lộ 935 võng thấp mất an toàn 09 vị trí (xử lý mất an toàn dây vượt lộ võng thấp)	Áp Chác Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
5	Cắt điện trạm T4 Ấp 2	08:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn; Ép lèo mối nối dây lưới hạ thế; Xử lý dây nhánh mất an toàn; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Mười Chiến - xã Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện phân đoạn An A, lèo trụ 471MT/3/102/2/186 thuộc nhánh Phước Thuận 1 hồ	08:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng, thay đà sét, thay uclevis mục, làm lại chằng đứt, sang lưới trả lại hiện trạng ban đầu sau khi làm cầu xong, chỉnh trụ nghiêng thuộc nhánh An A	Ấp Phước An - xã Mỹ Thuận; ấp Phước An A, B; ấp Phước Ninh, Phước Thuận - xã Mỹ Phước	
7	Cắt điện trạm Khu 5-6	08:00	16:00	Chập dây hạ thế dài 275m	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt điện trạm Trà Tim 5	07:30	12:30	Bảo trì lưới hạ thế trạm Trà Tim 5; Kiểm tra tiếp đất lặp lại; Gắn điện kế mới 1 pha, 3 pha	Đường Trần Thủ Độ - Phường 2, 10, thành phố Sóc Trăng	
9	Cắt điện trạm Trà Men B	13:30	17:00	Xử lý khuyết tật trước nhà số 147 Kênh 30/4 để đảm bảo vận hành (Nguyễn Thị Thu Lan)	Đường Huỳnh Phan Hộ - Phường 6, thành phố Sóc Trăng	
10	Cắt phân đoạn Gia Hòa - Hòa Tú, Tạm 145; cắt điện trạm Gia Hòa 2 - Tân Hòa	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay dây 981m (3ACKP 120mm <sup>2</sup> + 1ACKP 70mm <sup>2</sup> ); Khắc phục khuyết tật lưới điện cao áp nhánh UB xã Gia Hòa 1, di dời trạm UB xã Gia Hòa 1 từ trụ 475ST/197/58/123/1 đến trụ 457ST/197/58/123, khắc phục khuyết tật lưới hạ áp; Bảo trì bảo dưỡng thay LBFCO phân đoạn Vĩnh B; Lắp tụ bù Thạnh Quới - Hòa Tú A 3x200kVAr	Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt điện trạm Chợ Trường Khánh 1	08:00	16:30	Di dời 10 trụ hạ thế BTLT 7,5m, lắp mới 4 bộ chằng hẹp, gia cố một móng trụ, đóng bổ sung 2 bộ tiếp đất, kéo lại lưới hạ thế 500m, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi 2 bộ chằng trạm Chợ Trường Khánh 1 phục vụ công tác thi công tuyến đường tỉnh lộ 932D (hương lộ 20)	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
12	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 6	08:00	16:00	Cấy mới trạm Hòa Thượng 6C 2x25kVA; Tách lưới giảm tải cho trạm Hòa Thượng 6	Áp Lê Văn Xê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt điện trạm Hòa Thượng 5A	08:00	16:00	Di dời 03 trụ BTLT 7,5m phục vụ thi công di dời trụ làm đường bê tông	Áp Lê Văn Xê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt điện trạm Đầu Giồng 1	09:30	15:00	Di dời 01 trụ BTLT 7,5m theo BCT số 465/BCT-ĐLTĐ ngày 12/07/2022	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
15	Cắt phân đoạn Xẻo Su Trong	08:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Xẻo Su 4-1 từ 1x50VA thành 2x50 kVA	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
16	Cắt điện trạm Tân Long 1	13:30	14:30	Cắt điện trạm Tân Long 1 theo yêu cầu của Công an thị xã Ngã Năm văn bản số 145/ĐN-CATX ngày 06/9/2022, Điện lực kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Long Thạnh - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt điện phân đoạn Xóm Rẫy Đại Ân	11:00	13:30	Thay đà lệch tại vị trí trụ 473CLD/37/37 để khắc phục khoảng cách đường dây trung thế tại khoảng trụ 473CLD/37/37-473CLD/37/38 theo đề nghị khách hàng Phạm Thị Thảo	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
18	Cắt phân đoạn Rạch Nhà Thờ 1	11:00	13:30	Xử lý lèo trung tính và lắp nắp chụp sứ cao máy biên áp tại trạm Rạch Nhà Thờ 7	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
<b>VI</b>	<b>Ngày 17/9/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Watpich 1	08:00	16:00	Cập dây hạ thế dài 275m	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
2	Cắt phân đoạn Chợ Phú Tâm	08:00	16:00	Sang đường dây trung thế và đường dây hạ thế trạm Phú Tâm B qua trụ mới dựng. Thu hồi trụ cũ thuộc nhánh Chợ Phú Tâm. Sang đường dây hạ thế và dây nhánh khách hàng qua trụ mới dựng và thu hồi trụ cũ thuộc trạm Phú Tâm B. Phục vụ thi công mở rộng lộ ĐT 932	Áp Phước Lợi, Phước An - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
3	Cắt phân đoạn Tân Định, Tân Định 3	09:00	14:00	Dựng trụ BTLT 12m cặp đôi, gia cố móng, kéo dây ACXH 50mm <sup>2</sup> +dây ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 56m đầu nối trung thế (trạm bơm Lá Ét)	Áp Tân Định - xã Tuần Túc, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>VII</b>	<b>Ngày 18/9/2022</b>					
1	Cắt máy cắt 477 trạm 110kV Khu Công Nghiệp; cắt phân đoạn 477-7KCN, Khu công nghiệp 7, Trụ 22/7, Trụ 3/7	07:00	11:00	Tháo thu hồi LBS phân đoạn D2 tại trụ /80/19/1; Tháo thu hồi DS truyền động 3 pha phân đoạn D2 tại trụ 477ST/112/25; Nối liền dây tại trụ lắp LBS (03 mỗi nối); Nối liền dây tại trụ lắp DS, ép lại dây; Phối hợp phát quang cây dưới đường dây, xịt keo foam bịt lỗ trụ vị trí phân đoạn, trạm biến áp, vị trí đã xảy ra sự cố	Khu công nghiệp An Nghiệp - huyện Châu Thành	
2	Cắt điện phân đoạn Xóm Mới 1; cắt điện trạm Huỳnh Thị Ngân	08:00	16:00	Kéo, căng dây trung thế 03 sợi ACKP 120mm <sup>2</sup> dài 5800m; Thay sứ đứng polymer từ trụ 479VC/128A/133/16 đến trụ 479VC/128A/133/11/42	Xã Hòa Đông; xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY  $\leq$  30 MW: 0 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**