

**KẾ HOẠCH**  
**Vận hành hệ thống điện tuần 46 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 46 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022) như sau:

**I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

**1. Thực hiện (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022):**

- Tổng sản lượng tuần: 32.743.000 (kWh)
- Sản lượng BQ ngày: 4.677.500 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.811.900 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.608.100 (kWh);
- Công suất ngày max: 225,4 (MW).

**2. Dự kiến: Tuần 45**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.950.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 232 (MW).

## II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.

## III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 16/11/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Phước Thọ nhận điện tuyến 475TT.

2. Ngày 17/11/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Khánh Hoà nhận điện tuyến 474TĐ, sau phân đoạn Khánh Hoà - Vĩnh Châu nhận điện 476ST.

## IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>I</b>	<b>Ngày 14/11/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Na Tung - Trường Thọ	8:00	16:00	Thi công đóng cọc cầu Na Tung	Áp An Phú - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	
2	Cắt điện trạm Giồng Cát 1 và tháo hotline đầu nối trạm Giồng Cát 1 Cắt điện trạm Giồng Cát 14 và tháo hotline đầu nối trạm Giồng Cát 14	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Giồng Cát 1 từ 25kVA thành 37,5kVA; trạm Giồng Cát 14 từ 25kVA thành 37,5kVA	Áp 19/5 - xã Kế An, huyện Kế Sách	
3	Cắt điện trạm 1 Áp 6-2	7:30	12:30	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp	Khóm 2, khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt điện trạm Sa Lon	8:00	16:00	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Nguyễn Văn Mận 2	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Nguyễn Văn Mận 2, dựng 4 trụ BTLT 7,5m, kéo dây ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 200m để khắc phục nhánh dây câu chuyền mất an toàn, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tỏ, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm Thanh Phú 23	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp trạm Thanh Phú 23: Di dời 01 trụ hạ áp, di dời hệ thống đo đếm khách hàng, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phú Hưng - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt điện trạm Muong Điều 1	8:00	16:00	Kiểm tra khắc phục các dây đầu vào hộp phân phối trên lưới hạ áp đầu vào dây nhánh khách hàng, ép mối nối lèo hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Ngãi Phước - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	
8	Cắt phân đoạn Vàm Rạch Đuôi	8:00	11:30	Tháp sắt nâng dây trung thế xử lý khoảng cách pha đất	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
9	Cắt điện trạm Phước Hòa 4	8:00	13:00	Thay TI trạm Phước Hòa 4 quá hạn, thay trụ hạ thế mục, bê	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện trạm Phước Hòa 1	14:30	17:00	Chỉnh trụ hạ thế cuối lưới nghiêng, kết hợp thay thùng 04 công tơ và làm gọn cáp muler vị trí cuối lưới nhiều công tơ	Áp Phước Hòa A - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt phân đoạn phân đoạn Phú Thuận 8	8:00	14:00	Căng dây ABC võng thấp, đưa dây ABC từ trụ hạ thế sang trụ trung thế, lắp bổ sung sứ đứng 4 vị trí, lắp đà lệch, nắp chụp sứ đứng	Áp Phú Thuận, Phú Hòa - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt phân đoạn Út Xi 1	8:00	9:50	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Áp Hà Bô - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
13	Cắt phân đoạn DNTN Út Xi	10:00	12:30	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Áp Hà Bô - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
14	Cắt phân đoạn trạm Trần Dũng Tuấn	13:30	15:00	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Áp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
15	Cắt phân đoạn trạm CTTNHH Nhật Quỳnh	15:30	17:00	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Áp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
<b>II</b>	<b>Ngày 15/11/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Nghĩa Trang	8:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 7 vị trí, phát quang lưới hạ thế toàn trạm, lắp tiếp địa đường dây hạ thế	An Bình - An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
2	Cắt điện trạm An Phú Đông 1	08:00	16:00	Di dời 4 trụ điện hạ thế thuộc trạm An Phú Đông 1 theo yêu cầu khách hàng Nguyễn Văn Ngon	Áp An Phú Đông - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn Đình Văn Vui	08:00	16:00	Bảo dưỡng vệ sinh thiết bị trạm Đình Văn Vui	Áp An Ninh 1 - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	7:30	14:00	Khắc Phục khuyết tật đường dây trung thế nhánh Kênh Đường Trâu: Tháp đà, thay chằng hạ thế mục đứt, sơn máy biến áp trạm Vĩnh Phong 1 bị rỉ sét	Áp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt phân đoạn Lộ 19/5	7:30	15:30	Thực hiện công tác điều hòa dung lượng trạm Lộ 19/5-1 từ máy 25kVA lên máy 37,5kVA	Áp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt điện trạm Thới B2	8:00	9:00	Thay TI trạm Thới B2 đến hạn kiểm định	Áp Phước Thới B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
7	Cắt điện trạm Thới B	9:10	10:10	Thay TI trạm Thới B đến hạn kiểm định	Áp Phước Thới B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt điện trạm Thới B 1	10:20	11:30	Thay TI trạm Thới B1 đến hạn kiểm định	Áp Phước Thới B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
9	Cắt điện trạm Phước Thuận	13:00	14:00	Thay TI trạm Phước Thuận đến hạn kiểm định	Áp Phước Thuận - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
10	Cắt điện trạm Phước Ninh	14:10	15:10	Thay TI trạm Phước Ninh đến hạn kiểm định	Áp Phước Ninh - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
11	Cắt điện trạm Trường An 3	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng, lắp mới 1 bộ chằng xuống, căng lại lưới hạ áp võng thấp, phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, ép mối nối lèo hạ áp	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt phân đoạn Nguyễn Út 4	9:00	15:00	Lắp mới trạm biến áp Nguyễn Út 6, tách lưới hạ thế trạm Nguyễn Út 4	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt điện trạm Đình Trụ	8:00	14:00	Thay TI trạm Đình Trụ quá hạn, thay trụ hạ thế mục, bê	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
14	Cắt điện trạm Phú Túc 2	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng trạm Phú Túc 2 (02 vị trí); Kéo căng dây lưới võng thấp (Khắc phục khuyết tật trạm Phú Túc 2)	Đường Dương Kỳ Hiệp - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
15	Cắt phân đoạn Kinh Bì	8:00	14:00	Chỉnh trụ lệch mặt lỗ tại 3 vị trí, chỉnh trụ hạ thế nghiêng 11 vị trí, lắp tiếp địa lập lại bổ sung	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
16	Cắt phân đoạn trạm Kinh Lò Than B	8:00	16:00	Thay và thu hồi chằng trung thế tại 2 vị trí, cố định dây trung tính, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây Trung, hạ áp Nhánh Kinh Lò Than B	Áp 20 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
17	Cắt điện trạm Hưng Lợi 2	8:00	10:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Hưng Lợi 2	Áp Xóm Tro 1 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
18	Cắt điện trạm Hưng Lợi 3	10:30	12:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Hưng Lợi 3	Áp Chợ Cũ - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
19	Cắt điện trạm Hương Hào Đầu 1	13:00	14:30	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Hương Hào Đầu 1	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
20	Cắt điện trạm Hương Hào Đầu 2	15:30	17:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Hương Hào Đầu 2	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	
21	Cắt phân đoạn Công ty Bê Tông Hà Thanh	8:00	10:00	Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng trung thế khách hàng Bê Tông Hà Thanh	Áp Ngan Rô 1 - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
22	Cắt phân đoạn Nguyễn Thanh Tuấn	10:15	12:00	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng trung thế khách hàng Nguyễn Thanh Tuấn	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
23	Cắt điện trạm Nước Đá Hòa Hiệp; cắt phân đoạn Đầu Giồng 2	13:30	17:00	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng trung thế khách hàng NĐ Hoà Hiệp	Áp Giồng Chùa - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
24	Cắt điện trạm Thạnh Nhân 2	8:00	13:00	Bảo dưỡng cáp xuất hạ thế, làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha, đóng tiếp đất lặp lại đường dây hạ thế. Thay TI, điện kế trạm quá hạn	Áp Thạnh Nhân - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
25	Cắt điện trạm Tắc Bướm	13:30	17:30	Bảo dưỡng cáp xuất hạ thế, làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha, thay rắc mục sét đường dây hạ thế. Thay TI, điện kế trạm quá hạn	Áp Tắc Bướm - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cắt phân đoạn Chùa Mã Tộc	7:30	16:30	Dựng 04 trụ BTLT 12m, gia cố móng, dựng 03 trụ BTLT 8,5m, gia cố móng, nhỏ 04 trụ hạ thế, sang đường dây trung hạ thế qua trụ mới dựng, kéo căng dây lưới dây nhánh (Ctrình di dời đường dây phục vụ mở rộng đường Văn Ngọc Chính)	Đường Văn Ngọc Chính - Phường 3, TPST	
27	Cắt điện trạm Phước An 4	8:00	12:00	Tháo thu hồi trạm Phước An 4	Áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
<b>III</b>	<b>Ngày 16/11/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn trạm Bom Đại Hải	08:00	16:00	Di dời trụ BTLT 12m cách vị trí hiện hữu 12m, phục vụ công trình cầu Mang Cá	Áp Mang Cá - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
2	Cắt phân đoạn Rạch Miễu	8:00	16:00	UBND xã Xuân Hòa yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Rạch Miễu kết hợp kiểm tra lưới điện định kỳ	Áp Hòa Phú - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn Chợ Nổi, cắt CB trạm Chợ Nổi	7:30	16:30	Thực hiện công tác điều hòa dung lượng trạm Chợ Nổi từ 3x25kVA thành 160kVA thay MCCB từ 125A thành MCCB 250A, thay cáp đồng bọc hạ thế CV từ 50mm <sup>2</sup> thành cáp đồng bọc hạ thế CV từ 120mm <sup>2</sup>	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Mỹ Tú 2, cắt phân đoạn Phước Thọ.	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật vị trí đầu nối phân đoạn Kinh B4 để đảm bảo vận hành (Dây trung thế bọc bị phóng điện hư hỏng nặng) Khắc phục khuyết tật trạm Mỹ Lợi A4 để đảm bảo vận hành	Áp Mỹ Lợi A - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	
5	Cắt điện trạm Bung Coi	8:00	9:00	Thay TI trạm Bung Coi đến hạn kiểm định	Áp Phước Bình - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
6	Cắt điện trạm Trà Lây 3	9:30	11:00	Thay TI trạm Trà Lây 3 đến hạn kiểm định	Áp Trà Lây - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
7	Cắt điện trạm Đại Úi 5	13:00	14:30	Thay TI trạm Đại Úi 5 đến hạn kiểm định	Áp Đại Úi - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt điện trạm Đại Tân	15:00	16:30	Thay TI trạm Đại Tân đến hạn kiểm định	Áp Phú Túc - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
9	Cắt phân đoạn Hòa Bạch	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: cạy mới Hòa Bạch 3A "100kVA" (dựng 1 trụ BTLT 10,5m để lắp trạm giàn) tách lưới giảm tải cho trạm	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt điện trạm Chợ Đại Tâm	8:00	11:00	Lắp Giá U bắt rack, dùng lưới hạ áp về 02 phía phục vụ công tác lắp TBA Chợ Đại Tâm A "3x25kVA" tại trụ 475ST27/55/20, tách lưới trạm Chợ Đại Tâm Sang trạm Chợ Đại Tâm A	Áp Đại Chí - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt điện trạm Khóm 4 Phường 2B	8:00	16:00	Nhỏ 01 trụ BTLT 8,5m, dựng 01 trụ BTLT 8,5m cách vị trí cũ 3m, Tháo lắp dây nhánh từ trụ cũ sang qua trụ mới	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
12	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 3	8:00	13:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp bổ sung 01 bộ tiếp địa, lắp lại giá bắt rack. Bấm lại nắp chụp chống sét bị hở, chỉnh lại kẹp quai	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt điện các trạm: Chợ Vĩnh Thành, Kinh Lò Than A, Trạm bơm kênh Năm Căn, Lung Lớn 1, Kinh Lung Lớn, Áp 19 Cắt các phân đoạn: Kinh Lò Than A, Kinh Lung Lớn	8:00	16:00	Tháo chằng tại 3 vị trí, thay Ulevis, thay FCO bằng LBFCO phân đoạn Kinh Lò Than A, Kinh Lung Lớn, chỉnh trụ trung thế nghiêng số 475TT/228/106/100/7 nhánh Kinh Lò Than A. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 20 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
14	Cắt điện trạm Chợ Vĩnh Thành	8:00	16:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật Trạm Chợ Vĩnh Thành	Áp 20 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
15	Cắt điện trạm Kinh Lung Sen 1	10:30	12:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật Trạm Kinh Lung Sen 1	Áp 16/2 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
16	Cắt điện trạm Kinh Lung Sen 3	13:00	14:30	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật Trạm Kinh Lung Sen 3	Áp 16/1 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
17	Cắt điện trạm Kinh Nhà Thờ 2	15:30	17:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật Trạm Kinh Nhà Thờ 2	Áp 17 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
18	Cắt phân đoạn Lê Hoàng Nam	8:00	9:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng trung thế khách hàng Lê Hoàng Nam	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
19	Cắt phân đoạn CPTS sạch Việt Nam 3-4-5-6	9:40	12:00	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng trung thế khách hàng Cty CPTS Sạch Việt Nam	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
20	Cắt phân đoạn Võ Thị Hạnh	13:00	16:00	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng trung thế khách hàng Cty CPTS Sạch Việt Nam	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
21	Cắt điện trạm Mỹ Lợi C2	8:00	13:00	Thay 03 TI định kỳ trạm Mỹ Lợi C3	Áp Mỹ Lợi C - xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú	
22	Cắt phân đoạn Khu Hành Chánh 2	11:00	14:00	Thay máy biến áp trạm Khu Hành Chánh 2 250 kVA không đảm bảo vận hành	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
<b>IV</b>	<b>Ngày 17/11/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Hòa Lộc 4	8:00	16:00	Khắc phục trạm tổn thất cao Hòa Lộc 4 kết hợp đóng tiếp địa lặp lại ĐDHT	Áp Hòa Lộc 2 - Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
2	Cắt phân đoạn DNTN Tấn Lợi; DNTN Tấn Lợi 1	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm DNTN Tấn Lợi, Tấn Lợi 1	Áp 9 - Trinh Phú, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn trạm 1 Kênh Đường Trâu	7:30	13:00	Khắc phục khuyết tật ĐDTT nhánh Kênh Đường Trâu: Lắp nắp chụp sứ đúng	Khóm 2 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Bắc Dàn	8:00	9:00	Thay TI trạm Bắc Dàn đến hạn kiểm định	Áp Bắc Dàn - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
5	Cắt điện trạm Trà Quýt	9:30	11:00	Thay TI trạm Trà Quýt đến hạn kiểm định	Áp Bắc Dàn - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
6	Cắt điện trạm Sóc Xoài 1	13:00	14:30	Thay TI trạm Sóc Xoài 1 đến hạn kiểm định	Áp Sóc Xoài - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
7	Cắt điện trạm Rạch Gừng	15:00	16:30	Thay TI trạm Rạch Gừng đến hạn kiểm định	Áp Rạch G - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt điện trạm T1 Bờ Kinh	8:00	16:00	Bảo dưỡng trạm, xử lý đường dây hạ áp vượt lộ võng thấp, cọ máy tol bằng cáp ABC 3x50mm dài 100m.	Áp Bờ Kinh - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	
9	Cắt điện trạm Áp 4B	8:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, di dời trụ hạ áp, tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 4 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
10	Cắt điện trạm Chợ Nông Trường	8:00	13:00	Khắc phục khuyết tật lưới hạ thế (trạm tổn thất cao), thay hệ thống đo đếm	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt điện trạm UB Thị Trấn Cù Lao Dung	8:00	14:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng kết hợp lắp 01 bộ chằng xuống hạ thế, thay trụ hạ thế cuối lưới mục, bê góc kết hợp lắp 01 bộ chằng xuống, thay thùng công tơ 03 pha khách hàng	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
12	Cắt các phân đoạn: Giồng Dú - Khánh Hòa, Khánh Hòa-Vĩnh Châu	8:00	14:00	Phát quang hành lang lộ nông thôn theo yêu cầu địa phương, kết hợp chỉnh trụ cặp đôi phân đoạn Kinh Ranh bị nghiêng	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 12	8:00	13:00	Chỉnh trụ lệch mặt lổ tại 01 vị trí, chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng tại 2 vị trí, lắp tiếp địa lắp lại bổ sung	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt điện trạm Lâm Tân 1	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Lâm Tân 1 từ (1x15kVA) thành (2x15kVA)	Áp Kiệt Lập B - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	
15	Cắt điện trạm Lâm Tân 2	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Lâm Tân 2 từ (1x15kVA) thành (1x25kVA)	Áp Kiệt Nhất B - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	
16	Cắt phân đoạn Trương Tấn Lộc	8:00	9:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Võ Hoàng Ngân	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt phân đoạn Hứa Thành Hưng	10:00	11:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hưng Vinh Phú	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
18	Cắt phân đoạn Nguyễn Văn Hiệp	13:00	14:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Công Ty TNHH SX DV & TM Phương Phát	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
19	Cắt phân đoạn Công ty CPTS Sóc Trăng 2	15:00	17:00	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
20	Cắt phân đoạn trạm CTTNHH Tiến Phát	8:00	9:50	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
21	Cắt phân đoạn trạm CTTNHH SXĐ Hoàng Thịnh	10:00	12:30	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
22	Cắt phân đoạn trạm CTTNHH SXĐ Hoàng Thiện	13:30	15:00	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
23	Cắt phân đoạn trạm CTTNHH SXĐ Hoàng Ánh	15:30	17:00	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>V</b>	<b>Ngày 18/11/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Kênh 26/3-1, 2	7:30	14:00	Khắc phục khuyết tật đường dây trng thể nhánh Kênh 26/3-1,2: Thay chân sứ đỉnh bị cong, lắp ulevis nguội trung thế 04 vị trí, thay đà sắt thành đà composite đỡ LA, FCO trạm Kênh 26/3-1, Kênh 26/3-2	Áp Long An - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Xóm Sau Chợ	8:00	14:00	Tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp, xử lý lưới hạ áp nằm trên mái nhà dân, phát quang cây dọc lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Sau Chợ	Áp Tam Sóc A - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
3	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Lớn AT2-1	08:00	16:00	Di dời trụ BTLT 12m cặp đôi, di dời TBA 160kVA (trạm cầu Rạch Lớn AT2-1), di dời 02 trụ BTLT 7,5m	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Rạch Tôm	8:00	13:00	Nâng thùng điện kế và MCCB trạm, kéo lại 04 khoảng dây trung tính bị mất và căng lại dây hạ thế võng thấp	Áp Phạm Thành Hơn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện trạm Cầu Bến Bạ	14:30	17:00	Chỉnh trụ hạ thế trạm Cầu Bến Bạ nghiêng kết hợp lắp 01 bộ chằng xuống	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
6	Cắt phân đoạn Rạch Chốt 1A	8:00	14:00	Thay cáp xuất hạ thế trạm Rạch Chốt 1A từ 50 thành 120mm <sup>2</sup>	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cô lập trạm Khóm 5 Phường 5	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng trạm Khóm 5 Phường 5, phát quang đường dây hạ thế	Đường Chông Chát - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	
8	Cắt điện trạm Hòa Thọ 5	8:00	13:00	Khắc phục tồn tại, lắp tiếp địa lắp lại, lắp bảng phân pha, lắp bổ sung hộp phân phối	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt điện các trạm: Thạnh Trị 2, Thạnh Trị 1, Thạnh Trị 3; phân đoạn Kênh Chàng Ré	8:00	16:00	Thay toppin + chân sứ đỉnh tại trụ 473TT/4/5/42/7/2, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Rẫy Mới - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
10	Cắt điện trạm Giồng Chùa	8:00	10:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Giồng Chùa	Áp Rẫy Mới - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
11	Cắt điện trạm Rẫy Mới 2	10:30	12:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Rẫy Mới 2	Áp Rẫy Mới - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
12	Cắt điện trạm Tà Điếp C2	13:00	14:30	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Tà Điếp C2	Áp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
13	Cắt điện trạm Áp 21	15:30	17:00	Thay TI, điện kế, xử lý khuyết tật trạm Áp 21	Áp 21 - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
14	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Khánh Sùng	8:00	9:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Công Ty TNHH Khánh Sùng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt phân đoạn Minh Phụng	8:30	11:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Minh Phụng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
16	Cắt phân đoạn Võ Quan Huy 2	9:50	11:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Công Ty TNHH Thủy Sản Thanh Nhật	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
17	Cắt phân đoạn Huy Long An	13:00	14:30	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Công ty TNHH Huy Long An - Sóc Trăng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
18	Cắt phân đoạn Tây Nam Khu 2	14:40	17:00	Kiểm tra và chụp ảnh hệ thống đo đếm điện năng khách hàng Công ty TNHH Đầu tư thủy sản xuất khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
19	Cắt phân đoạn Thạnh An 4	8:00	14:30	Bảo dưỡng trạm, cáp xuất hạ thế, làm chằng, xử lý trụ hạ thế nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha, đóng tiếp đất lặp lại. Thay TI, điện kế trạm quá hạn	Áp Thạnh An 1 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
20	Cắt phân đoạn Đường tỉnh 940	8:00	13:00	Khắc phục khuyết tật nhánh Đường tỉnh 940 để đảm bảo vận hành (tháp đà nâng cao đường dây trung thế và các giải pháp PCSC)	Các áp Tân Hòa A, B - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
21	Cắt phân đoạn Bộ Xuyên 2	14:00	17:00	Khắc phục khuyết tật nhánh Bộ Xuyên 2 để đảm bảo vận hành (tháp đà nâng cao đường dây trung thế và các giải pháp PCSC)	Áp Tân Hòa A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	
<b>VI</b>	<b>Ngày 19/11/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Cây Mết 4	8:00	12:00	Tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế theo yêu cầu của khách hàng Lâm Quang Thanh, kết hợp căng dây nhánh khách hàng vượt Quốc lộ	Áp Sóc Bưng - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt điện trạm UB xã Châu Khánh	8:00	12:00	Lắp giá thùng CB và thùng điện kế, xoay lại thùng CB và thùng điện kế vào phía trong không cản trở người và xe ra vào nhà khách hàng	Áp 2 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
3	Cắt phân đoạn Khoang Tang	8:00	16:30	Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng MBA trạm Khoang Tang 1, Khoang Tang 2; Vệ sinh bảo dưỡng phân đoạn Khoang Tang 3; Chính trụ nghiêng. Xử lý khuyết tật lưới điện	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
4	Cắt phân đoạn Quản Lộ Phụng Hiệp, phân đoạn Quản Lộ Phụng 1, cắt điện trạm Phương An 1	8:00	16:00	Chính trụ trung thế nghiêng (45 vị trí); Khắc phục khuyết tật tồn tại	Áp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2, Phương An 1, 2, 3 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt các phân đoạn: Quản Lộ Phụng Hiệp, Quản Lộ Phụng 1, trạm Phương An 1	8:00	16:00	Chỉnh trụ trung thế nghiêng (45 vị trí); Khắc phục khuyết tật tồn tại	Các ấp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2, Phương An 1, 2, 3 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	
6	Cắt điện trạm Hòa Hình 3	8:00	14:00	Khắc phục sửa tồn tại, nâng cấp ABC 4x95 lên cao, chỉnh hộp phân phối nghiêng, lắp bổ sung tiếp địa hạ thế lắp lại	Ấp Hòa Hình - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt phân đoạn trạm Đài Việt Hưng (CTCP MeKongAqua)	8:00	10:00	Kiểm tra chụp hình hệ thống đo đếm trung thế	Ấp Thạnh An 1 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
8	Cắt điện trạm Thạnh An 1	10:30	13:30	Thay TI, điện kế quá hạn trạm Thanh An 1 (100kVA)	Ấp Thạnh An 3 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
9	Cắt điện trạm Lắc Bung	8:00	10:00	Thay TI, điện kế quá hạn trạm Lắc Bung (2x50kVA)	Ấp Tiên Cường 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
10	Cắt điện trạm Chùa Tâm Vu	10:30	11:30	Thay TI, điện kế quá hạn trạm Chùa Tâm Vu (1x37.5kVA)	Ấp Hưng Thới - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
11	Cắt điện trạm An Hòa 1A	12:00	14:00	Thay TI, điện kế quá hạn trạm, An Hòa 1A (1x37.5kVA)	Ấp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt các phân đoạn: Cảng Trần Đề 1, Ngan Rô 3A-2, Cảng Trần Đề	8:00	16:00	Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng trung thế & chụp ảnh sơ đồ đấu dây & Kết hợp bảo dưỡng hệ thống đo đếm trung thế các khách hàng: Cty CPTS Huy Long, DNTN Long Ánh, Cty TNHH Chế Biến Hải Sản Xuất Khẩu Khánh Hoàng, DNTN Tiến Dũng, Cty TNHH Chế Biến Nông Hải Sản Chánh Hưng, Cty TNHH Khai Thác Chế Biến Hải Sản Xuất Khẩu Trần Đề, Cty TNHH Chế Biến Hải Sản Xuất Khẩu Khánh Hoàng, Cty TNHH Nguyễn Sơn	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY  $\leq 30$  MW: 0 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**