

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 04/6/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 04/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập phân đoạn Mù U 1	08:00	16:00	Đầu nối đường dây trung thế xây dựng mới nhánh Mù U 4, Mù U3, Mù U5; thu hồi đường dây cũ, trạm cũ, đóng điện trạm mới, sang dây nhánh khách hàng	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	300	2.400
2	Cô lập trạm Rạch Chòi 1	08:00	16:00	Căng dây đầu nối đường dây hạ thế tuyến Rạch Chòi 1	Áp An Bình - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn Sô La 2	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Kéo căng cáp ACX 50mm ² dài 180m, sang dây nhánh hạ thế	Áp Sô La - xã Tham Đôn - huyện Mỹ Xuyên	50	400
4	Cô lập trạm Chợ Thạnh Quới	8:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chuyển hệ thống đo đếm khách hàng Thái Quốc Hùng từ trực tiếp sang gián tiếp	Áp Hòa Khanh - xã Thạnh Quới - huyện Mỹ Xuyên	80	320

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn