

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 05/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 05/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 1 nhận điện tuyến 474VC, sau phân đoạn Khánh Hòa nhận điện tuyến 474TD.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Nhà Thờ Kinh Lý	8:00	16:00	Kéo dây trung thế nhánh Kinh Lý (Công trình đầu tư xây dựng năm 2021)	Áp Đắc Thắng - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	100	800
2	Cắt phân đoạn Khóm 9 Phường 5	7:30	16:30	Nhỏ 01 trụ bê tông li tâm 12m di dời, dựng mới 01 trụ 12m, tháo hạ dây lưới, kéo căng dây lưới dây nhánh, Phát quang cây dưới đường dây, (Công trình di dời trụ theo yêu cầu khách hàng Nguyễn Quang BCT số 149/BCT- ĐLTPST)	Đường Chông Chát - Phường 8, 5, thành phố Sóc Trăng	100	900
3	Cắt điện phân đoạn và trạm Châu Văn Phui 1	8:00	15:30	Thu hồi trạm biến áp 3x50kVA Châu Văn Phui 1 theo giấy đề nghị của khách hàng Võ Hiệp Khách	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	50	375

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt phân đoạn Kế Sách - An Mỹ	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Thực hiện bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn An Phú Đông 6, An Phú Đông 7, An Mỹ - Phụng An, Phụng An, Phụng An 1, Trường Thọ - Trường Phú; Trụ 472ĐN/330/7T/15 dờn chuỗi polymer nhánh rẽ An Ninh 2 lên sắt thép cho đạt độ tĩnh không, thay FCO thành LBFCO. Thay FCO phân đoạn Phụng An thành LBFCO; Thay cáp xuất hiện hữu, thùng điện kế và CB, thay giá đỡ FCO sắt bằng đà composite xử lý hotline trạm Trường Thọ 1; Thay giá đỡ FCO sắt bằng đà composite xử lý hotline phân đoạn Phụng An 1; Thay đà composite, thay kẹp quai hotline phân đoạn Gạch Cả Ến; Phát quang đường dây trung thế nhánh Kế Sách - An Mỹ, An Mỹ - Phụng An, Trường Thọ - Trường Phú; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Xã An Mỹ - huyện Kế Sách	250	2.375
5	Cắt điện các phân đoạn Khánh Hòa - Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Mỹ Thanh 1, Thạnh Thới Thuận	7:30	17:00	Thay sứ treo trụ 479VC/128B/1, đảo đà lệch 3 trụ 479VC/128B/2 đường dây trung thế nhánh Kinh Mới Đông. Lắp mới phân đoạn Mỹ Thanh - Khánh Hòa (LBS+DS) trụ 479VC/142 giảm tải tuyến 479VC	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	1.500	14.250

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn