

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 06/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 06/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Lung Sen	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Lung Sen, thay mới 2 trụ hạ thế nghiêng, ép lại dây hạ thế nổi tạm, kết hợp phát quang	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	25	200
2	Cắt điện trạm Nàng Rền	8:00	16:00	Dựng trụ 7,5m, gia cố móng trụ (13 vị trí), kéo cáp dài 386m (Công trình xóa cầu phụ)	Áp Nàng Rền- thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	15	120
3	Cắt điện trạm Phụng Tường 1A	8:00	16:00	Thay 4 trụ hạ thế 6,5m bằng 4 trụ 7,5m thay khung đỡ sứ, phát quang lưới hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Phụng Tường 1- xã Song Phụng, huyện Long Phú	20	160
4	Cắt phân đoạn Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm T9 áp 2 từ 3x37,5kVA lên 160kVA, kết cấu trạm ngòi; Di dời trạm từ trụ 472Đ/167/1 ra trụ 472Đ/167, lắp mới 03 kẹp quai hotline tại trụ 472Đ/114 chuẩn bị công tác lắp trạm và di dời trạm T6 Áp 2	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	600	4.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt phân đoạn Đại An, Trinh Phú - Thới An Hội, An Lạc Tây	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Bảo dưỡng, xử lý khuyết tật các phân đoạn, trạm, Phát quang đường dây trung thế nhánh Đại An - Thới An Hội, nhánh An Lợi, Xóm Đồng; Phát quang đường dây hạ thế các trạm Xóm Đồng 3, Ninh Thới 3, Thới An Hội 3, Ngọn Đoan, Ngọn Đoan 1, Rạch Vọp 1, Rạch Vọp 2, Xóm Đồng 1, Xóm Đồng 2, Xóm Đồng 4; Phát quang lưới điện trung hạ thế nhánh Thới An Hội - An Lạc Tây; Phát quang lưới điện hạ thế các trạm Ninh Thới 1, Ninh Thới 2, Ninh Thới 4, An Hoà	Xã An Lạc Tây - huyện Kế Sách	500	4.750
6	Cắt phân đoạn Soài Côn - Đai Rụng, Ca Lạc	9:00	13:00	Lắp đà phân đoạn, căng dây trung thế 8m, đầu nối nhánh rẽ 1 pha Châu Học Quang 1	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	1.200	4.800
7	Cắt phân đoạn Càng Buồi	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 18M cặp đôi 02 vị trí, dựng 01 trụ 18m 01 vị trí, di dời phân đoạn Nguyễn Văn Quý qua trụ mới dựng	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	100	800
8	Cắt phân đoạn Càng Buồi Giày Lãng	8:00	15:00	Lắp đà phân đoạn, căng dây trung thế 10m, đầu nối nhánh rẽ 1 pha Lâm Văn Nhiên	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	250	1.750
9	Cắt phân đoạn Tân Thời - Lèn Buồi	8:00	13:00	Tháp sắt, đầu nối nhánh vào trạm biến áp Huỳnh Văn Hiền 1; Di dời phân đoạn Lý Văn Ân (dời từ trụ 477VC/175/38/31/20 vào trụ 477VC/175/38/31/20/1)	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	200	1.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt phân đoạn Khánh Hòa 8	9:00	15:00	Lắp đà đỡ phân đoạn, căng dây đấu nối trung thế 12m, đấu nối nhánh rẽ 1 pha Lê Thị Hiệp	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	50	300
11	Cắt phân đoạn Tà Điep	8:00	16:00	Di dời trụ và đường dây trung thế từ trụ 475TT/47/45 đến trụ 475TT/47/71 nhánh Tà Điep (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 22 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	15	120
12	Cắt điện trạm Nàng Rền	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m, gia cố móng trụ (13 vị trí), kéo cáp ABC 4x50mm ² dài 386m (Công trình xóa cầu phụ)	Áp Nàng Rền - thị trấn Phú Lộc	25	200

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn