

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 07/01/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 07/01/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Rạch Ngây 2	11:00	17:00	Thay dây, đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngây 2; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	25	150
2	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	11:00	17:00	Lắp thêm trụ vào trụ trạm biến áp hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	50	300

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt phân đoạn Rạch Mười Kính	11:00	17:00	Căng dây trung thế và đấu nối, đóng điện trạm mới tại trụ 471CLD/37/141/16 phân đoạn Rạch Mười Kính	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	15	90
4	Cắt điện trạm Rạch Gốc	11:00	17:00	Kéo dây ABC3x50, sang nhánh rẽ khách hàng và thu hồi dây hiện hữu	Áp Nguyễn Công Minh A - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	15	90
5	Cắt phân đoạn Phong Năm 1 pha	11:00	17:00	Dựng trụ 12m 02 vị trí thuộc nhánh Phong Năm 1 pha	Áp Phong Hòa – xã Phong Năm, huyện Kế Sách	50	300
6	Cắt điện trạm Kênh Ngan 1	11:30	17:30	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồn ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo môi nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Nước Mặn 2 , xã Long Phú, huyện Long Phú.	25	150
7	Cắt điện trạm Phú Đa 4	13:00	17:00	Thay mới 1 trụ 6,5 mục góc, chỉnh 2 trụ hạ thế nghiêng, ép lèo hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Phú Đa - xã Phú Hữu, huyện Long Phú.	25	100
8	Cắt phân đoạn Kênh Trà Kết	11:30	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Kênh Trà Kết 1 từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA	Khóm Tân Phú - Phường 2, thị xã Ngã Năm	25	125

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt phân đoạn Tài Công	11:00	18:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Thanh Lợi, huyện Mỹ Xuyên và áp Tài Công, áp Precđôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	100	700
10	Cắt phân đoạn Hòa Thọ 5	11:00	17:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	25	150
11	Cắt phân đoạn Kinh Ba Chùa 2A	11:00	17:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp hộp Phân phối, sang dây nhánh khách hàng trạm Kinh Ba Chùa 2A	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	20	120
12	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8A	12:00	17:00	Dựng 01 trụ 8,5m, sang dây lưới, dây nhánh qua trụ mới dựng, kéo căng dây lưới dây nhánh, nhỏ trụ thu hồi	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	150	750
13	Cắt phân đoạn Lương Huỳnh	11:00	17:00	Tháp đà U140-3m, nhỏ trụ di dời	Áp Lương Văn Quỳnh - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	100	600
14	Cắt điện trạm UB Xã Hòa Tú 1	11:00	14:00	Tháo bỏ rack 3 không cố định đang dùng cáp ABC; bổ sung thêm Boulon vào rack3 sử dụng lại	Áp Hòa Trực - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	50	150

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
15	Cắt điện trạm Hòa Trục 1A	14:00	17:00	Bổ sung kẹp treo cáp ABC, bổ sung thêm Boulon vào rack3 sử dụng lại	Áp Hòa Trục - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	25	75

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn