

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 07/03/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 07/03/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cát điện trạm Chiêm Ngọc Khôi	8:00	10:00	Thay thiết bị biến dòng (TI) quá hạn khách hàng Chiêm Ngọc Khôi	Mất điện trạm khách hàng	25	50
2	Cát điện trạm Nhà Thờ 5	14:30	17:00	Thay thiết bị biến dòng (TI) quá hạn khách hàng Võ Quốc Chánh, Trần Văn Chiểu kết hợp xử lý khuyết tật và bảo trì trạm Nhà Thờ 5	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	50	125
3	Cát điện trạm Vĩnh A2	13:00	14:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh A 2	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	25	38

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Công Hòa 3	15:00	16:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Công Hòa 3	Áp Công Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	30	45
5	Cắt điện trạm Vĩnh B4	7:30	9:00	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh B4	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	23
6	Cắt điện trạm Vĩnh B1	9:30	11:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh B1	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	25	50
7	Cắt điện trạm Phước Hòa T6	13:00	14:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa T6	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	25	38
8	Cắt điện trạm Phước Hòa 3	15:00	16:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 3	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	50	75
9	Cắt điện trạm Phước Hòa 3A	7:30	9:00	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 3A	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	25	38
10	Cắt điện trạm Vĩnh B2A	9:30	11:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh B 2A	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	25	50

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện trạm Hòa Đê 2	8:00	15:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Đê 2, ép môi nối, phát quang hạ thế, chỉnh 2 trụ hạ thế nghiêng	Áp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	105
12	Cắt điện trạm Hoà Hưng 2	8:00	15:00	Thay thùng điện kế thùng CB trạm Hoà Hưng 2, ép lèo hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện	Áp Hoà Hưng - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	25	175
13	Cắt điện trạm Bung Chóp A	8:00	16:00	Sang lưới hạ thế trạm và thu hồi trạm hiện hữu công trình đầu tư xây dựng 2021: Bung Chóp A	Áp Bung Tróp A, B - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	50	400
14	Cắt phân đoạn KD 4	7:00	17:00	Thu hồi trạm biến áp KD4 hiện hữu tại trụ 19/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	50	500
15	Cắt phân đoạn Huỳnh Kỳ 3; Cắt CB trạm Áp Mỹ Thanh	7:00	17:00	Lắp trạm giàn Áp Mỹ Thanh 160 kVA, đấu nối vận hành trạm mới, thu hồi trạm hiện hữu 2 x 37,5 kVA, sang dây nhánh khách hàng qua cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup>	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	100	1.000
16	Cắt điện phân đoạn Tân Hưng	7:00	17:00	Lắp LA, đấu cáp suất trạm Tân Hưng 1, Tân Hưng 2, Tân Hưng 4	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	100	1.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
17	Cắt điện trạm Lý Thường Kiệt 1	7:30	15:30	Nhổ 01 trụ 10,5m, dựng 01 trụ 10,5m (trụ bê tông li tâm); Nhổ 01 trụ bê tông vuông 8,5m thu hồi; Sang dây nhánh, dây lười qua trụ mới dựng, kéo căng dây lười (khắc phục trụ dưới lể đường)	Đường Lý Thường Kiệt - Phường 1, 4, thành phố Sóc Trăng	150	1.200
18	Cắt điện trạm UB xã Mỹ Tú 2	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm UB xã Mỹ Tú 2 (tháp đà U140-3m; Thay dây hạ thế; Thay thùng điện kế...nâng cao đường dây hạ thế)	Các ấp Mỹ Bình, Mỹ Thạnh - xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú	100	800

#### 4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**