

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 07/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 07/4/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Kinh Nhân Lực 1 nhận điện T478ST qua phân đoạn Nguyễn Huệ.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập trạm Kha Na	8:00	16:00	Xử lý dây nhánh câu chuyển mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp chỉnh 2 trụ hạ thế nghiêng ép mối nối lèo hạ áp lắp mới 2 bộ chằng	Áp Trường Lộc - xã Trường Khánh - huyện Long Phú	50	400
2	Cô lập trạm An Hưng	8:00	10:00	Dựng trụ BTLT 10,5m sang dây	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	100	200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn Rạch Ngay 2	8:00	16:00	Dựng trụ, thay dây trung thế 1 pha lên 3 pha và đấu nối đường dây trung thế. Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ; Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; thu hồi trụ, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	100	800
4	Cô lập trạm Lộ Tẻ An Bình 2	8:00	14:00	Tách lưới đường dây hạ thế tuyến Lộ tẻ An Bình 2, sang dây nhánh khách hàng, đóng điện trạm mới tuyến Rạch Chòi	Áp An Bình - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	150	900
5	Cô lập trạm Ngọn Ruột Ngựa	11:00	16:00	Nâng nhánh dây vượt lộ	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	50	250
6	Cô lập trạm Hòa Quới 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Quới 1; Thay 4 trụ hạ thế mục bê; Tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế vượt nhà khu vực chợ	Áp Lương Văn Hoàng - xã Ngọc Tố - huyện Mỹ Xuyên	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cô lập phân đoạn Thạnh Thới	8:00	16:00	Thay 02 bộ chằng xuống trụ 475ST/197/22A/45/3. Gia cố móng trụ, thay 01 bộ chằng xuống 475ST/197/22A/45/13, thay 01 trụ hạ áp tại khoảng trụ 475ST/197/22A/45/13 - 475ST/197/22A/45/14. Chinh 02 trụ trung thế nghiêng, 03 trụ hạ áp nghiêng	Áp Thạnh Thới - xã Thạnh Quới - huyện Mỹ Xuyên	50	400
8	Cô lập các phân đoạn Bung Khoai, Bung Khoai - Phú Mỹ	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Căng lại ĐDDT nhánh Bung Khoai 4 và đấu nối vào tuyến trục; Bảo trì bảo dưỡng các trạm Bung Khoai 1, Bung Khoai 3, Bung Khoai 2	Áp Tâm Lộc - xã Đại Tâm - huyện Mỹ Xuyên	30	210
9	Cô lập phân đoạn Hòa Đức 1, trạm Hòa Đức 3	8:00	16:30	Thu hồi trạm Hòa Đức 4 (2x50kVA), Hòa Đức 4A (2x50kVA), sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế; sang lưới hạ thế trạm Hòa Đức 3 qua trạm Hòa Đức 4	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	50	425
10	Cô lập trạm Hòa Đức 5, Hòa Đức 5A	8:00	16:30	Sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế, sang lưới hạ thế trạm Hòa Đức 5 qua Trạm Hòa Đức 5A	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	30	255

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cô lập trạm Tiếp Nhựt 2A	8:00	10:30	Di dời 01 trụ BTV	Áp Tiếp Nhựt - xã Viên An - huyện Trần Đề	30	75
12	Cô lập các phân đoạn: Sóc Tia, Đồng Xoài	8:00	12:00	Tháp đà U 120 – 03m tại vị trí trụ 475TĐ/151/59 và 475TĐ/151/60 Tháp đà U 120 – 03m tại vị trí trụ 475TĐ/151/59 và 475TĐ/151/60 để nâng cao đường dây trung áp; Tháp sắt V63x63-2,5 m nâng cao đường dây hạ áp trạm Chùa Phật 1A	Áp Sóc Lèo – xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề	300	1.200
13	Cô lập phân đoạn Rạch Miễu	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Rạch Miễu	Các áp Hòa Phú, Hòa Quới - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	100	800
14	Cô lập phân đoạn Saintard	7:30	11:00	Tháo đầu nối, tháo đà dừng đà đỡ FCO, tháo FCO, tháo thu hồi đường dây trung thế trạm Cty CPXD Trường Lộc	Đường Lê Đại Hành-Phường 4 - thành phố Sóc Trăng	100	350
15	Cô lập các phân đoạn: Tuyến Vành Đai, Kinh Nhân Lực 1; Cô lập các phân đoạn trạm Viettel, trạm Trường mầm non Edison	7:30	15:30	Dựng 03 trụ BTLT 14m, nhỏ 02 trụ BTLT 14m thu hồi; Phối hợp địa phương phát quang cây cao hơn đường dây	Đường Lê Duẩn - Phường 3 - thành phố Sóc Trăng	600	4.800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
16	Cô lập trạm Long Phước	8:00	13:00	Di dời trụ điện hạ thế số 14 thuộc trạm Long Phước theo yêu cầu của Công ty TNHH Trường Thịnh Mê Kông, di dời tịnh tiến trụ hạ thế dọc tuyến 1,5m	Ấp Long Phước - xã Long Bình - thị xã Ngã Năm	30	150

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn