

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 07/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 07/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Nguyễn Thái Học	8:00	15:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm Nguyễn Thái Học kết hợp thay 01 trụ mục nút không đảm bảo vận hành và tháp sắt xử lý đường dây võng thấp mất an toàn	Áp Châu Thành, Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	25	175
2	Cắt điện trạm Hà Bô 5	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Hà Bô 5 từ 400 kVA thành (3x15kVA), thu hồi máy biến áp 400 kVA đem về kho Điện Lực	Áp Hà Bô - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	15	90
3	Cắt điện phân đoạn Diên Thành, Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 14m, kéo dây trung thế để phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	1.600	12.800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt phân đoạn Tham Chu 3, Vĩnh Tân - Lai Hòa, NoPoul	8:00	17:00	Lắp mới phân đoạn tạm (DS) trụ 472VC/134 giảm tải tuyến 472VC	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	2.000	18.000

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn