

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 08/03/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 08/03/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Trà Ông 3	8:00	14:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật, chỉnh trụ trung thế, hạ thế nghiêng và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Áp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề	25	162
2	Cắt điện trạm Phước Hòa 1	13:00	14:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 1	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	20	30
3	Cắt điện trạm Phước Hòa 6	15:00	16:30	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 6	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	23

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Tham Đôn 2	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm Tham Đôn 2 kết hợp chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng, gia cố móng trụ dưới ao tôm	Áp Dù Tho - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	30	240
5	Cắt điện trạm Phú Đa 1	8:00	15:00	Thay 1 trụ bê tông vuông mục góc bằng 1 trụ bê tông li tâm 7,5m, chỉnh 3 trụ vượt lộ nghiêng, xử lý dây nhánh vượt lộ võng thấp, xử lý dây nhánh trước mất an toàn	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	10	70
6	Cắt phân đoạn UB xã Long Phú 1	7:30	12:00	Lắp mới 01 bộ chằng hẹp, thu hồi bộ dây chằng xuống hiện hữu	Áp Kinh Ngan - xã Long Phú, huyện Long Phú	15	68
7	Cắt điện trạm Khoang Tang 1	13:00	17:00	Tháp đà U120x3m nâng cao đường dây hạ thế võng thấp mất an toàn. Ép lèo khắc phục khuyết tật lưới điện, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	30	120
8	Cắt phân đoạn Rạch Bà Chủ	8:00	9:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm Rạch Bà Chủ	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	30	45
9	Cắt phân đoạn Bà Chủ	10:00	11:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm Rạch Bà Chủ 2	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	50	75

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Rạch Lớn AT2-1	13:00	14:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm Cầu Rạch Lớn AT2-1	Áp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	15	23
11	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Rạch Lớn AT2-2	15:00	16:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm Cầu Rạch Lớn AT2-2	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	15	23
12	Cắt điện phân đoạn và trạm Phú Tâm 1	8:00	16:00	Kéo dây công trình đầu tư xây dựng 2021: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Phú Hữu - Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	20	160
13	Cắt điện trạm Giồng Me 6	7:00	17:00	Sang dây nhánh khách hàng qua cáp ABC 4x 95 mm2 mới kéo	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	25	250
14	Cắt phân đoạn Là Bư 3	7:00	17:00	Sang dây nhánh khách hàng qua cáp ABC kéo mới, tách lưới trạm Là Bư 3 về trạm Là Bư 3-1 tại trụ 479VC/84/18/27, đóng điện vận hành trạm Là Bư 3-1	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	15	150

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
15	Cắt điện trạm Chùa NoThum; trạm NoThum 1	7:00	17:00	Kéo cáp ABC 4x50mm ² từ trụ hạ thế số 12 đến trụ hạ thế số 20, thu hồi dây cũ. Tách lưới hạ thế trạm NoThum 1, sang dây nhánh khách hàng qua trạm Chùa NoThum	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	50	500
16	Cắt điện phân đoạn Kinh Ngay	7:00	17:00	Đầu nối trung thế nhánh Kinh Ngay 1-1 (12 khoảng trụ) xây dựng mới, vị trí đầu nối tại trụ 12/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	50	500
17	Cắt phân đoạn Tân Lập A2	7:30	13:00	Bảo trì bảo dưỡng - xử lý khuyết tật, căng dây hạ áp võng thấp, thay 02 dây chằng trung thế mục tại trụ 475MT/40/10/11/04; trụ 475MT/40/10/11/17; Tháp sắt nâng cao độ võng trụ 475MT/40/10/11/07	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	100	550
18	Cắt điện trạm Phước Lợi 1	8:00	11:30	Nối căng dây, di dời đường dây hạ thế trạm Phước Lợi 1 qua trụ mới dựng, thu hồi trụ bê tông li tâm 7,5m hiện hữu theo yêu cầu của khách hàng Tịnh Xá Ngọc Tâm theo BCT số: 12/BCT-ĐLCT (DVKH)	Ấp Phước Lợi - xã Phú Tân, huyện Châu Thành	10	35
19	Cắt điện trạm An Hiệp	13:00	16:30	Tháo hạ và di dời ĐDHT của khách hàng Lợi Lương đầu sau MCCB trạm An Hiệp qua trụ HT mới dựng, theo yêu cầu của khách hàng Lợi Lương theo BCT số: 14/BCT-ĐLCT (DVKH)	Mất điện trạm khách hàng	100	350

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 70.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn