

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 09/6/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 09/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch công tác lưới điện 22kV:** Không
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập trạm Phụng Tường	8:00	16:30	Chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng, căng lại lưới hạ thế võng thấp, ép lại mối nối lẻo hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phụng Tường 2 - xã Song Phụng - huyện Long Phú	40	340
2	Cô lập trạm Kiết Bình 2	8:00	16:00	Thay cáp suất trạm Kiết Bình 2, phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Kiết Bình 2	Áp Kiết Bình - xã Lâm Kiết - huyện Thạnh Trị	30	240

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn Mỹ Yên	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác bảo trì bảo dưỡng, xử lý khuyết tật lưới điện nhánh Mỹ Yên.	Các ấp Mỹ Tân, Mỹ Yên - xã Nhơn Mỹ - huyện Kế Sách	250	2,000
4	Cô lập phân đoạn Dương Kiểng	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháo sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Dương Kiểng từ tại khoảng trụ 475ST/197/58/269A/30-475ST/197/58/269A/31	Ấp Hòa Nhò B - xã Hòa Tú 2 - huyện Mỹ Xuyên	600	3,600

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### **Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**