

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 10/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 10/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Xóm Hậu 2	8:00	14:00	Di dời trụ hạ thế	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	40	240
2	Cắt điện trạm Cầu Rạch Lớn AT2	08:00	14:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Cầu Rạch Lớn AT2 (căng lại dây hạ thế võng thấp)	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	30	180
3	Cắt phân đoạn T2 Lợi Đức	8:00	15:00	Tháp sắt nâng đường dây trung áp nhánh T2 Lợi Đức tại các vị trí 47ĐN/104/2, 476ĐN/104/3, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp, thay mới FCO trạm (bị ó vàng), lắp nắp chụp LA, FCO sứ đứng, lắp vách ngăn CB, thay giá đỡ LA, FCO trạm bằng đà sơn line X, khắc phục dây trung tính bị đứt, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp, thay cáp xuất LA, FCO trạm	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	50	350

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Tân Qui B3	8:00	16:00	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo mối nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn, đóng tiếp địa lặp lại. Phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế	Áp Tân Qui A - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	40	320
5	Cắt phân đoạn Hòa Bạch	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 7 từ trụ 1 đến 7 vị trí nhánh Hòa Bạch, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	100	600
6	Cắt phân đoạn Hòa Bạch 4	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chỉnh 1 trụ trung thế nghiêng nhánh Hòa Bạch 4, kéo đường dây hạ thế đồng bộ lưới hạ áp dài 240m cáp ABC 4x50 kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	50	400
7	Cắt phân đoạn Thạnh Bình	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Khắc phục khuyết tật đường dây cao áp tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay chằng xuống bị đứt nhánh Thạnh Bình, kết hợp phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	50	400
8	Cắt phân đoạn trạm Công ty TNHH SX&XL Hòa Bình	7:30	11:30	Thay 3 TI hạ thế trạm Công ty TNHH SX&XL Hòa Bình	Mất điện trạm khách hàng	50	200
9	Cắt phân đoạn trạm Tân Bình 6	13:00	16:30	Thay 3 TI hạ thế trạm Tân Bình 6	Áp Tân Bình - xã Long Bình, Phường 1, thị xã Ngã Năm	5	18

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt phân đoạn Kinh Lung Sen 1	8:00	14:00	Lắp mới trạm Chợ Vĩnh Lợi 2 (1x25kVA) tại trụ 475TT/228/106/30/57 nhánh Kinh Lung Sen 1. Tách lưới hạ thế trạm Chợ Vĩnh Lợi 1 tại trụ 5.1 đấu sang trạm Chợ Vĩnh Lợi 2 (Khắc phục tải cao trạm Chợ Vĩnh Lợi 1)	Áp 15 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	100	600
11	Cắt phân đoạn An Ninh - Mỹ Phước, Mỹ Thuận - Mỹ Phước	8:00	14:00	Dựng 03 trụ trung thế, gia cố móng 01 trụ cặp đôi 12 mét, 01 trụ cặp đôi 14 mét, 01 trụ 12 mét (phục vụ thi công cầu Thuận Hưng theo kết quả làm việc của lãnh đạo Công ty với UBND huyện Mỹ Tú ngày 26/4/2022)	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	500	3.000

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn