

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 14/01/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 14/01/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV: Chuyển nguồn sau phân đoạn Lê Lợi nhận điện T478ĐN, sau phân đoạn Trương Công Định nhận điện T478ST.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Trà Kết	11:30	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Trà Kết 1 từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA (nguồn máy từ trạm Tân Quới B)	Khóm Tân Phú - Phường 2, thị xã Ngã Năm	25	125

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Cảng Trần Đề 1, Xóm Lưới, Ngan Rô 2	11:00	17:00	Bảo dưỡng phân đoạn Ngan Rô 3A-1, 3A-2, Cảng Trần Đề; Bảo trì trạm Ngan Rô 3A, Xóm Lưới, Xóm Lưới 5; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Ngan Rô 1 và áp Cảng - Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	1.000	6.000
3	Cắt phân đoạn Hòa Đê	11:00	17:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Kéo căng cáp ACKP 50mm ² , đấu nối trung thế, lắp phân đoạn Hòa Đê 7	Áp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	100	650
4	Cắt phân đoạn Tầm Loan	11:00	17:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng Trụ bê tông li tâm 7,5m (02 vị trí), kết nối lưới trạm Tầm Loan 2, Tầm Loan 3	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	400	2.600
5	Cắt phân đoạn Hồ Văn Kiệt	11:00	14:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Hồ Văn Kiệt 1x37,5kVA	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	15	45
6	Cắt phân đoạn Huỳnh Văn Kiệt	14:30	16:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Huỳnh Văn Kiệt 1x25kVA	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	15	30

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt phân đoạn Hòa Đê 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm Hòa Đê 6 từ 2x15 thành 2x25kVA, kéo dây chống quá tải abc 3x35mm dài 400m	Áp Hoà Đê - xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	25	200
8	Cắt điện phân đoạn Kinh Nổi	11:00	17:00	Tái bố trí lưới điện trạm Kinh Nổi 2 (thu hồi trạm Kinh Nổi 2; Kéo đường dây hạ thế nối trạm Kinh Nổi 2 vào lưới hạ thế trạm Kinh Nổi 1)	Áp Trà Lây 1 - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	50	300
9	Cắt phân đoạn Rạch Vọp	11:00	17:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ vào nhà người dân. Điện lực kết hợp công tác: Bảo dưỡng phân đoạn trạm xử lý khuyết tật; Điều hoà dung lượng trạm An Lợi 2 từ 1x25kVA thành 2x25kVA nhánh Rạch Vọp	Áp An Lợi - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	25	150
10	Cắt phân đoạn UB Trinh Phú	11:30	17:00	Bảo dưỡng trạm UB Trinh Phú kết hợp bảo dưỡng lèo hạ thế căng dây hạ thế võng thấp	Áp 10 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	25	138

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện các phân đoạn: Hòa Giang - Thạch Sao, Hòa Giang, Giầy Lãng, Thạch Sao	13:00	17:00	Lắp bộ đà dừng dây, bộ đà phân đoạn, căng dây 12m đầu nối trạm biến áp Nguyễn Hữu Hiền 3x15kVA	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	1.500	6.000
12	Cắt điện trạm Bầu Cá Rô 2	11:00	17:00	Xử lý khuyết tật, ép lều hạ thế, tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Kinh Bầu Cá Rô 2	Áp 14 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	10	60
13	Cắt điện trạm Kinh Hai Tiêu 1; Tháo hotline trạm Kinh Hai Tiêu 1	11:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Hai Tiêu 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA tại trụ 475TT/228/106/67/2/55/20, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Kinh Hai Tiêu 1	Áp 14 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	15	90
14	Cắt phân đoạn Kinh Ông Cò	11:00	17:00	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn Vĩnh Thành 1; Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh trạm: Kinh Ông Cò, Vĩnh Thành 1, phát quang dọc đường dây trung, hạ áp nhánh Kinh Ông Cò, nhánh Vĩnh Thành 1	Áp 22 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	25	150

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
15	Cắt phân đoạn Tha La	11:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm Tha La 3, Tha La 4	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	50	300
16	Cắt điện trạm Phú Đức 1	11:30	17:30	Đóng tiếp đất lập lại; tháp đà nâng cao đường dây trung thế vồng thấp, chỉnh trụ nghiêng ép lều mối nối xử lý mất an toàn. Lắp mới 02 bộ chằng xuống, Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú	25	150
17	Cắt điện trạm Phú Thứ 1	13:00	17:00	Căng lại lưới hạ áp vồng thấp, ép lại mối nối lều hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	15	60
18	Cắt điện trạm Hòa Trục 1A, Hòa Đê 7	11:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp giá U tách lưới trạm Hòa Trục 1A và trạm Hòa Đê 7	Áp Hòa Trục B - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	50	150
19	Cắt điện trạm Hòa Đức 7, Hòa Đức 7A	14:00	17:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp giá U tách lưới trạm Hòa Đức 7 và trạm Hòa Đức 7A	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	50	175
20	Cắt phân đoạn Phước Hòa 4	11:00	17:30	Chỉnh trụ nghiêng, căng cáp ABC, đấu nối cáp xuất trạm	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	100	650

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
21	Cắt điện trạm Chợ Mùa Xuân	12:30	13:30	Tháo 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/15 Lê Hồng Phong	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	200	200
22	Tháo 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/15 Lê Hồng Phong	12:30	17:30	Căng lại dây hạ thế trước nhà số 495/24 bị võng thấp; Chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	20	100
23	Cắt điện trạm Chợ Mùa Xuân	16:30	17:30	Đấu lại 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/15 Lê Hồng Phong	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	200	200
24	Cắt phân đoạn Xườn Tân Hưng	13:00	16:00	Lắp bộ đà phân đoạn, căng dây trung thế 55m, đấu nối nhánh trung thế 1 pha Đoàn Kiều Diễm	Áp Tân Hưng - xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	100	300
25	Cắt phân đoạn 481-7, phân đoạn Trương Công Định, Lộ 1	12:00	17:00	Lắp phân đoạn, lắp đo đếm, lắp kẹp quai, đấu nối cáp ngầm (cáp điện trạm Cty TNHH Nhôm-Kinh Ngãi Khánh 1200 kVA)	Đường Trương Công Định - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	1.500	7.500

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn