

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 16/6/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 16/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:** Không
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập phân đoạn Thạnh Quới 12	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Quới 12 từ 2x25kVA thành 2x50kVA; Thay cáp suất phù hợp công suất MBA, khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp; Kéo 500m cáp ABC 3x50mm ² cặp đôi lưới hạ áp hiện hữu	Áp Huỳnh Phẩm - xã Thạnh Quới - huyện Mỹ Xuyên	40	320
2	Cô lập trạm Đồng Xoài 3A	8:00	16:30	Dựng 01 trụ BTLT 8m5; Điều hòa dung lượng trạm Đồng Xoài 3A từ 3x50kVA thành 250kVA	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng; áp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	100	850

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập trạm Tư Ấu	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m; Lắp bộ neo hạ thế; Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây cũ; Sang dây nhánh khách hàng	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung	50	400
4	Cô lập các trạm Thọ Hòa Đông A, Phú Hữu 3	8:00	16:00	Kéo dây trung thế Nhánh Phú Tâm 1 (Công trình ĐTXD năm 2021)	Các áp Phú Hữu, Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	50	400
5	Cô lập trạm Áp 2A	8:00	16:00	Tăng cường tiết diện dây lưới hạ thế xử lý điện áp thấp, tháp đà nâng cao đường dây lưới hạ thế võng thấp. Ép mối nối lèo hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp đất lập lại. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 2 - xã Châu Khánh - huyện Long Phú	30	240
6	Cô lập trạm Lợi Đức 1	8:00	16:30	Khắc phục lưới điện hạ thế dây AV 22 mm tiết diện nhỏ nhiều mối nối không đảm bảo trong vận hành thay bằng cáp ABC 3x50mm dài 300m, ép lèo hạ áp phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Thạnh Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú	30	255
7	Cô lập trạm Kênh Ba Đường	7:30	15:30	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng (04 vị trí); Căng dây hạ thế võng thấp 02 vị trí.	Khóm 7 - Phường 1 - thị xã Ngã Năm	20	160
8	Cô lập trạm Mỹ Tân 2	7:30	15:00	Thực hiện công tác ép lèo hạ thế 02 vị trí, thay ống xoắn cáp suất bị bể, kiểm tra vệ sinh siết lại các vị trí tiếp xúc tiếp đất lập lại đoạn hạ thế độc lập, chỉnh trụ hạ thế nghiêng 02 vị trí.	Áp Mỹ Tân - xã Mỹ Bình - thị xã Ngã Năm	20	150

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cô lập phân đoạn Kinh Hương Hào Đầu	8:00	14:00	- Điều hòa dung lượng trạm Hương Hào Đầu 1 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA - Bảo trì, bảo dưỡng trạm: Hương Hào Đầu 2, Hương Hào Đầu 3 - Tháo sắt nâng cao đường dây trung thế, phát quang hành lang lưới điện nhánh Kinh Hương Hào Đầu.	Áp 22 - xã Vĩnh Thành - thị xã Ngã Năm	70	420
10	Cô lập phân đoạn Kênh Ba Xã	8:00	14:00	Di dời TBA Kênh Ba Xã 1 (1x25kVA) về trung tâm phụ tải, xử lý trạm tổn thất cao, bảo dưỡng lều hạ thế, bịt kín mối nối, phát quang đường dây hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn	Một phần áp Cú Mạnh - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	50	300
11	Cô lập trạm Đại Ân 1	8:00	15:00	Tăng cường MCCB, kéo thêm 01 tấp cáp suất hạ thế CV150mm ² chống quá tải dây theo yêu cầu của khách hàng Đức Nghĩa kết hợp thay MCCB trạm Đại Ân 1 từ 630A thành 1000A	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm - huyện Mỹ Xuyên	50	350
12	- Cô lập các phân đoạn: Hòa Giang - Thạch Sao, Hòa Giang, Giày Lăng - Cô lập trạm Thạch Sao 3	8:00	17:00	Dựng 29 trụ BTLT 7,5m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 29	Xã Hòa Đông - thị xã Vĩnh Châu	700	6.300

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
13	Cắt CB + FCO trạm Công Quay 1, trạm Công Quay 1A chưa đấu nối kẹp quai (Đã lắp FCO trạm)	7:30	15:30	Cắt lưới, lắp giá đỡ dây hạ thế trạm Công Quay 1; Lắp MBA trạm Công Quay 1A (2x25kVA), lắp cáp suất, CB, điện kế, đấu nối cáp suất lên lưới (Xử lý quá tải trạm Công Quay 1)	Đường Đoàn Thị Điểm - Phường 3 - thành phố Sóc Trăng	20	160

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn