

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 17/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 17/4/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn RG Lai Hòa trụ 118 nhận điện tuyến 472VC;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Cầu Ông Điệp nhận điện tuyến 479ST;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trần Phú nhận điện tuyến 478ST.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Hùng Vương	7:30	16:00	Dựng 02 trụ bê tông li tâm 7,5m, nhỏ 04 trụ 7,5m di dời qua vị trí mới; Sang dây lưới hạ thế qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh và dây lưới; Căng lại dây lưới vòng thấp; Nhỏ trụ thu hồi (Công trình nâng cấp hẻm 36 Huỳnh Phan Hộ)	Đường Hùng Vương - Phường 6, thành phố Sóc Trăng	200	1.700

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt các phân đoạn: Mỹ Xuyên - Tài Văn 3, Cầu Ông Điệp, Cống Quay	7:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương thực hiện công tác: Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố, lắp cổ dê P195 dùng dây tại trụ 476ST/62, lắp chống sét đường dây, thay chằng mục đứt. Bảo trì bảo dưỡng các trạm Trần Hưng Đạo 1, Hòa Mỹ, phân đoạn Bắc Tà Ky, phân đoạn XX Hiệp Thành. Di dời 02 trụ trung thế 12m tại trụ 476ST/73/7 và 476ST/73/9 nhánh Cống Quay theo yêu cầu khách hàng Võ Xuân Lộc; Thu hồi thiết bị phân đoạn Cống Quay 1, thay cáp xuất trung thế	Áp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	700	6.650
3	Cắt điện trạm Ngô Quyền, Khách sạn Phú Quý	8:00	12:00	Xử lý mối nối hạ thế tại trụ trạm, đầu cosse CB có nhiệt độ cao 58°C; Bảo trì quay đo cách điện máy biến áp, bảo trì đường dây hạ thế trạm Ngô Quyền chuẩn bị cấp điện lễ hội âm thực đường phố tại Công viên 30/4	Đường Ngô Quyền - Phường 1, thành phố Sóc Trăng	100	400
4	Cắt phân đoạn Xô Sô, Trần Phú, Lộ 1, Nguyễn Trung Trực, Trần Quang Diệu	7:30	13:00	Thay 03 LA trạm Lộ 1 có hiện tượng phóng điện 25 dB; Xử lý đầu trên LBFCO phân đoạn Nguyễn Trung Trực 2 có hiện tượng nóng; Bảo trì phân đoạn Nguyễn Trung Trực 2, TTHN 8, TTHN 4, các trạm Trung Tâm Hội Nghị, Nhà Khách tỉnh Sóc Trăng, Lộ 1; Phối hợp Công ty Đô thị phát quang cây cao hơn đường dây trong khu vực cấp điện cho UB Tỉnh và Tỉnh Ủy	Đường Nguyễn Trung Trực - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	1.000	5.500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt điện trạm Hành Chánh	13:00	16:00	Bảo trì trạm và đường dây hạ thế trạm Hành Chánh (Chuẩn bị cấp điện văn nghệ 30/4 và 1/5)	Đường Hồ Hoàn Kiếm - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	70	210
6	Cắt điện các phân đoạn Tân Thời, Long Thành Đắc Lắc, Ca Lạc 4	8:00	16:00	Dựng đôn 02 trụ bê tông li tâm 12m, tháo di dời và lắp lại 01 bộ tụ bù trung thế, nâng cao độ tĩnh không dây trung tính và thu hồi 01 trụ bê tông li tâm hiện hữu	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	1.500	12.000
7	Ngõ Điện Thành đến trụ 473PH/71/18	7:30	16:30	Công ty Điện lực Hậu Giang cắt điện để phục vụ thi công công trình cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng	Một phần ấp Ba Rinh - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	500	4.500

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn