

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 17/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 17/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Khoang Tang 5	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng kết hợp quang đo cách điện máy biến áp, chỉnh trụ nghiêng, ép lều mối nối, tăng lại dây lưới võng tháp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	50	400
2	Cắt điện trạm Trường Khánh 4	8:00	15:00	Thay thùng điện kế, thùng CB khách hàng Đặng Ngọc Linh, thay ống luôn cáp xuất hạ áp. Tháp sắt nâng đường dây hạ áp trạm Trường Khánh 4 (gần mái nhà), phát quang hành lang an toàn lưới điện và xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp, thay thùng điện kế khách hàng 3 pha Đặng Ngọc Kiệt, ép mối nối lều hạ áp	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	150	1.050

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt phân đoạn Nam Chánh 4	8:00	16:30	Xử lý vị trí rủi ro không đảm bảo khoảng cách an toàn: Tháp trụ nâng dây trung áp, nâng đà FCO lên cao để tạo khoảng cách an toàn, thay dây chằng bị mục sét	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề	25	213
4	Cắt điện trạm Tài Công 2	8:00	12:00	Xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	25	100
5	Cắt điện trạm biến áp Precđôn	13:00	17:00	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Precđôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	50	200
6	Cắt phân đoạn Thạnh Quới - Lâm Tân	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây cao áp thay sứ treo, thay chằng xuống bị đứt nhánh Thạnh Quới - Lâm Tân, kết hợp thực hiện giải pháp phòng chống sự cố (lắp nắp chụp sứ đứng)	Áp Đay Sô, Bung Thum - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	50	400
7	Cắt điện trạm Bung Tróp A	8:00	16:00	Kéo dây dây hạ thế, thu hồi dây cũ, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới và lắp bộ đà ngòi trên trụ mới trạm Bung Tróp A. (Công trình đầu tư xây dựng năm 2021)	Áp Bung Tróp A, B - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	15	120
8	Cắt điện trạm Thị Trấn Phú Lộc 5	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m, gia cố móng trụ (11 vị trí), kéo cáp ABC 4x50mm ² dài 280m (Công trình xóa cầu phụ)	Áp 3 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	15	120
9	Cắt điện trạm Mỹ Đức	8:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Mỹ Đức từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA. Kết hợp thay cáp suất, MCCB và các phụ kiện phù hợp với trạm. Xử lý quá tải máy biến áp và cấp điện khách hàng mới (đèn đường)	Áp Mỹ Đức - xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành	25	125

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt phân đoạn An Ninh - Mỹ Phước, Mỹ Thuận - Mỹ Phước	8:00	15:00	Cắt điện (phục vụ thi công cầu Thuận Hưng theo kết quả làm việc của lãnh đạo Công ty với UBND huyện Mỹ Tú ngày 26/4/2022) thực hiện: Sang dây trung hạ áp qua trụ mới dựng, thu hồi 03 trụ 12 mét, 01 trụ hạ thế cũ	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	700	4.900
13	Cắt phân đoạn UB xã Vĩnh Hiệp; Tân Tĩnh - Tân Lập	8:00	15:00	Dựng 01 trụ bên tông li tâm 14m , lắp trạm giàn Tân Tĩnh - Tân Lập công suất 250kVA	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	700	4.900

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn