

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 18/02/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 18/02/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm 1 Áp 1	13:00	16:30	Thay 3TI hạ thế trạm 1 Áp 1, kết hợp bảo dưỡng trạm	Khóm 1 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	15	53
2	Cắt điện trạm Giồng Cát 2	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Giồng Cát 2 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, bảo dưỡng siết mối nối lèo hạ thế	Áp Lung Đen - xã Kế Sách An, huyện Kế Sách	15	120
3	Cắt điện phân đoạn Kênh 7 Xê	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Kênh 7 Xê từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	15	120
4	Cắt điện trạm Kinh Ngay	11:00	13:00	Xử lý MBA trạm Kinh Ngay rỉ dầu	Áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	15	30

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt điện trạm Kinh Ngay 4	13:30	15:30	Xử lý MBA trạm Kinh Ngay 4 rỉ dầu	Áp Kinh Ngay 1 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thanh Trị	15	30
6	Cắt điện phân đoạn Xóm Rẫy	11:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm Chùa An Hòa	Áp Phạm Thành Hôn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	300	1.800
7	Cắt điện phân đoạn Phạm Thành Hôn B	11:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm Phạm Thành Hôn B	Áp Phạm Thành Hôn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	100	600
8	Cắt điện phân đoạn Đầu Bàn	11:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm Rạch Đầu Bàn	Áp Bình Du A - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	100	600
9	Cắt điện phân đoạn Rạch Ông Tám	11:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm Ủy Ban An Thạnh 3, Lộ Tè An Bình, Lộ Tè An Bình 2, Rạch Hai Vàm, Rạch Hai Vàm 2, Rạch Chòi	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	150	900
10	Cắt điện trạm Trường THPT Đại Ngãi	11:00	12:00	Thay 3 CT khách hàng Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp (điêm lẻ)	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	10	10
11	Cắt điện trạm Trường Hưng 4	12:30	13:30	Thay CT trạm Trường Hưng 4	Áp Trường Hưng - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	15	15
12	Cắt điện trạm UBND xã Song Phụng	14:00	16:00	Thay CT trạm UBND xã Song Phụng	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	10	20

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
13	Cắt điện trạm Ép Dầu	8:00	16:00	Dựng mới 2 trụ BTLT 7,5m, kéo mới 380m dây cáp ABC 3x50mm ² . Thu hồi dây AV 25mm ² hiện hữu, chỉnh trụ nghiêng, đóng tiếp địa lắp lại, ép lèo mối nối xử lý dây nhánh mất an toàn, khắc phục khuyết tật lưới điện. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	50	400
14	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông A	8:00	15:00	Dựng 01 trụ 7,5m vừa cắt gốc và gia cố móng, tháp đà U120-2m đỡ đường dây hạ thế. Dựng mới 01 trụ 7,5m cặp đôi gia cố móng và di dời đường dây hạ thế trạm Thọ Hòa Đông A đảm bảo an toàn cho học sinh đi lại	Áp Thọ Hòa Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	30	210
15	Cắt điện trạm Dục Anh	7:30	10:30	Thay 03 TI (800/5) trạm Dục Anh; Bảo trì mối nối hạ thế tại trạm, quay đo cách điện MBA	Đường Ngô Quyền – Phường 1, thành phố Sóc Trăng	100	300
16	Cắt điện trạm Chông Chát 2	10:00	12:00	Thay 02 TI (100/5) trạm Chông Chát 2; Bảo trì mối nối hạ thế tại trạm, quay đo cách điện MBA	Đường Chông Chát – Phường 5, thành phố Sóc Trăng	20	40
17	Cắt điện trạm Cống Cô Thắm 1	13:30	17:00	Thay 03 TI (500/5) trạm Cống Cô Thắm 1; Bảo trì mối nối hạ thế tại trạm, quay đo cách điện MBA	Đường Quốc Lộ 1 – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	70	245
18	Cắt điện phân đoạn Xà Mách	11:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng TBA, phân đoạn. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Áp Thạnh Nhãn 1, 2 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	30	180

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
19	Cắt điện trạm Thiện Nhơn 1, trạm Thiện Nhơn 2	11:00	17:00	Sang lưới hạ thế trạm Thiện Nhơn 1 qua trạm Thiện Nhơn 2 khắc phục quá tải trạm Thiện Nhơn 1	Áp Thiện Tánh - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	30	180
20	Cắt điện trạm Thiện Tánh 3	11:00	17:00	Khắc phục khuyết tật trạm Thiện Tánh 3 để đảm bảo vận hành, điều hòa dung lượng trạm Thiện Tánh 3 từ 50 kVA thành 37,5 kVA	Áp Thiện Tánh - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	15	90
21	Cắt điện trạm An B2	11:00	17:00	Thực hiện điều hòa dung lượng trạm An B2 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA, xử lý trạm quá tải trạm An B2	Áp Phước An B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	15	90

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn