

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 18/03/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 18/03/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 3	8:00	12:00	Bảo dưỡng các phân đoạn và trạm biến áp trên nhánh, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	25	
2	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 2	13:00	14:30	Bảo dưỡng các phân đoạn và trạm biến áp trên nhánh, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	25	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 1	15:00	17:00	Bảo dưỡng các phân đoạn và trạm biến áp trên nhánh, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	25	
4	Cắt phân đoạn Hòa Bạch	8:00	14:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 7 vị trí nhánh Hòa Bạch, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	50	
5	Cắt phân đoạn Hòa Bạch 4	8:00	16:00	Chỉnh 1 trụ trung thế nghiêng nhánh Hòa Bạch 4, kéo đường dây hạ thế đồng bộ lưới hạ áp dài 240m cáp ABC 4x50 kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	25	
6	Cắt điện trạm Sông Cái 5	8:00	11:30	Chỉnh 05 trụ nghiêng; Kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 5	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	15	
7	Cắt phân đoạn Áp Nông Trường	13:00	17:00	Chỉnh 06 trụ hạ thế nghiêng kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm Tham Đôn 8	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	10	
8	Cắt phân đoạn Thạnh Quới - Lâm Tân	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây cao áp thay sứ treo, thay chằng xuống bị đứt nhánh Thạnh Quới - Lâm Tân, kết hợp thực hiện giải pháp phòng chống sự cố (lắp nắp chụp sứ đứng)	Áp Đay Sô, Bung Thum - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	100	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt phân đoạn Thạnh Lợi	8:00	16:00	Tháp sắt nâng đường dây trung áp nhánh rẽ Thạnh Lợi tại các vị trí 476ĐN/38/26A/1A, 476ĐN/38/26A/1, 476ĐN/38/26A/2, 476ĐN/38/26A/3, 476ĐN/38/26A/4, vệ sinh bảo dưỡng trạm phát quang lưới điện trung hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Thạnh Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	50	
10	Cắt điện trạm UB Trinh Phú	8:00	16:00	Bảo dưỡng lều hạ thế trạm kết hợp tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế 3 vị trí căng dây hạ thế võng thấp phát quang hành lang an toàn lưới điện toàn trạm, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp 1 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	30	
11	Cắt điện trạm Áp 6	7:30	11:30	Căng dây võng, ép lều hạ thế trạm Áp 6, lắp lại tiếp đất đường dây hạ thế mất trụ hạ thế số 5, kết hợp phát quang dọc đường dây	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	10	
12	Cắt phân đoạn Vĩnh Tiên A	7:30	13:00	Xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng phân đoạn, trạm nhánh Kênh 30 Thước, thay dũa sắt thành đà composite phân đoạn Kênh 30 Thước, trạm Kênh 30 Thước 1, Kênh 30 Thước 2; Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Vĩnh Tiên, Vĩnh Sử - Phường 3, thị xã Ngã Năm	50	
13	Cắt điện trạm Bung Thum 1A	8:00	16:00	Nhổ di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m, lắp mới 01 bộ chằng xuống. Tăng lại dây lưới cáp ABC 3x35mm <sup>2</sup> võng thấp. Ép lều mỗi nôi xử lý dây nhánh mất an toàn. Chính trụ nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Sóc Mới - xã Long Phú, huyện Long Phú	15	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
14	Lắp tấm che cách điện tại trụ 476ST/288. Khóa chức năng tự đóng lại RCS phân đoạn Cầu Ông Đệp tại trụ 476ST/96	7:30	16:30	Lắp mới trạm biến áp Thạnh Thới Thuận 4 (1x25kVA) tại trụ 476ST/288 nhánh Tài Văn-Vĩnh Châu	Không mất điện phụ tải	0	

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### *Nơi nhận:*

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**