

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 18/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 18/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Phước Nghiêm 2 nhận điện tuyến 478ST, chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 74/3 nhận điện tuyến 476ĐN.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm biến áp Chùa Tâm Vu	8:00	13:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Hưng Thới - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	50	250
2	Cắt điện trạm Trần Minh Quyền 3	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Trần Minh Quyền 3; Thay cáp xuất hướng về trung hạ thế hỗn hợp. Chính trụ nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, thị xã Vĩnh Châu	50	400
3	Cô lập trạm Chợ Mùa Xuân	7:30	8:30	Tháo 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/26 Lê Hồng Phong phục vi di dời đường dây hạ thế	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	250	250

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Tháo 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/26 Lê Hồng Phong	8:30	15:30	Dựng 04 trụ bê tông li tâm 8,5m, sang dây nhánh, dây lưới, điện kế treo cột qua tụ mới dựng, nhô 05 trụ bê tông li tâm 8,5m thu hồi (Công trình di dời đường dây hạ thế theo yêu cầu KH Lâm Nao BCT số 134/BCT - ĐLTPST ngày 30/3/2022)	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	200	1.400
5	Cắt điện trạm Chợ Mùa Xuân	15:00	16:00	Đấu lại 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/26 Lê Hồng Phong công tác xong	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	250	250
6	Cắt phân đoạn trụ 18/3 Quốc Lộ 1, Phước Nghiêm, Phước Nghiêm 2, Hồ Nước Ngọt 3, Trụ 74/3	8:00	12:30	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m độn lưới; Thay 85m dây ACKP 50mm ² thành dây ACX 50mm ² , kéo căng dây lưới (Công trình thay dây nhánh rẽ Khóm 7 Phường 8B)	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thị xã Vĩnh Châu	4.000	18.000
7	Cắt phân đoạn Tòa Án Mỹ Xuyên	8:00	13:00	Đấu nối lưới trung thế, lắp Trạm Viện Kiểm Sát Mỹ Xuyên 100kVA	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	50	250
8	Cắt phân đoạn Lý Văn Tư; CB trạm Lý Văn Tư; cắt điện trạm Lý Văn Tén	8:00	13:00	Thay cáp suất trung thế từ lưới điện đến sứ cao máy biến áp và thay thùng điện kế và thùng MCCB	Áp Lãm Thiết - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	25	125

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt điện trạm Khu 6 NM	7:30	17:00	Dựng 01 trụ cặp đôi bê tông li tâm 7,5m vị trí trụ hạ thế 15, kéo căng cáp ABC 3x50mm ² dài 950m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 22.9	Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu	50	475
10	Cắt điện trạm Tham Chu 2	7:30	17:00	Dựng 11 trụ đơn bê tông li tâm 7,5m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 12	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	25	238
11	Cắt điện trạm Cà Lăng A1	8:00	14:00	Nhỏ và di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m	Phường 2 - thị xã Vĩnh Châu	50	300
12	Cắt phân đoạn Khánh Hòa, Hòa Đông; cắt điện trạm Khánh Hòa 4	8:00	13:00	Lắp bộ đà dừng dây, căng lại dây trung thế bị võng, điều hòa dung lượng trạm Tăng Duôi từ 3x25kVA thành 3x50kVA	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	2.000	10.000
13	Cắt điện trạm Phú Đức 1A	8:00	16:00	Di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m, lắp mới 01 bộ chằng hẹp. Tăng lại dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Chính trụ nghiêng. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Ấp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú	15	120

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn