

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 18/6/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 18/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:** Không
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập phân đoạn Đình Hưng Thới	8:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Hưng Thới A từ 1x25kVA thành 1x50kVA, kết hợp bảo dưỡng, sang tải cân pha trạm, phát quang hành lang lưới điện hạ thế	Áp Hưng Thới - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề	20	80
2	Cô lập phân đoạn Nhà Thờ 9	8:00	16:30	Thay máy biến áp trạm Nhà Thờ 9 (160kVA) bị chảy dầu	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề	100	850

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập trạm Cột Vượt	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m; Lắp bộ neo hạ thế; Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây - huyện Cù Lao Dung	30	240
4	Cô lập trạm Cầu Sóc Dâu	8:00	16:00	Tăng cường tiết diện dây lưới hạ thế, nâng lưới hạ thế lên cao xử lý mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn; Phát quang hành lang lưới điện hạ thế	Áp 4 - thị trấn Long Phú - huyện Long Phú	30	240

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn