

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 19/02/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 19/02/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Trung Bình	8:00	14:00	Bảo trì, bảo dưỡng vệ sinh trạm Trung Bình, trạm Trung Bình 3. Chính trụ TT số 473TT/31/81/7 bị nghiêng. Tháo cầu chì cá, bịt các mối nối hở, khắc phục dây cáp viễn thông kéo chằng chịt với dây hạ thế, dây nhánh khách hàng, khắc phục dây nhánh khách hàng vượt lộ mất an toàn. Phát quang dọc đường dây hạ thế nhánh Trung Bình, trạm Trung Bình, Trung Bình 3	Áp Trung Bình - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	200	1.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện phân đoạn Rạch Đuôi Trên, trạm Mười Nên, trạm Mười Nên 2	8:00	16:00	Đầu nối tại trụ 471CLD/88/148/08, kéo cáp ABC4x70mm <sup>2</sup> , sang nhánh rẽ khách hàng, tách lưới trạm Mười Nên, Mười Nên 2	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	150	1.200
3	Cắt điện phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00	16:00	Kéo căng dây, đầu nối đường dây trung thế tại trụ 471CLD/88/20/10; Thu hồi trạm Công Điền hiện hữu; Kéo Cáp ABC4x50mm <sup>2</sup> và sang nhánh rẽ khách hàng	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	100	800
4	Cắt điện trạm Cách Mạng	7:30	11:30	Thay 06 TI (300/5 và 200/5) trạm Cách Mạng (02 táp); Bảo trì môi nối hạ thế tại trạm, quay đo cách điện máy biến áp	Đường Phú Lợi – Phường 1, thành phố Sóc Trăng	50	200
5	Cắt điện trạm Hành Chánh	7:30	9:30	Thay 03 TI (300/5) trạm Hành Chánh; Bảo trì môi nối hạ thế tại trạm, quay đo cách điện MBA	Đường Trần Hưng Đạo – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	50	100
6	Cắt điện trạm Châu Văn Tiếp	9:00	12:30	Thay 02 TI (600/5) trạm Châu Văn Tiếp; Bảo trì môi nối hạ thế tại trạm, quay đo cách điện MBA	Đường Châu Văn Tiếp – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	100	350
7	Cắt điện phân đoạn Kinh Tư Tương	9:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Tư Tương từ 160kVA thành 250kVA	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	50	375
8	Cắt điện phân đoạn Bung Cà Pốt	8:00	15:00	Bảo trì, bảo dưỡng TBA, phân đoạn. Thử nghiệm định kỳ các thiết bị và các thiết bị đo đếm, tụ bù. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Áp Bung Cà Pốt, áp Trà Đót - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	100	700

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt điện các phân đoạn Lò Đường, RG Long Hưng	8:00	16:00	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện: Thay ty sứ, chân sứ đỉnh, sứ đứng 24 kV và lắp nắp chụp sứ	Xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	1.100	8.800

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### *Nơi nhận:*

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**