

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 20/4/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 20/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Cồn Chén – Đại Ân nhận điện tuyến 471CLD qua phân đoạn Sông Cồn Tròn.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Là Bư 3, Là Bư 3-1	8:00	10:00	Tách lưới trạm Là Bư 3 sang Là Bư 3-1	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	100	200
2	Cắt điện Khóm 3- Phường 1	7:30	12:00	Xử lý ép mối nối đường dây hạ thế 03 vị trí, căng dây hạ áp võng thấp 02 vị trí trạm Khóm 3 – Phường 1	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	50	225

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt phân đoạn Lộ Bảy Túc	8:00	16:00	Đầu nối trạm biến áp 160kVA trạm Lai Hòa 9; Cắt lưới, sang dây nhánh khách hàng từ trạm Lai Hòa 8 sang trạm Lai Hòa 9; Thu hồi dây hạ thế trạm Lai Hòa 8 hiện hữu; Đầu nối trung thế nhánh Lai Hòa 10, cắt lưới sang dây nhánh khách hàng từ trạm Lai Hòa 8 sang trạm Lai Hòa 10	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	100	800
4	Cắt phân đoạn Kinh Sáu Rỗ	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm phân đoạn Kinh Nàng Rền, trạm Kinh Sáu Rỗ 1, Kinh Sáu Rỗ 2; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại khoảng trụ 475/228/106/68/24-25; Buột lại dây trung tính tại trụ 475TT/228/106/68/19 (dây nguội rớt ra khỏi Ulevis); Thay bảng tên phân đoạn Kinh Sáu Rỗ mờ; Thay bảng số trụ, bảng nguy hiểm bị mờ 10 vị trí. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 13 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thanh Trì	15	120
5	Cắt điện trạm khóm 3-Phường 1	7:30	12:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế số 5 bê tông li tâm 7,5m theo yêu cầu của khách hàng Đỗ Thanh Phong, di dời trụ dọc theo hướng tuyến 06m	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	25	113
6	Cắt phân đoạn Phước Hòa An Lạc	8:00	16:00	Tháp sắt nâng đường dây trung thế	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	100	800
7	Cắt điện trạm Thạnh Thới An 1	8:00	11:30	Di dời 01 trụ BTLT 6.5m khoảng trụ 476ST/182A/49- 476ST/182A/50 , đường dây hạ thế trạm Thạnh Thới An 1	Áp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề - Sóc Trăng	25	88

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện trạm Mạc Đĩnh Chi 11	7:30	11:00	Thay 03 TI định kỳ (Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng). Bảo trì trạm Mạc Đĩnh Chi 11	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 9, thành phố Sóc Trăng	50	175
9	Cắt phân đoạn và trạm Sacombank	9:30	13:00	Thay 03 TI định kỳ (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-CN Sóc Trăng)	Mất điện nhánh rẽ phân đoạn khách hàng	100	350
10	Cắt phân đoạn Hòa Thành 1	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp: Thực hiện phát quang hành lang an toàn lưới điện và bảo trì bảo dưỡng nhánh Hòa Thành 1	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	100	950
11	Cắt phân đoạn Hòa Thành 2	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp: Thực hiện phát quang hành lang an toàn lưới điện và bảo trì bảo dưỡng nhánh Hòa Thành 2	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	100	950
12	Cắt điện trạm Là Bư 3, Là Bư 3-1	8:00	10:00	Tách lưới trạm Là Bư 3 sang Là Bư 3-1	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	150	300
13	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, Cồn Chén Đại Ân	8:00	16:00	Bổ sung 01 cổ dê thanh néo tại trụ 471CLD/88/09; Chính trụ nghiêng tại trụ 471CLD/88/10, lắp lại 02 bộ chằng trung thế; Thí nghiệm LBS Phước Hòa Cồn Cọc tại trụ 471CLD/88/36	Áp Trương Công Nhựt, áp đèn Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	3,000	24,000
14	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, Cồn Chén Đại Ân	8:00	16:00	Tháp sắt nâng dây thế trụ 471CLD/108 - 471CLD/109, 471CLD/110 - 471CLD/111, 471CLD/120 - 471CLD/121, 471CLD/118/09 - 471CLD/118/10	Áp Phước Hòa A, B - thị trấn Cù Lao Dung; áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	0	0

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
15	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, Cồn Chén Đại Ân	8:00	16:00	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố: Lắp nắp chụp sứ đứng, thay đà composite đỡ FCO sau Chín Liên 2 (từ trụ 471CLD/139/01 đến 471CLD/139/13P): 25 vị trí	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	0	0
16	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, Cồn Chén Đại Ân	8:00	16:00	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố: Lắp nắp chụp sứ đứng, thay đà composite đỡ FCO sau Phước Hoà An Lạc kết hợp vệ sinh sứ (từ trụ 471CLD/118/41 đến 471CLD/118/78): 38 vị trí	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây; áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	0	0
17	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, Cồn Chén Đại Ân	8:00	16:00	Phát quang trung thế	Áp An Phú, An Lạc - xã An Thạnh Tây; áp An Trung - xã An Thạnh 1; áp Phước Hòa A, B - thị trấn Cù Lao Dung; các áp Trương Công Nhựt, Đền Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	0	0
18	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, Cồn Chén Đại Ân	8:00	16:00	Thay đai thép	Các áp Trương Công Nhựt, Đền Thờ, Nguyễn Công Minh, Lê Minh Châu, áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông; áp Văn Sáu - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	0	0

**4. Điện mua các nhà máy điện  $\leq 30$  MW: 100.000 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**