

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 21/03/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 21/03/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Lạc Hòa nhận điện T479VC;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Giồng Nổi – Mỹ Thanh nhận điện T474TĐ;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhon Mỹ nhận điện T473PH.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập phân đoạn Kinh Mới Sóc	8:00	16:00	Dựng 19 trụ BTLT 12m bằng thủ công	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	300	2.400
2	Cô lập các phân đoạn: Trần Hưng Đạo, Lạc Hòa, Giồng Nổi - Mỹ Thanh	8:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm biến áp và phân đoạn trên đường trục, xử lý khuyết tật lưới điện, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, vệ sinh sứ, phát quang hành lang	Các xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải – thị xã Vĩnh Châu	2.000	18.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập trạm Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam 9	8:00	10:30	Thay TI định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sạch Việt Nam	Tài sản khách hàng	100	250
4	Cô lập trạm Giồng Chát 13	11:00	13:30	Thay TI định kỳ khách hàng Công Ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam	Tài sản khách hàng	100	250
5	Cô lập trạm Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam	14:00	16:30	Thay TI định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sạch Việt Nam	Tài sản khách hàng	100	250
6	Cô lập trạm Quản lộ Phụng Hiệp 1	8:00	10:30	Kéo đường dây hạ thế ABC 4x70mm ² dài 350mm ² và đấu nối vào lưới điện hạ thế hiện hữu trạm Quản lộ Phụng Hiệp 1	Khóm Tân Thành - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	20	50
7	Cô lập trạm Quản lộ Phụng Hiệp 2	10:40	13:00	Kéo đường dây hạ thế ABC 4x70mm ² dài 355mm ² và đấu nối vào lưới điện hạ thế hiện hữu trạm Quản lộ Phụng Hiệp 2	Khóm Tân Quới B - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	20	47
8	Cô lập phân đoạn Mỹ Tây B	8:00	12:00	Thực hiện di dời trụ BTLT 6,5m + móng gia cố, kết hợp kiểm tra LA có dấu hiệu phóng điện, lắp bổ sung tiếp đất lập lại đường dây hạ thế trạm Mỹ Tây B	Áp Mỹ Tây B - xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	30	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cô lập các phân đoạn: 472- 7, 471-7, 474-9, Nhơn Mỹ	7:30	17:00	Tháo thu hồi phân đoạn Ngãi Phước - Đại Ngãi; Lắp mới LBS+3DS phân đoạn trụ 472ĐN/32; Bảo trì bảo dưỡng các trạm biến áp và phân đoạn trên đường trục, xử lý khuyết tật lưới điện, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, vệ sinh sứ, phát quang hành lang	Các ấp Ngãi Phước, Ngãi Hội 1, Ngãi Hội 2, An Đức, Ngãi Hòa - thị trấn Đại Ngãi; các ấp Phụng Tường 1, Phụng Tường 2, Phụng An, Phụng Sơn - xã Song Phụng – huyện Long Phú	2.000	19.000

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐQLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn