

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 22/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 22/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Thị Trấn Kế Sách nhận điện tuyến 472ĐN.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn và trạm Huỳnh Thu 1	8:00	16:00	Nâng cấp đường dây trung thế nhánh Cầu Năm Hoàng từ 1 pha lên 3 pha, đấu nối nhánh Nguyễn Út 8	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	75	600
2	Cắt điện phân đoạn và trạm Vĩnh Tân 19	8:00	16:00	Hoàn thiện công trình nhỏ và di dời 07 trụ bê tông li tâm 7,5m; Xử lý khuyết tật	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	25	200
3	Cắt phân đoạn Tân Lợi 4	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm Tân Lợi 4, chỉnh trụ hạ thế nghiêng, thay dây chằng xuống mục đứt tại (trụ cuối lưới). Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Lợi - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt phân đoạn Bô Na	8:00	16:00	Thay 07 trụ bê tông li tâm 12m thành 14m (thuộc công trình đầu tư xây dựng; Phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú) nhánh Phương Hòa 3	Áp Phương Hòa 1 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	25	200
5	Cắt phân đoạn Phú Tâm - Kế Sách, Thị Trấn Kế Sách	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Thực hiện bảo trì bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện bao gồm các phân đoạn nhánh rẽ: 3LBFCO phân đoạn Bùi Văn Hồng, FCO An Phú 2, 3FCO BTS Kế Sách, 3FCO Trạm Bơm Kênh Phụ Nữ, LBFCO An Phú 1, 3FCO Trung Tâm Y Tế, 3FCO Thiên Vạn Tường; Di dời 3LBFCO phân đoạn Na Tung - Trường Thọ từ trụ 471ST/99/4 về trụ 471ST/99/1, ép lèo trung thế nhánh rẽ Na Tung - Trường Thọ; Tháp sắt trung thế, làm dừng tại trụ 471ST/100/1 để di dời phân đoạn Bò Đè 2 từ trụ 471ST/100 về trụ 471ST/100/1 xử lý hotline nhánh rẽ; Lắp bổ sung 3 kẹp quai + hotline pđ BTS Kế Sách, tháo lắp chụp FCO phân đoạn An Phú 2; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Phú - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	700	6,650
6	Cắt phân đoạn Vĩnh Tân Bạc Liêu; hở lèo 472VC/67/110/11/5	8:00	14:00	Thay 03 bộ FCO thành 03 bộ LBFCO phân đoạn Nopoul B, lắp đà, căng dây 08m, đầu nối nhánh rẽ 3 pha Thủy Sản Minh Hải	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	250	1,500

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn