

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 23/02/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 23/02/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV: Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Liên nhận điện tuyến 473MT, sau phân đoạn Sóc Vồ 1 nhận điện qua phân đoạn Sóc Vồ 2, sau phân đoạn Ba Trinh - Trinh Phú nhận điện tuyến 471KCN.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Chợ Kế Sách	9:00	15:00	Dựng trụ 12m vị trí trụ số 472ĐN/330/7T/7 và móng gia cố cách vị trí hiện hữu 2m hướng về Trung tâm Thương mại. Thu hồi trụ hiện hữu 10,5m	Áp An Ninh 2 - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	300	1.800
2	Cắt điện các phân đoạn Sóc Vồ 1, Cầu Đen 2, Xà Lan, Kinh Mới, Trà Liên	8:00	13:00	Thay 02 LTD phân đoạn An Ninh bị phóng điện và rỉ sét kết hợp thí nghiệm định kỳ (LBS) phân đoạn An Ninh. Xử lý ép lại lèo tại đo đếm trung thế Trà Liên bị phóng điện tiếp xúc không tốt	Xã An Ninh, huyện Châu Thành	1.200	6.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Đoàn nghệ thuật Khmer	7:30	9:00	Thay 02 điện kế 1 pha trực tiếp (Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	15	23
4	Cắt điện trạm Nguyễn Chí Thanh 1	8:00	9:30	Thay điện kế 1 pha trực tiếp đầu tại sứ hạ MBA (Nhà Hàng KS Phong Lan 2)	Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường 6, thành phố Sóc Trăng	100	150
5	Cắt điện trạm Đại Thành (DNTN)	9:00	10:30	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Trần Văn Hà)	Tài sản khách hàng	50	75
6	Cắt điện phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Ba Trinh - Trinh Phú	8:00	14:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh có khả năng ngã vào nhà người dân. Kết hợp công tác: Kéo dây trung thế bọc ACXH 70mm ² dài 285m từ trụ 473PH/11/47/90/5 nhánh Cấp Nước Ba Trinh đến trụ 473PH/11/47/90/7 nhánh Kênh Đường Trâu, thu hồi dây trung thế AC 50mm ² từ trụ 473PH/11/47/90/5 nhánh Cấp Nước Ba Trinh đến trụ 473PH/11/47/90/7 nhánh Kênh Đường Trâu, di dời phân đoạn Kênh Đường Trâu từ trụ 473PH/11/47/90/3/1 về trụ 473PH/11/47/90/7, đầu nối và hoàn thiện công trình nhánh Kênh Đường Trâu	Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	800	4.800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện trạm Hoàng Gia	7:30	11:00	Thay 03 TI đến hạn (Nhà Hàng Hoàng Gia)	Tài sản khách hàng	15	53
8	Cắt điện trạm Danh Sơn	13:00	16:30	Thay 03 TI đến hạn (Danh Sơn)	Tài sản khách hàng	15	53
9	Cắt điện phân đoạn Tân Lộc	8:00	14:00	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn Lâm Tân 6. Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh các trạm: Tân Lộc 1, Tân Lộc 2, Tân Lộc 3, Tân Lộc 4, Tân Lộc 5, Lâm Tân 6. Khắc phục khuyết tật dây trung thế võng thấp và phát quang dọc đường dây nhánh Tân Lộc, nhánh Lâm Tân 6	Áp Tân Lộc - xã Lâm Tân, huyện Thanh Trì	200	1.200
10	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Văn Hón	7:30	9:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Nguyễn Văn Hón 1x50kVA	Tài sản khách hàng	15	30
11	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Văn Khâm	10:00	12:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Nguyễn Văn Khâm 1x50kVA	Tài sản khách hàng	15	30
12	Cắt điện phân đoạn Lâm Kim Tuấn	13:00	14:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Lâm Kim Tuấn 1x50kVA	Tài sản khách hàng	15	23
13	Cắt điện phân đoạn Phạm Văn Hiền	15:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Phạm Văn Hiền 1x50kVA	Tài sản khách hàng	15	30
14	Cắt điện phân đoạn Huỳnh Công Đê 4A	8:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Huỳnh Công Đê 4A từ 100kVA thành 160kVA	Áp Hòa Tân - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	20	140
15	Cắt điện phân đoạn trạm Trịnh Văn Họt	8:00	11:30	Thay đổi kết cấu trạm từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây	Tài sản khách hàng	15	52

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
16	Cắt điện phân đoạn Precđôn	8:00	15:00	Bảo trì bảo dưỡng TBA, phân đoạn, khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Xã Tài Văn, huyện Trần Đề	100	700
17	Cắt điện phân đoạn Bồ Thảo	8:00	13:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm Trường THCS An Ninh (DVKH). Thay giáp núu dừng dây trụ 471MT/123/13, 471MT/123/14, 471MT/123/16 nhánh Bồ Thảo theo (BCT số 60: BCT-ĐLCT).	Ấp Châu Thành - xã An Ninh, huyện Châu Thành	100	500

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn