

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 24/02/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 24/02/2022 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Ếch nhận điện T473PH, sau phân đoạn Tập Rèn - Nhon Mỹ nhận điện T471KCN; Chuyển nguồn sau phân đoạn Thạnh Quới nhận điện T475ST, sau phân đoạn Phú Giao nhận điện T471MX.

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm An Trạch 1A, phân đoạn An Trạch 1A	8:00	11:30	Thay TI định kỳ khách hàng Trương Minh Phương thuộc trạm An Trạch 1A	Áp An Trạch - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	50	175
2	Cắt điện trạm An Trạch 1C	13:00	16:30	Thay TI định kỳ khách hàng DNTN Hứa Ngọc Lợi thuộc trạm An Trạch 1C	Áp An Trạch - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	50	175
3	Cắt điện phân đoạn Giồng Chát 2, Đập Đá	8:00	15:00	Bảo trì các trạm và phân đoạn trên nhánh; Xử lý khuyết tật, phát quang lưới điện	Xã Liêu Tú, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	700	4.900

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện các phân đoạn Tập Rèn - Nhơn Mỹ, Nhơn Mỹ, Trà Ếch	9:00	11:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh có khả năng ngã vào nhà người dân. Điện lực kết hợp công tác: Tháo gỡ phân đoạn Thơ Huy Hoàng tại trụ 472ĐN/212	Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	1.500	3.000
5	Cắt điện trạm In Thêu Lương Hảo	7:30	12:30	Thay 03 TI đến hạn (Công ty TNHH DONG YANG PRINTING)	Tài sản khách hàng	20	100
6	Cắt điện phân đoạn Tân Nghĩa	8:00	14:00	Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Lâm Tân 7, Lâm Tân 8 và các trạm: Tân Nghĩa 1, Tân Nghĩa 2, Tân Nghĩa 3, Tân Nghĩa 4	Áp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân, huyện Thanh Trì	300	1.800
7	Cắt điện các phân đoạn Phú Lộc - Thanh Quới, Phú Giao, Thanh Quới	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố (lắp nắp chụp sứ đứng, lắp bổ sung sứ đỡ lèo, đóng tiếp đất lắp lại...)	Xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	1.200	9.600
8	Cắt điện phân đoạn Quốc Lộ 60A	7:30	15:30	Lắp thêm 01 MBA 37,5kVA ghép chung MBA hiện hữu. Thay điện kế, biến dòng, CB, cặp đôi thêm cáp xuất hạ thế từ MBA xuống CB và thay cáp xuất từ CB lên lưới	Đường Quốc Lộ 60 – Phường 7, thành phố Sóc Trăng	30	240
9	Cắt điện trạm Quốc Lộ 1E	7:30	14:30	Tháo hạ dây lưới, tháo dây nhánh, phá móng trụ nhỏ trụ BTLT 8,5m, dựng lại trụ BTLT 8,5m, kéo căng dây lưới dây nhánh (Công trình di dời trụ nhà số 728 đường Quốc Lộ 1)	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	50	350

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt điện các phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang, Thạch Sao	8:00	13:00	Tháp sắt U140-3m đôi nâng cao đường dây trung thế, di dời đà dừng dây, đà phân đoạn Ngô Quốc Bảo lên cao; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế (2 vị trí); Tháp sắt U140-3m đôi nâng cao đường dây trung thế	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	1.500	7.500

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### **Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**