

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 25/02/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 25/02/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Vùng 1	11:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Vùng 1D từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	300	1.500
2	Cắt điện phân đoạn Rạch Rô	11:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Rô từ 2x25 kVA thành 1x75 kVA	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	15	75
3	Cắt điện phân đoạn Phú Đức	8:00	16:00	Tách trạm Phú Đức 3A (1x25kVA) tại trụ: 471TD/78/51. Khắc phục khuyết tật trạm Phú Đức 3, thay thùng CB và thùng điện kế trạm Phú Đức 4 đảm bảo vận hành. Chính trụ nghiêng, tháp đà nâng cao đường dây võng thấp mất an	Áp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh			
4	Cắt điện phân đoạn T1 An Hưng	8:00	16:00	Thay thùng CB + thùng điện kế trạm T1 An Hưng, thùng điện kế thùng CB khách hàng Võ Minh Tuấn, thay cáp xuất hạ áp trạm T1 An Hưng, tháp đà nâng đường dây trung áp nhánh T1 An Hưng tại các vị trí 476ĐN/53/7, 476ĐN/53/8, lắp nắp chụp LA, lắp mới 1 bộ chằng xuống, thay mới 3 bộ TI trạm, phát quang đường dây trung áp	Ấp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	15	120
5	Cắt điện trạm Nguyễn Thanh Tuấn, phân đoạn Nguyễn Thanh Tuấn	8:00	10:00	Thay TI trung thế định kỳ khách hàng Nguyễn Thanh Tuấn.	Tài sản khách hàng	20	40
6	Cắt điện trạm Phan Phương Quý, phân đoạn Phan Phương Quý	10:30	12:30	Thay TI định kỳ khách hàng Phan Phương Quý.	Tài sản khách hàng	20	40
7	Cắt điện trạm Nguyễn Văn Cơ, phân đoạn Nguyễn Văn Cơ	14:30	15:30	Thay TI định kỳ khách hàng Lâm Hoàng Huy	Tài sản khách hàng	20	20

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện trạm Nhà Thờ 4, phân đoạn Nhà Thờ 4	8:00	12:00	Thay TI định kỳ khách hàng Lê Công Uân, Võ Văn Lành, kết hợp bảo trì và sửa chữa khuyết tật hệ thống đo đếm điện năng khách hàng thuộc trạm Nhà Thờ 4	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	50	200
9	Cắt điện trạm Ngọc Sơn, phân đoạn Ngọc Sơn	14:00	16:30	Thay TI định kỳ khách hàng DNTN Ngọc Sơn	Tài sản khách hàng	15	37
10	Cắt điện trạm Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Châu Thành, phân đoạn Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Châu Thành	7:30	8:30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Châu Thành thuộc trạm Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Châu Thành	Tài sản khách hàng	15	15
11	Cắt điện trạm Bru Cục An Hiệp, phân đoạn Bru Cục An Hiệp	9:00	10:00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trung Tâm Viễn Thông 1 - Viễn Thông Sóc Trăng thuộc trạm Bru Cục An Hiệp	Tài sản khách hàng	10	10
12	Cắt điện trạm Chùa Bốn Mặt	10:15	11:45	Thay TI định kỳ khách hàng Chùa Bốn Mặt thuộc trạm Chùa Bốn Mặt	Tài sản khách hàng	10	15
13	Cắt điện trạm Kênh Rạch Cù 5	13:00	16:30	Chỉnh 03 trụ hạ thế nghiêng, ép mối nối đường dây hạ thế 2 vị trí, đóng 04 vị trí tiếp đất mát, kết hợp phát quang đường dây trạm	Khóm Tân Thạnh B – Phường 2, thị xã Ngã Năm	20	70

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
14	Cắt điện phân đoạn Cồn Mỹ Phước	8:00	16:00	Bảo dưỡng phân đoạn trạm xử lý khuyết tật nhánh Cồn Mỹ Phước, điều hoà dung lượng trạm Mỹ Phước 8 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	200	1.600
15	Cắt điện trạm Thị trấn Phú Lộc	11:00	14:00	Di dời đường dây hạ thế trạm Thị trấn Phú Lộc	Áp 3 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trị	100	300
16	Cắt điện trạm Kiệt Nhất B	8:00	14:00	Thay trụ 7,5m thành trụ 8,5m phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Kiệt Nhất B	Áp Kiệt Nhất B - xã Lâm Tân, huyện Thanh Trị	15	90
17	Cắt điện phân đoạn Kênh Một Ngàn	11:00	17:00	Khắc phục khuyết tật trạm Kênh Một Ngàn để đảm bảo vận hành	Áp Phương Hòa 2 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	15	90
18	Cắt điện trạm Bồ Liên 1	11:00	17:00	Thực hiện điều hoà dung lượng từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA xử lý trạm quá tải trạm Bồ Liên 1	Áp Bồ Liên 1 - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	15	90
19	Cắt điện trạm Khóm 3 Phường 5	7:30	15:30	Thay dây hạ thế vào hẻm 716 Tôn Đức Thắng bị cháy từ 3AVx 50mm ² thành cáp ABC 4x70mm ² dài 140m; Sang dây nhánh khách hàng; Lắp bộ đà trạm ngòi tại trụ trạm Khóm 3 Phường 5 (Chuẩn bị tăng cường công suất trạm Khóm 3 Phường 5)	Đường Tôn Đức Thắng – Phường 5, thành phố Sóc Trăng	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
20	Cắt điện các phân đoạn Vĩnh Tân - Lai Hòa, Ranh giới Bạc Liêu trụ 483/45/118 (PCBL quản lý)	8:00	13:00	Nhỏ và di dời 01 trụ BTLT 12m; Thay 03LTD phân đoạn Lai Hòa thành 03DS	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	1.800	9.000

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn