

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 26/03/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 26/03/2022 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	- Đường dây 110kV 171 Sóc Trăng - 171 KCN An Nghiệp; - Trạm 110kV Sóc Trăng: MBA T1, C11, 171, 131, C41, 431	06:00	16:00	Sửa chữa, bảo dưỡng đường dây theo CBM cấp độ 2; Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo CBM; Sửa chữa, bảo dưỡng cáp ngầm theo CBM; Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm.	Không mất điện phụ tải	0	0

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn 471-7 nhận điện T472ST qua phân đoạn Cầu Đen 2.
- Chuyển nguồn T478ST cấp điện đến phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 1.
- Chuyển nguồn Stapimex nhận điện T473ST qua phân đoạn Stapimex-3.
- Chuyển nguồn sau phân đoạn 473-7 nhận điện T476ĐN qua phân đoạn Tân Thạnh.
- Chuyển nguồn sau phân đoạn 475-7 nhận điện T480ST qua phân đoạn Khóm 7 - Phường 2.

- Chuyển nguồn sau phân đoạn 477-7 nhận điện T477KCN qua phân đoạn Khu Công Nghiệp 7.
- Chuyển nguồn sau phân đoạn 479-7 nhận điện T476ST qua phân đoạn Cầu Cái Xe.
- Chuyển nguồn sau phân đoạn 481-7 nhận điện T474ST qua phân đoạn Lộ 1.

### 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Trung Tâm Huyện	8:00	14:00	Bảo trì, bảo dưỡng các Trạm Khu Hành Chánh, Khu hành Chánh 2, Đoàn Thể Trung và các phân đoạn Bưu điện huyện CLD, Kho Bạc NNCLD, Khu Hành Chánh 2, Lê Minh Đương	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung - huyện Cù Lao Dung	100	600
2	Cắt điện trạm XN cấp nước Lịch Hội Thượng 2	8:00	10:00	Thay thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng Trung Tâm Nước Sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	15	30
3	Cắt phân đoạn Nhà Thờ 6	10:30	13:30	Thay thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng Nguyễn Thanh Tuấn, kết hợp bảo trì trạm Nhà Thờ 6	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	50	150
4	Cắt điện trạm Chiêm Ngọc Khôi, phân đoạn Chiêm Ngọc Khôi	15:00	16:30	Thay thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng Chiêm Ngọc Khôi	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	60	90
5	Cắt điện trạm Pređôn	8:00	11:00	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc, chỉnh trụ hạ thế nghiêng và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Pređôn - xã Tài Văn - huyện Trần Đề	15	45

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cắt điện trạm Tác Bướm	8:00	12:00	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Tác Bướm - xã Thanh Thới An - huyện Trần Đề	15	60
7	Cô lập trạm Vĩnh Châu 1 trụ 473-477VC/48	8:00	17:00	Dựng mới 02 trụ BTLT 7,5m và 01 trụ 8,5m, lắp mới 02 bộ chằng, thu hồi 02 trụ BTLT 7,5m và 01 trụ 8,5m	Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu	30	270

**4. Điện mua các nhà máy điện  $\leq 30$  MW: 100.000 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐQLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**