

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 26/6/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 26/6/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không

2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Lê Lợi, Lê Vĩnh Hòa 4 nhận điện T478ĐN;

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mạc Đĩnh Chi nhận điện T473ST.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập trạm Cồn Cát 3	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m; Lắp bộ neo hạ thế; Kéo mới dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng	Áp An Trung - xã An Thạnh 1 - huyện Cù Lao Dung	30	240
2	Cô lập trạm Sở Tại A	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Sở Tại A từ 160kVA thành 250kVA	Áp Sở Tại - Phường Vĩnh Phước - thị xã Vĩnh Châu	100	600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập trạm Sân Chim 6	8:00	17:00	Kéo căng cáp ABC 4x50mm ² dài 408m, sang dây nhánh khách hàng thu hồi cáp AV 1200m từ trụ 477VC/114 đến trụ 477VC/119	Áp Sân Chim - Phường 2 - thị xã Vĩnh Châu	50	450
4	Cô lập các phân đoạn: Cáp Ngâm Trà Cú 2; Cáp Ngâm Kho Lương Thực Ngã Năm	8:00	16:00	Thực hiện dựng 01 trụ BTLT 18m 01 vị trí, kéo dây ACXH50 dài 258m, lắp đà đỡ dây, lắp phân đoạn trạm bơm Kênh Chùa tại trụ 475TT/175/57/79/1/87	Khóm Tân Quới - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	500	4.000
5	Cô lập các phân đoạn: Tỉnh Ủy, Lê Vĩnh Hòa 4, Trương Công Định, Hùng Vương, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Mạc Đình Chi	6:30	17:00	Bảo trì, thí nghiệm LBS các phân đoạn: Dục Anh, Yết Kiêu, Trần Minh Phú; Thay 18 LA; Bịt kín các đầu cực LBS, LA; Sửa cần thao tác LBS phân đoạn Trần Minh Phú; Bảo trì phân đoạn Phan Chu Trinh; Bảo trì, quay đo cách điện MBA, kiểm tra vệ sinh các đầu cực CB, MBA, thay LA các trạm: Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Dục Anh, Tự Đức 1, Hành Chánh; Thay thùng CB, điện kế trạm Phan Chu Trinh; Xử lý cáp suất trung thế trạm Dục Anh có hiện phóng tại vị trí sứ xuyên tường; Kiểm tra tụ bù Dục Anh; Kiểm tra mối nối tuyến 474, 481ST tại trụ 481-474ST/67; Phát quang hàng lang lưới điện	Phường 2, Phường 1, Phường 6 - thành phố Sóc Trăng	3.000	31.500

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn