

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 28/6/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 28/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Sóc Tia nhận điện tuyến 474TĐ.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Bàn Xanh	8:00	16:00	Dựng 12 trụ 6,5m; Lắp 02 bộ neo hạ thế; Kéo 1542m dây ABC 3x35mm <sup>2</sup> ; Thu hồi 1542m dây M1 1mm <sup>2</sup> + 2xAV35mm <sup>2</sup> ; Sang 89 hộ khách hàng	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	15	120
2	Cắt điện trạm Áp 1A Châu Khánh	8:00	16:00	Tăng cường tiết diện dây lưới hạ thế xử lý điện áp thấp, luồn ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lều môi nổi hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lắp lại. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 1 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Chợ Trường Khánh	8:00	16:00	Khắc phục lưới điện hạ thế bị quá tải tăng cường đoạn dây hạ áp 4x70mm dài 300m tháp sắt nâng đường dây hạ áp ép mối nối lều hạ thế bổ sung thêm tiếp đất lặp lại	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	30	240
4	Cắt điện các phân đoạn: Trần Đề, Giồng Chát 2, Giồng Chát, Sóc Tia, Viên Bình, Công ty TNHH PN Solar tại trụ 475TĐ/213/135A	8:00	15:00	Thay 03LBFCO phân đoạn Hội Trung thành LBS+03DS và thay 03LBFCO phân đoạn Sóc Đơm thành LBS+03DS (Công trình tái bố trí lưới điện)	Áp Hội Trung - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	5500	38500
5	Cắt điện các phân đoạn Biển Dưới, NouPuol 1	8:00	11:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	5000	15000
6	Cắt điện phân đoạn Kênh Cơ Nhì	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Cơ Nhì 2 từ 160kVA lên 250kVA	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	200	1200
7	Cắt điện trạm Tân Hưng	8:00	17:00	Thu hồi 5 trụ 6,5m, sang dây hạ thế từ trụ 474VC/175/9/47/1 đến trụ 474VC/175/9/47/5	Xã Vĩnh Hiệp - thị xã Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu	15	135
8	Cắt điện phân đoạn Tân Lợi 4	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm Tân Lợi 4, chỉnh trụ hạ thế nghiêng, thay dây chằng xuống mục đứt tại (trụ cuối lưới). Phát quang dọc đường dây trung hạ thế trạm Tân Lợi 4	Áp Tân Lợi - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	20	160
9	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Văn Vân	7:30	9:30	Thay 2TI trạm Nguyễn Văn Vân	Tài sản khách hàng	20	40

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt điện phân đoạn Võ Văn Vinh	10:00	11:30	Thay 2TI trạm Võ Văn Vinh	Tài sản khách hàng	20	30
11	Cắt điện phân đoạn Lưu Văn Đức	13:00	14:30	Thay 2TI trạm Lưu Văn Đức	Tài sản khách hàng	20	30
12	Cắt điện phân đoạn Võ Văn Bé	15:00	16:30	Thay 2TI trạm Võ Văn Bé	Tài sản khách hàng	20	30
13	Cắt điện trạm Mỹ Thọ 1	7:30	11:30	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 02 vị trí thuộc trạm Mỹ Thọ 1	Áp Mỹ Thọ - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	15	60
14	Cắt điện trạm Mỹ Thọ 2	13:00	16:30	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 03 vị trí thuộc trạm Mỹ Thọ 2	Áp Mỹ Thọ - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	15	52.5

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**