

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 30/6/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 30/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Rạch Tàu	8:00	16:00	Dựng 01 trụ BTLT 6,5m, lắp 11 bộ dây neo hạ thế, kéo 1469m dây ABC 3x35mm ² , sang 76 hộ khách hàng	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	15	120
2	Cắt điện trạm Khu 4	8:00	16:00	Khắc phục lưới điện hạ thế dây dẫn tiết diện nhỏ nhiều mối nối không đảm bảo trong vận hành, thay bằng cáp ABC 3x50mm dài 300m, thay khung đỡ 3 sứ bị mục sét 3 vị trí, ép mối nối lều hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phụng An - xã Song Phụng, huyện Long Phú	20	160

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện phân đoạn Chợ Cũ 1	8:00	16:00	Dựng trụ 10,5m lắp đà đỡ dây trung thế tại khoảng trụ 471TT/64/32-471TT/64/32/1 nhánh Chợ Cũ	Áp Chợ Cũ - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	50	400
4	Cắt điện phân đoạn Kênh Ranh	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Ranh 2 từ 160kVA thành 250kVA	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	300	1800
5	Cắt điện phân đoạn Ba Rinh - Mang Cá, vị trí trụ 473PH/71/18 và trụ 473PH/71/49 hờ lều, trạm Đại Hải	8:00	13:30	Cắt dừng lưới trung thế tại trụ 473PH/71/47, trụ 473PH/71/48 để cô lập đường dây trung thế từ trụ 473PH/71/47 đến trụ 473PH/71/48; Cắt dừng lưới hạ thế tại trụ 473PH/71/47, 473PH/71/48; Sang dây nhánh khách hàng để thi công công và để di dời lưới điện phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	300	1650
6	Cắt điện phân đoạn Châu Thành - Đại Hải, vị trí trụ 473PH/71/48 hờ lều, trạm Đại Hải	12:00	16:00	Đấu nối lều trung thế tại trụ 473PH/71/49, 473PH/71/51; Đấu nối lều hạ thế tại trụ 473PH/71/49, 473PH/71/50; Sang dây nhánh khách hàng để thi công công và để di dời lưới điện phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	600	2400

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn