

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 31/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 31/5/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Tú 2 nhận điện tuyến 475TT;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Thiện Mỹ nhận điện tuyến 472ST.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn phân đoạn Lò Đường tại trụ 475MT/36/43; RG Long Hưng	8:00	16:30	Kéo cáp ACXH 120 mm ² + ACKB 95 mm ² thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	500	4.250

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện trạm Chợ Long Phú	8:00	16:00	Luồng ống gân lưới hạ thế tại vị trí đoạn vượt cầu Tân Lập, tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn thuộc lưới điện hạ thế trạm Chợ Long Phú. Phục vụ công trình làm cầu UBND xã Long Phú	Áp 4 - xã Long Phú, huyện Long Phú	100	800
3	Cắt máy cắt 475, 477 trạm 110kV Mỹ Tú; Cắt phân đoạn Thiện Mỹ - Thuận Hòa; 475-7, 477-7, 475-9, RG Long Hưng, Mỹ Tú - Thiện Mỹ, Mỹ Tú 2, D6	8:00	16:30	Thực hiện cắt điện phát quang cây xanh trước mùa mưa bão theo yêu cầu của UBND huyện, Điện lực kết hợp công tác: Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng các DCL; Xử lý tiếp xúc đồng nhôm các LTD phân đoạn 475-7; 477-7; 475-9. Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện (thay sứ, chân sứ đỉnh, lắp nắp chụp...). Di dời; Thay LBS phân đoạn Lò Đường thành RCS. Thay RCS phân đoạn Rau Càn thành LBS. Thí nghiệm RCS; LBS phân đoạn Lò Đường; Rau Càn	Áp Trà Côi A; Tân Mỹ xã Mỹ Hương; áp Cầu Đôn; Mỹ Tân; Nội Ô - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	2.500	21.250
4	Cắt phân đoạn 477-7, 475-9, Mỹ Phú – Hồ Đắc Kiện, Thiện Mỹ	7:30	16:30	Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng; thí nghiệm thiết bị phân đoạn định kỳ; Bảo trì bảo dưỡng cá phân đoạn nhánh rẽ và trạm biến áp trên nhánh; Vệ sinh sứ, kiểm tra và xử lý các tiếp địa lắp lại; Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện	Các xã Thiện Mỹ, Thuận Hòa, An Ninh, huyện Châu Thành	1.000	9.000

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn