

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 02/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 02/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Thạnh Phú 11	8:00	16:00	Kéo dây, lắp phân đoạn, đấu nối trung thế nhánh Khu 2-1, sang dây hạ thế qua trụ mới dựng; đóng điện nghiệm thu đường dây trung thế và trạm biến áp Khu 2-1	Áp Khu 2 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	50	400
2	Cắt điện trạm Thạnh Phú 11	8:00	11:00	Đầu nối đường dây hạ thế xây dựng mới vào lưới hạ áp trạm Thạnh Phú 11	Áp Khu 2 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	15	45

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Khu 2	8:00	16:00	Dựng trụ 14m (02 vị trí) nhánh Khu 2	Áp Khu 2 - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	20	160
4	Cắt điện phân đoạn Tân Thanh - Cái Đường	8:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Cái Đường từ 2x50kVA xuống 1x50kVA, lắp mới thiết bị đo đếm (TI) và điện kế trạm, ép lèo mối nối hạ thế	Áp Cái Đường - xã Tân Thanh, huyện Long Phú	100	400
5	Cắt điện phân đoạn T1 Lợi Đức	8:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm T1 Lợi Đức từ 1x25kVA lên 1x50kVA; Lắp mới 07 bộ địa lập lại, ép lèo mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn; Kéo 200m dây cáp ABC tăng cường tiết diện dây dẫn; Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	80	680
6	Cắt điện trạm Hòa Hưng 3	8:00	15:00	Chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng, lắp mới 1 bộ chằng xuống, kéo mới 200m dây ABC 3x50mm xử lý dây nhánh vượt sông võng thấp, ép lèo hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	20	140

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện trạm Tân Lợi 3	8:00	16:00	Khắc phục tồn tại đường dây hạ thế trạm Tân Lợi 3 (Công trình sửa chữa lớn năm 2020)	Áp Tân Lợi - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	10	80
8	Cắt điện trạm Lệ Châu	13:30	16:30	Công tác thay thiết bị đo đếm điện năng khách hàng: Trương Thanh Tâm (Lò bún). Thay 03CT 400/5A	Trạm khách hàng	150	450

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn