

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 02/7/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 02/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Cầu Đỏ 1	7:30	16:30	Tăng cường sử dụng điện cho Cty TNHH Cẩm Thiều, lắp mới điện kế 3 pha điện 3x50(100)A loại Vinasono trong thùng điện kế 3 pha composite treo tại cột điện trụ 472LM/276/9; Thực hiện kéo mới đường dây hạ thế 3 pha 4 dây sử dụng cáp ABC 4x50mm ² từ sau điện kế tại trụ trạm Cầu Đỏ 1 về tới nơi sử dụng điện	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	15	135

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				dài 850m, tháp sắt L75-25m/02 ộp tại trụ hạ thế số 18 để nâng cao ĐDHT vượt nhà, thực hiện theo BCT số 29DV			
2	Cắt điện các trạm An Thạnh 4, An Thạnh 6, Mỹ Thạnh 2, Mỹ Lợi 2, Mỹ Lợi, Mỹ Thuận 2, An Thành 5	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây nhánh vượt lộ để phục vụ vận chuyển thiết bị điện gió	Áp An Thạnh - xã An Lạc Tây; áp Mỹ Lợi, Mỹ Huệ - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	40	320

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn