

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 04/5/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 04/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện các phân đoạn Mỹ Thanh 1, Mỹ Thanh - Ngọc Tố, Giày Lãng	8:00	15:00	Dựng 01 trụ 12m độn lưới, thu hồi 01 trụ 12m, lắp đà, căng dây đầu nối, lắp mới trạm 1000kVA Phan Văn Khoa 2; Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn Giày Lãng 2 và các trạm Nguyễn Út, Nguyễn Út 1, Nguyễn Út 2, Nguyễn Út 2-1, Nguyễn Út 4, Nguyễn Út 3, Nguyễn Út 5	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	800	5.600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện các phân đoạn Khánh Hòa, Hòa Đông	8:00	11:30	Lắp bộ đà đỡ dây xuống phân đoạn Nguyễn Việt Phúc	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	1.500	5.250
3	Cắt điện phân đoạn Lương Quỳnh 2	8:00	12:00	Thay chằng xuống thành chằng hẹp theo đề nghị của khách hàng Trần Thị Hà	Áp Lương Văn Hoàng - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	300	1.200
4	Cắt điện phân đoạn Hòa Tú 2	7:00	11:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác thay 01 MBA 25kVA trạm Dương Kiểng 6	Áp Dương Kiểng - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	2.500	10.000
5	Cắt điện phân đoạn Hòa Phú 3	13:30	16:30	Tháp sắt nâng cao đường dây tại khoảng trụ 475ST/197/58/224/9 - 475ST/197/58/224/10 (vị trí không đạt khoảng cách đầu trụ hạ thế với đường dây trung thế)	Áp Hòa Phú - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	100	300
6	Cắt điện trạm Nhon Hòa 5	8:00	11:30	Điều hòa dung lượng trạm Nhon Hòa 5 từ 2x25kVA thành 2x50kVA	Áp Bình Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	15	52
7	Cắt điện phân đoạn Thạnh Hưng	13:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Hưng 1A từ 2x15kVA thành 2x25kVA (kết hợp thay MBA Hanaka thuộc dự án Khmer)	Áp Thạnh Hưng - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	150	525

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện trạm Vĩnh Phong 1	7:30	14:00	Căng dây hạ thế võng thấp, ép môi đường dây hạ thế trạm Vĩnh Phong 1	Áp Vĩnh Phong – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	15	98
9	Cắt điện trạm Mười Nền 2	10:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế, kết hợp cặp dây chống quá tải trạm Mười Nền 2	Áp Lê Minh Châu B - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	15	90
10	Cắt điện phân đoạn Tha La	8:00	14:00	Điều hoà dung lượng trạm Tha La 4 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	150	900
11	Cắt điện phân đoạn Nga Cái	8:00	16:00	Khắc phục tồn tại công trình, chỉnh trụ nghiêng vị trí trụ 473CLD/176/35/09/15A, lắp lại thanh chống trụ 473CLD/176/35/09/06, khắc phục dây trung tính trạm Nga Cái 2, lắp bổ sung hộp phân phối và sang dây nhánh khách hàng	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	100	800
12	Cắt điện trạm Saintard	8:00	16:30	Di dời 2 trụ BTLT 8,5m, tăng lại dây lưới võng thấp, ép lèo môi nối hạ thế. Xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ thế	Áp Saintard - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	20	170

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
13	Cắt điện trạm Mỹ Qưới 7	7:00	14:00	Thi công lắp cáp xuất, lắp hệ thống đo đếm trạm Mỹ Qưới 7B để cấp điện cho trường THPT Lê Văn Tám	Áp Mỹ Lộc 1 – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	15	105

#### 4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### *Nơi nhận:*

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chí Nhơn**