

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 05/7/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 05/7/2021 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Kế Sách-Nhon Mỹ nhận điện tuyến 471ST, sau phân đoạn Nhon Mỹ nhận điện tuyến 473PH.

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Khóm 1 - Phường 10	8:00	11:00	Thay TI quá tải, thay điện kế, xử lý cáp xuất trạm Khóm 1 - Phường 10	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 10, thành phố Sóc Trăng	15	45
2	Cắt điện trạm Huỳnh Công Đê 3, trạm Kinh Ba Chùa 2	8:00	16:00	Tách lưới giảm bán kính cấp điện trạm Kinh Ba Chùa 2 sang trạm Huỳnh Công Đê 3 chống quá tải trạm Kinh Ba Chùa 2	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	30	240

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện phân đoạn Lê Lợi 3	7:30	11:30	Phối hợp địa phương phát quang kết hợp bảo trì, bảo dưỡng trạm Lê Lợi 3, lắp kẹp ngừng cáp, ép lại lều hạ áp theo đúng thứ tự pha phục vụ công tác cân pha sang tải	Áp Châu Thành - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	50	200
4	Cắt điện trạm Càn Đước 1	8:00	16:00	Ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lều tại trạm, thay TI, thay điện kế trạm Càn Đước 1. Phát quang HLATLDHA	Áp Càn Đước - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	15	120
5	Cắt điện phân đoạn Kênh 14/9	7:00	17:00	Sang trạm Kênh 14/9B, sang dây trung hạ thế tại trụ 475TT/115/30, lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 475TT/115/1 - 475TT/115/53, lắp ống xoắn cách điện tại trụ 475TT/115/22, 475TT/115/40, 475TT/115/47 và 475TT/115/51 nhánh Kênh 14/9	Áp Tân Thắng - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	100	1.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cắt điện trạm Lộ Tẻ An Bình 2	8:00	16:00	Thay dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	120
7	Cắt điện trạm Lộ Tẻ An Bình	8:00	16:00	Thay dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	120
8	Cắt điện trạm 2 Áp 3	7:30	9:00	Chỉnh nấc MBA trạm 2 Áp 3	Khóm 2 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	15	23
9	Cắt điện trạm 2 Áp 5	9:30	12:00	Căng dây hạ thế võng thấp (tuột kẹp dùm)	Khóm 5 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	15	37
10	Cắt điện các phân đoạn An Bình 1, Lâu Bà - Trinh Phú	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 20m gia cố móng 02 vị trí. Kéo dây trung thế cáp ACXH 50mm <sup>2</sup> vượt sông dài 90m (công trình cấp điện 3 pha cho các trạm cấp nước năm 2020)	Áp An Bình - thị trấn An Lạc Thôn; Áp 1 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	300	2.400
11	Cắt điện phân đoạn Áp Số 1	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Áp Số 1, 3x37,5kVA thành 3x25kVA phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	15	120
12	Cắt điện phân đoạn Đại Hải 3	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Đại Hải 4, 3x15kVA thành 3x37,5kVA	Áp Đông Hải - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	10	80

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
13	Cắt điện các phân đoạn 472-7, Nhơn Mỹ	8:00	16:00	Tháp sắt, nâng đường dây trung hạ áp và dây nhánh phục vụ công tác vận chuyển điện gió (theo dự toán số 49/DT - ĐLLP)	Áp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi; xã Song Phụng, huyện Long Phú	500	4.000
14	Cắt điện trạm Khóm 1 - Phường 10	8:00	11:00	Thay TI quá tải, thay điện kế, xử lý cáp xuất trạm Khóm 1 - Phường 10	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 10, thành phố Sóc Trăng	15	45

#### 4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### **Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**