

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 06/5/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 06/5/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Long Phú - Lợi Đức nhận điện tuyến 473TĐ.

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Cầu Ông Diệp nhận điện tuyến 479ST.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cát điện trạm Nguyễn Ngọc Ẩm	7:30	11:30	Xử lý ép mối nối dây trung thế bị nóng đỏ theo yêu cầu của Cty CP Thủy sản BNA theo BCT số 13DV (trạm Nguyễn Ngọc Ẩm)	Tài sản khách hàng	15	60
2	Cát điện phân đoạn trạm Mỹ Quới 14	7:30	8:30	Thay điện kế định kỳ khách hàng Trần Văn Trong	Áp Mỹ Lộc 1 – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	10	10

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện phân đoạn trạm Bơm Năm Bình	9:00	10:00	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm Bơm Năm Bình	Áp Mỹ Lộc 1 – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	10	10
4	Cắt điện phân đoạn trạm Bơm Ba Ky	10:10	11:10	Thay công tơ trạm bơm Ba Ky	Áp Mỹ Hòa – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	10	10
5	Cắt điện phân đoạn trạm Bơm Mỹ Tường 4	13:30	14:30	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm bơm trạm bơm Mỹ Tường 4 (trạm bơm Mười Thôi)	Áp Mỹ Tường 1- xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	10	10
6	Cắt điện phân đoạn trạm Bơm Mỹ Tường 6	15:00	16:00	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm bơm Mỹ Tường 6 (trạm bơm Bạch Đằng)	Áp Mỹ Tường 1- xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	10	10
7	Cắt điện phân đoạn Tân Thạnh - Cái Đường	8:00	16:30	Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Cái Xe, bảo trì bảo dưỡng, quay đo cách điện, sơn vỏ máy biến áp ri sét các trạm: Cái Quanh 5, Cái Quanh 2, Cái Quanh 2A; Vệ sinh sứ cách điện, thay sứ đứng cách điện. Ép lèo mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn; Tháp đà U140x3m nâng cao đường dây võng thấp không đảm bảo khoảng cách an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	250	2.125

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện các phân đoạn Long Phú - Lợi Đức, Đại Ngãi - Long Đức 1, Bà Hành	8:00	15:00	Tháp sắt nâng đường dây trung áp nhánh Long Đức - Cù Lao tại các vị trí 476ĐN/124/3, 476ĐN/124/4, lắp lại tiếp đất trụ 10/6, 11/6, lắp lại nắp chụp LA trụ 10/6, bảo dưỡng phân đoạn Long Đức - Cù Lao, Thạnh Đức - Lợi Đức, tháo thu hồi LBS phân đoạn Đại Ngãi - Long Đức, đập trụ trung thế gần phân đoạn Thạnh Đức - Lợi Đức	Xã Long Đức, huyện Long Phú	650	4.550
9	Cắt điện các phân đoạn Mỹ Xuyên - Tài Văn 3, Cống Quay 1, Cầu Ông Điệp	8:00	14:00	Thu hồi cáp dây trung thế, hạ thế, lắp xà làm dưng, căng dây trung thế, hạ thế, lắp 06DS tại trụ 476ST/73/8, 476ST/73/8A, đấu nối cáp ngầm trung thế, hạ thế nhánh Cống Quay 1 (công trình dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm - lúa tỉnh Sóc Trăng)	Áp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	500	3.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt điện các phân đoạn Mỹ Xuyên - Tài Văn 3, Cống Quay, Cầu Ông Điệp	11:00	16:00	Lắp mới LBS phân đoạn Cống Quay 1 tại trụ 476ST/73/8A; tháo thu hồi 3 bộ LBFCA, ép nối liền lại lèo trụ 476ST/73/14 nhánh Cống Quay 1	Áp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	300	1.500
11	Cắt điện phân đoạn Kinh Tư Tương	8:30	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Tư Tương từ 160kVA thành 250kVA để chống quá tải máy biến áp	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	50	425
12	Cắt điện phân đoạn Lê Hoàng Nam 5-6	8:00	15:30	Tháo máy biến áp 250kVA, lắp lại máy biến áp 320kVA đã xử lý chảy dầu xong	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	15	113
13	Cắt điện phân đoạn Kinh Đào	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Đào từ 2x50kVA thành 1x50kVA	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	15	90
14	Cắt điện trạm Lộ Tẻ Bình Du	8:00	9:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Lộ Tẻ Bình Du	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	15	15

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn