

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 06/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 06/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Chợ Lịch Hội Thượng 3	8:00	11:30	Xử lý vị trí rủi ro vị trí 02 nguồn điện hạ áp: Lắp 02 bộ khu U bắt rack, sang dây cáp ABC 4x50 mm ² đường dây sau công tơ khách hàng Siêu Thị Điện Máy Xanh qua khung U bắt rack	Áp Châu Thành - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	100	350

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện trạm IMEXCO	8:00	12:00	Thay 03 TI đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Hải Sản Xuất Khẩu Trần Đề	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	50	200
3	Cắt điện phân đoạn Hứa Thành Hưng	13:30	17:30	Thay 03 TI đo đếm trung thế Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Vinh Phú	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	15	60
4	Cắt điện phân đoạn Phố Dưới	8:00	16:00	Dựng mới 01 trụ BTLT 12m, thu hồi 01 trụ BTLT 12m tại vị trí 475TĐ/151/25/12	Áp Phố Dưới B - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	300	2.400

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn