

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 06/7/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 06/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm UB Ngọc Đông	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm tổn thất cao UB Ngọc Đông (theo kết quả kiểm tra tổn thất cao tháng 5/2021)	Áp Hoà Đặng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	50	400
2	Cắt điện trạm Nhơn Hòa 5	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Nhơn Hòa 5 từ 2x25kVA thành 2x50kVA	Áp Bình Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	15	120
3	Cắt điện trạm An Lạc	8:00	12:00	Thay 01 trụ hạ áp bị mục	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	15	60

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Rạch Sâu 2	13:00	17:00	Thay 01 trụ hạ áp bị mục	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	15	60
5	Cắt điện phân đoạn Liên Xã Rạch Tráng	8:00	14:00	ĐHDL trạm Vàm Hồ Lớn từ 2x25kVA thành 1x75kVA	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3; áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	100	600
6	Cắt điện trạm Tân Hội 2	8:00	16:00	Đóng tiếp địa lắp lại, kéo mới 100m dây cáp ABC 3x50mm ² tăng cường tiết diện dây dẫn, chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Tân Hội - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	15	120
7	Cắt điện trạm Nước Mặn 2	8:00	9:30	Thay T1 200/5 trạm Nước Mặn 2	Áp Nước Mặn 2 - xã Long Phú, huyện Long Phú	15	23
8	Cắt điện trạm Tân Lập	9:30	11:00	Thay T1 200/5 trạm Tân Lập	Áp 5 - xã Long Phú, huyện Long Phú	15	23
9	Cắt điện trạm Kinh Ngan 1	12:30	14:00	Thay T1 200/5 trạm Kinh Ngan 1	Áp Nước Mặn 2 - xã Long Phú, huyện Long Phú	15	23

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt điện trạm Tân Lập 1	14:00	17:00	Thay T1 600/5 trạm Tân Lập 1	Áp 5 - xã Long Phú, huyện Long Phú	15	45
11	Cắt điện trạm Phú Đa 3A	13:00	16:00	Lắp cáp xuất, thùng điện kế thùng CB các phụ kiện sau MBA trạm, ép lều hạ áp, đóng điện nghiệm thu trạm Phú Đa 3A	Áp Phú Đa - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	15	45
12	Cắt điện trạm Nhà nghỉ Quê Hương	8:00	10:00	Thay TI định kỳ khách hàng Nhà nghỉ Quê Hương	Tài sản khách hàng	10	20
13	Cắt điện trạm Xay xát Tân Hưng	13:00	15:00	Thay TI định kỳ khách hàng Xay xát Tân Hưng	Tài sản khách hàng	10	20
14	Cắt điện phân đoạn UB xã Mỹ Tú	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật nhánh UB xã Mỹ Tú, Cây Bàng 3-4, Ba Rẹt để đảm bảo vận hành	Áp Mỹ Bình - xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú	20	160
15	Cắt điện trạm UB Ngọc Đông	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm tổn thất cao UB Ngọc Đông (theo kết quả kiểm tra tổn thất cao tháng 5/2021)	Áp Hoà Đặng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	50	400

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn