

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 07/5/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 07/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Gia Hòa 1	8:00	11:30	Điều hòa dung lượng trạm Công Hòa 2 từ 2x25kVA thành 2x50kVA	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	200	700
2	Cắt điện phân đoạn Nhơn Hòa	13:00	16:30	Thay máy biến áp Hanaka thuộc dự án Khmer	Áp Nhơn Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	150	525
3	Cắt điện phân đoạn Cây Gừa	7:00	11:30	Tháp sắt nâng cao đường dây tại khoảng trụ 475ST/197/58/187/7A/3-475ST/197/58/187/7A/4	Áp Hòa Phuông - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	100	450

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện phân đoạn Hòa Lý 8	14:00	16:30	Tháp sắt nâng cao đường dây tại khoảng trụ 4/9-5/9 (vị trí không đạt khoảng cách đầu trụ hạ thế với đường dây trung thế)	Áp Cỏ Cò - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	100	250
5	Cắt điện trạm Làng Điện lực	8:00	13:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Làng Điện lực để đảm bảo vận hành	Áp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	30	150

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn