

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 08/5/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 08/5/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện tuyến 479VC; sau phân đoạn Trần Đề nhận điện tuyến 476ST.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện các phân đoạn 474-7, 477-7, Trung Bình, Nhà Thờ, Chợ Trung Bình	8:00	11:00	Đầu nối đường dây xây dựng mới nhánh Chợ Trung Bình A vào đường trục tuyến 475TĐ (công trình ĐTXD)	Áp Giồng Chùa - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	12.000	36.000
2	Cắt điện các phân đoạn Cáp Ngâm Trà Cú 2, Cáp Ngâm Kho Lương Thực Ngã Năm	7:30	16:00	Thực hiện công tác phát quang dọc tuyến lưới điện khu vực khóm Tân Quới A, khóm Tân Quới B, khóm Tân Thành theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới. Kết hợp	Phường 2, thị xã Ngã Năm	600	5.100

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				tháp đà U140-3m cặp đôi, bọc hóa lưới điện khoảng trụ 475TT/175/57/79/1/88-89, di dời trụ BTLT 7,5m trụ số 11, di dời ĐDHT trạm Tân Quới B tại trụ số 10 và 12 sang trụ 18m ĐDHT trạm Tân Quới B theo yêu cầu khách hàng DNTN Toàn Thụ			

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn