

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 08/7/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 08/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Thanh Hưng	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Thanh Hưng 1A từ 2x15kVA thành 2x25kVA (nguồn MBA từ trạm Nhơn Hòa 5)	Áp Thanh Hưng - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	50	400
2	Cắt điện phân đoạn Tà Bết 1	7:30	11:30	Khắc phục khuyết tật trạm Tà Bết 2 để đảm bảo vận hành (tháp đà nâng cao ĐDTT để thao tác hotline, thay đà composit đỡ FCO, LA)	Áp Trà Bết - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	100	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện phân đoạn Cần Giờ	13:00	16:30	Khắc phục khuyết tật trạm Cần Giờ 4 để đảm bảo vận hành (Tháp đà nâng cao ĐDTT để thao tác hotline, thay đà composite đỡ FCO, LA)	Áp Cần Giờ - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	200	700
4	Cắt điện phân đoạn Rạch Năm Tiên	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Năm Tiên 3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	100	600
5	Cắt điện trạm Rạch Xóm Rẫy	8:00	16:00	Thay 03 trụ hạ áp bị mục	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	15	120
6	Cắt điện phân đoạn Kênh Cái Trầu	7:30	16:00	Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ khu vực Áp Long Thạnh theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp vệ sinh sứ, xử lý khuyết tật, tháp đà U140 - 3M nhánh Kênh Cái Trầu, Long Thạnh	Áp Long Thạnh – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	200	1.700

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện trạm Khoang Tang 2, Khoang Tang 3	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Khoang Tang 3 từ 1x15kVA lên 1x25kVA. Đóng tiếp đất lặp lại, ép lò mổ nối hạ thế. Tháp đà U140x3m nâng cao đường dây trung thế võng thấp mất an toàn, xử lý vị trí nguy hiểm. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	20	160
8	Cắt điện trạm Đại Bái 1	7:00	11:30	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, tháp, nâng dây, thay dây vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	15	68
9	Cắt điện trạm Sân Chim	7:00	11:30	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, tháp, nâng dây, thay dây vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	15	68
10	Cắt điện trạm Sân Chim 6	12:00	17:00	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, tháp, nâng dây, thay dây vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	15	75

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện trạm Vĩnh Bình 1	12:00	17:00	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, tháp, nâng dây, thay dây vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	15	75
12	Cắt điện trạm Trà Men B	7:30	15:30	Dựng 02 trụ BTLT 8,5m cặp đôi, sang dây qua trụ mới dựng (14 vị trí), tháo hạ dây lưới dây nhánh, kéo căng dây lưới, dây nhánh, nhổ trụ thu hồi (14 trụ) (Chương mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ, Trần Quốc Toản - Dự án LIA)	Đường Trần Quốc Toản, Huỳnh Phan Hộ - Phường 6, thành phố Sóc Trăng	20	160
13	Cắt điện phân đoạn Thạnh Hưng	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Hưng 1A từ 2x15kVA thành 2x25kVA (nguồn MBA từ trạm Nhơn Hòa 5)	Ấp Thạnh Hưng - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	50	400

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn